

#7874#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО  
 Адрес потребителя Мусоргского 10, Калининград (Мега Сити)  
 Номер абонента 4920  
 Порядковый номер 8877  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 20108917  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,7	0	9,296	0	0	9,124	0	0	24	63	0	0	63,7	45,4	0,4	0,28	-
22.05.2021	0,68	0	9,215	0	0	9,046	0	0	24	63	0	0	63,4	45,4	0,4	0,28	14
23.05.2021	0,636	0	8,724	0	0	8,563	0	0	24	63	0	0	63,6	45,8	0,4	0,28	-
24.05.2021	0,683	0	9,209	0	0	9,04	0	0	24	63	0	0	63,4	45,4	0,4	0,28	-
25.05.2021	0,688	0	9,249	0	0	9,078	0	0	24	63	0	0	63,4	45,3	0,4	0,28	16
26.05.2021	0,69	0	9,342	0	0	9,172	0	0	24	63	0	0	63,3	45,3	0,39	0,29	-
27.05.2021	0,672	0	9,3	0	0	9,131	0	0	24	63	0	0	63	45,5	0,38	0,29	-
28.05.2021	0,671	0	9,314	0	0	9,145	0	0	24	63	0	0	63	45,5	0,38	0,29	-
29.05.2021	0,689	0	9,201	0	0	9,032	0	0	24	63	0	0	63,4	45,2	0,41	0,3	11
30.05.2021	0,651	0	8,062	0	0	7,907	0	0	24	63	0	0	65,2	45,5	0,41	0,29	12,3
31.05.2021	0,675	0	8,233	0	0	8,074	0	0	24	63	0	0	65,1	45,1	0,41	0,29	-
01.06.2021	0,696	0	8,323	0	0	8,161	0	0	24	63	0	0	65,2	44,9	0,41	0,3	16
02.06.2021	0,637	0	7,722	0	0	7,572	0	0	24	63	0	0	65,5	45,4	0,41	0,29	-
03.06.2021	0,631	0	7,719	0	0	7,568	0	0	24	63	0	0	65,4	45,5	0,41	0,29	-
04.06.2021	0,636	0	7,734	0	0	7,583	0	0	24	63	0	0	65,4	45,4	0,41	0,29	15
05.06.2021	0,62	0	7,629	0	0	7,48	0	0	24	63	0	0	65,4	45,6	0,41	0,29	-
06.06.2021	0,582	0	7,253	0	0	7,111	0	0	24	63	0	0	65,5	45,9	0,41	0,29	13,4
07.06.2021	0,61	0	7,512	0	0	7,366	0	0	24	63	0	0	65,4	45,6	0,41	0,29	22
08.06.2021	0,592	0	7,307	0	0	7,165	0	0	24	63	0	0	65,6	45,8	0,4	0,29	-
09.06.2021	0,615	0	8,206	0	0	8,054	0	0	24	63	0	0	63,8	45,6	0,4	0,28	18,8
10.06.2021	0,58	0	8,12	0	0	7,972	0	0	24	63	0	0	63,3	45,9	0,4	0,28	21
11.06.2021	0,597	0	8,386	0	0	8,234	0	0	24	63	0	0	63	45,7	0,4	0,28	-
12.06.2021	0,593	0	8,354	0	0	8,202	0	0	24	63	0	0	63	45,7	0,4	0,28	-
13.06.2021	0,61	0	8,312	0	0	8,16	0	0	24	63	0	0	63,3	45,5	0,4	0,28	-
14.06.2021	0,602	0	8,156	0	0	8,006	0	0	24	63	0	0	63,4	45,5	0,4	0,28	-
15.06.2021	0,57	0	8,025	0	0	7,879	0	0	24	63	0	0	63	45,8	0,4	0,28	-
16.06.2021	0,605	0	8,225	0	0	8,074	0	0	24	63	0	0	63,4	45,5	0,4	0,28	-
17.06.2021	0,588	0	8,011	0	0	7,864	0	0	24	63	0	0	63,4	45,5	0,41	0,28	-
18.06.2021	0,55	0	7,586	0	0	7,447	0	0	24	63	0	0	63,4	45,8	0,41	0,28	-
19.06.2021	0,569	0	7,626	0	0	7,485	0	0	24	63	0	0	63,7	45,6	0,41	0,28	-
20.06.2021	0,497	0	6,886	0	0	6,758	0	0	24	63	0	0	63,9	46,3	0,41	0,28	-
Итого:	19,415	0	256,237	0	0	251,453	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,637																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	2454,675	24272,724	0	0	23661,781	0	0	9053	4
20.06.2021	2474,092	24528,963	0	0	23913,232	0	0	9797	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 22.06.2021 19:57:43