

#31173#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2023 по 11.10.2023

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
Адрес потребителя Мусоргского 10, Калининград (Мега Сити)
Абонентский номер 4920

Заводской номер счётчика 20108917	Показания прибора, ГДж 11.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6874,675	6861,485	13.19	3.15

Подпись исполнителя _____



от 12.10.23
лсв по вх



#31172#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 11.10.2023.

Номер абонента 4920
 Порядковый номер 8877
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20108917
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 16.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2023	-	0,614	0	8,095	0	0	7,943	0	0	24	0	64,1	45,7	0,35	0,27
22.09.2023	-	0,591	0	8,033	0	0	7,883	0	0	24	0	63,8	45,9	0,34	0,27
23.09.2023	-	0,589	0	8,5	0	0	8,342	0	0	24	0	63,8	46,9	0,35	0,27
24.09.2023	-	0,591	0	8,118	0	0	7,967	0	0	24	0	63,6	45,9	0,34	0,27
25.09.2023	-	0,609	0	8,196	0	0	8,045	0	0	24	0	63,5	45,4	0,34	0,27
26.09.2023	-	0,596	0	8,296	0	0	8,147	0	0	24	0	62,7	45,2	0,34	0,27
27.09.2023	-	0,617	0	8,33	0	0	8,175	0	0	24	0	63,9	45,9	0,34	0,27
28.09.2023	-	0,602	0	8,149	0	0	7,997	0	0	24	0	63,9	45,9	0,34	0,27
29.09.2023	-	0,6	0	8,046	0	0	7,896	0	0	24	0	63,9	45,7	0,34	0,27
30.09.2023	-	0,604	0	8,134	0	0	7,982	0	0	24	0	63,9	45,8	0,34	0,27
01.10.2023	-	0,6	0	8,176	0	0	8,024	0	0	24	0	63,7	45,9	0,35	0,27
02.10.2023	-	0,641	0	8,76	0	0	8,596	0	0	24	0	63,9	46,2	0,35	0,27
03.10.2023	-	0,658	0	8,735	0	0	8,57	0	0	24	0	64,2	45,9	0,35	0,27
04.10.2023	-	0,656	0	8,941	0	0	8,778	0	0	24	0	63,1	45,3	0,35	0,27
05.10.2023	-	0,66	0	9,145	0	0	8,977	0	0	24	0	63,3	45,8	0,36	0,27
06.10.2023	-	0,681	0	9,047	0	0	8,88	0	0	24	0	63,6	45,3	0,35	0,27
07.10.2023	-	0,623	0	8,484	0	0	8,329	0	0	24	0	63,1	45,3	0,34	0,27
08.10.2023	-	0,63	0	8,545	0	0	8,387	0	0	24	0	63,5	45,6	0,34	0,27
09.10.2023	-	0,65	0	8,392	0	0	8,241	0	0	24	0	62,8	44	0,34	0,27
10.10.2023	-	0,67	0	8,48	0	0	8,325	0	0	24	0	63,2	44	0,34	0,28
11.10.2023	-	0,711	0	9,64	0	0	9,457	0	0	24	0	64,4	46,5	0,38	0,28
Итого:	-	13,193	0	178,242	0	0	174,941	0	0	504	0	63,61	45,62	0,35	0,27

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	6861,485	67802,136	0	0	66142,869	0	0	29519	10
11.10.2023	6874,675	67980,379	0	0	66317,808	0	0	30023	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения