

#63862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр ТП1 парковка)
Номер абонента 4920
Порядковый номер 8876
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108913
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 15,29 | 0 | 133,1 | 0 | 0 | 129,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 45 | 0,42 | 0,35 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 16,829 | 0 | 138,17 | 0 | 0 | 134,543 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 47,3 | 0,41 | 0,35 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 16,903 | 0 | 129,875 | 0 | 0 | 126,304 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 47,3 | 0,41 | 0,35 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 18,262 | 0 | 134,27 | 0 | 0 | 130,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 47,8 | 0,41 | 0,35 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 19,642 | 0 | 149,12 | 0 | 0 | 144,817 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,4 | 49 | 0,41 | 0,35 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 20,128 | 0 | 148,89 | 0 | 0 | 144,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,4 | 49,2 | 0,41 | 0,35 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 19,17 | 0 | 141,555 | 0 | 0 | 137,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,2 | 48 | 0,41 | 0,35 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 18,573 | 0 | 142,31 | 0 | 0 | 138,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 47,4 | 0,41 | 0,35 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 17,651 | 0 | 139,38 | 0 | 0 | 135,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 47,1 | 0,41 | 0,35 | - |
| 03.12.2023 | 17,528 | 0 | 139,215 | 0 | 0 | 135,524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 46,8 | 0,41 | 0,35 | - |
| 04.12.2023 | 16,773 | 0 | 128,44 | 0 | 0 | 125,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 45,4 | 0,41 | 0,36 | - |
| 05.12.2023 | 16,337 | 0 | 112,21 | 0 | 0 | 109,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 44,4 | 0,41 | 0,36 | - |
| 06.12.2023 | 17,741 | 0 | 119,265 | 0 | 0 | 115,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | 45,5 | 0,41 | 0,36 | - |
| 07.12.2023 | 16,765 | 0 | 113,205 | 0 | 0 | 110,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 43,9 | 0,41 | 0,36 | - |
| 08.12.2023 | 18,056 | 0 | 122,705 | 0 | 0 | 119,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,3 | 45,2 | 0,41 | 0,36 | - |
| 09.12.2023 | 17,172 | 0 | 115,125 | 0 | 0 | 111,778 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,7 | 45,1 | 0,41 | 0,35 | - |
| 10.12.2023 | 16,26 | 0 | 115,39 | 0 | 0 | 112,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 44 | 0,41 | 0,35 | - |
| 11.12.2023 | 16,292 | 0 | 124,18 | 0 | 0 | 121,021 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 43,7 | 0,41 | 0,35 | - |
| 12.12.2023 | 16,056 | 0 | 152,015 | 0 | 0 | 148,642 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 44,3 | 0,4 | 0,35 | - |
| 13.12.2023 | 15,825 | 0 | 123,025 | 0 | 0 | 119,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 44,1 | 0,41 | 0,35 | - |
| 14.12.2023 | 15,98 | 0 | 116,005 | 0 | 0 | 112,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 44 | 0,41 | 0,35 | - |
| 15.12.2023 | 15,878 | 0 | 124,87 | 0 | 0 | 121,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 44 | 0,41 | 0,35 | - |
| 16.12.2023 | 15,357 | 0 | 143,3 | 0 | 0 | 140,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 44,2 | 0,42 | 0,35 | - |
| 17.12.2023 | 14,914 | 0 | 140,385 | 0 | 0 | 137,243 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 44,6 | 0,42 | 0,35 | - |
| 18.12.2023 | 14,847 | 0 | 139,415 | 0 | 0 | 136,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 44,7 | 0,42 | 0,35 | - |
| 19.12.2023 | 14,9 | 0 | 139,745 | 0 | 0 | 136,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 44,7 | 0,42 | 0,35 | - |
| 20.12.2023 | 14,891 | 0 | 140,12 | 0 | 0 | 136,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 44,7 | 0,42 | 0,35 | - |
| Итого: | 454,02 | 0 | 3565,285 | 0 | 0 | 3472,145 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 108,441 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 237,423 | 2111,75 | 0 | 0 | 2061,116 | 0 | 0 | 371 | 172 |
| 20.12.2023 | 691,438 | 5677,035 | 0 | 0 | 5533,262 | 0 | 0 | 1019 | 172 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2023 7:39:23