

#7915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр ТП2)
Номер абонента 4920
Порядковый номер 8875
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20107745
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2023 | 13,663 | 0 | 132,405 | 0 | 0 | 129,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 22.03.2023 | 13,918 | 0 | 133,755 | 0 | 0 | 130,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 44,8 | 0,44 | 0,35 | - |
| 23.03.2023 | 13,351 | 0 | 129,415 | 0 | 0 | 126,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 24.03.2023 | 13,292 | 0 | 128,575 | 0 | 0 | 125,723 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 25.03.2023 | 12,626 | 0 | 123,095 | 0 | 0 | 120,371 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45,2 | 0,44 | 0,35 | - |
| 26.03.2023 | 12,912 | 0 | 125,495 | 0 | 0 | 122,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 45,2 | 0,44 | 0,35 | - |
| 27.03.2023 | 14,565 | 0 | 129,305 | 0 | 0 | 126,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 28.03.2023 | 16,228 | 0 | 128,325 | 0 | 0 | 124,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 46,1 | 0,44 | 0,35 | - |
| 29.03.2023 | 15,141 | 0 | 132,585 | 0 | 0 | 129,397 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | - |
| 30.03.2023 | 13,892 | 0 | 134,325 | 0 | 0 | 131,352 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 31.03.2023 | 13,572 | 0 | 131,725 | 0 | 0 | 128,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 01.04.2023 | 13,504 | 0 | 129,885 | 0 | 0 | 126,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 02.04.2023 | 13,697 | 0 | 127,295 | 0 | 0 | 124,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 44,9 | 0,44 | 0,35 | - |
| 03.04.2023 | 14,626 | 0 | 123,075 | 0 | 0 | 120,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 44,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 04.04.2023 | 15,139 | 0 | 127,67 | 0 | 0 | 124,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 44,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 05.04.2023 | 15,496 | 0 | 135,36 | 0 | 0 | 132,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 44,6 | 0,43 | 0,35 | - |
| 06.04.2023 | 15,291 | 0 | 139,085 | 0 | 0 | 135,909 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 44,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 07.04.2023 | 13,823 | 0 | 133,375 | 0 | 0 | 130,413 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45 | 0,44 | 0,35 | - |
| 08.04.2023 | 12,047 | 0 | 120,545 | 0 | 0 | 117,896 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 09.04.2023 | 12,116 | 0 | 121,08 | 0 | 0 | 118,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 10.04.2023 | 12,294 | 0 | 122,525 | 0 | 0 | 119,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,4 | 0,44 | 0,35 | - |
| 11.04.2023 | 11,429 | 0 | 112,815 | 0 | 0 | 110,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 12.04.2023 | 10,929 | 0 | 108,365 | 0 | 0 | 105,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 45,4 | 0,44 | 0,35 | - |
| 13.04.2023 | 10,604 | 0 | 103,545 | 0 | 0 | 101,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 45,2 | 0,44 | 0,35 | - |
| 14.04.2023 | 10,5 | 0 | 103,385 | 0 | 0 | 101,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45,3 | 0,44 | 0,34 | - |
| 15.04.2023 | 9,795 | 0 | 96,62 | 0 | 0 | 94,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 16.04.2023 | 10,725 | 0 | 107,36 | 0 | 0 | 104,996 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 45,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 17.04.2023 | 11,941 | 0 | 116 | 0 | 0 | 113,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 45,2 | 0,44 | 0,34 | - |
| 18.04.2023 | 11,705 | 0 | 114,755 | 0 | 0 | 112,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 45,2 | 0,44 | 0,34 | - |
| 19.04.2023 | 11,7 | 0 | 113,47 | 0 | 0 | 110,948 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 45,1 | 0,43 | 0,34 | - |
| 20.04.2023 | 11,782 | 0 | 127,65 | 0 | 0 | 124,867 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 47,1 | 0,44 | 0,31 | - |
| Итого: | 402,303 | 0 | 3812,865 | 0 | 0 | 3726,758 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 96,088 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2023 | 9697,543 | 98690,935 | 0 | 0 | 96297,866 | 0 | 0 | 25008 | 9 |
| 20.04.2023 | 10099,849 | 102503,8 | 0 | 0 | 100024,625 | 0 | 0 | 25752 | 9 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2023 7:58:20