

#83948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО  
Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр ТП2)  
Номер абонента 4920  
Порядковый номер 8875  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20107745  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2024 | 15,712  | 0         | 159,665  | 0       | 0       | 155,997  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 47,6   | 0,38    | 0,33    | 3,6         |
| 22.04.2024 | 17,77   | 0         | 186,955  | 0       | 0       | 182,612  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 48,9   | 0,37    | 0,33    | 3,7         |
| 23.04.2024 | 16,157  | 0         | 158,415  | 0       | 0       | 154,711  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 47,3   | 0,37    | 0,33    | 3,1         |
| 24.04.2024 | 14,793  | 0         | 141,225  | 0       | 0       | 138,017  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 45,5   | 0,38    | 0,34    | 2,9         |
| 25.04.2024 | 13,715  | 0         | 130,56   | 0       | 0       | 127,6    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 45,4   | 0,38    | 0,33    | 4,9         |
| 26.04.2024 | 8,137   | 0         | 74,515   | 0       | 0       | 72,814   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 44,8   | 0,38    | 0,33    | 6,4         |
| 27.04.2024 | 1,628   | 0         | 13,72    | 0       | 0       | 13,45    | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,7   | 36,8   | 0,39    | 0,33    | 7,8         |
| 28.04.2024 | 1,178   | 0         | 10,33    | 0       | 0       | 10,138   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 36     | 0,4     | 0,33    | 12,1        |
| 29.04.2024 | 0,851   | 0         | 8,035    | 0       | 0       | 7,892    | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 36,4   | 0,4     | 0,33    | 14,6        |
| 30.04.2024 | 0,871   | 0         | 8,23     | 0       | 0       | 8,084    | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,2   | 36,4   | 0,4     | 0,33    | 16,9        |
| 01.05.2024 | 1       | 0         | 8,975    | 0       | 0       | 8,812    | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,9   | 35,8   | 0,38    | 0,32    | 16,1        |
| 02.05.2024 | 1,443   | 0         | 12,525   | 0       | 0       | 12,282   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 37,2   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 03.05.2024 | 1,139   | 0         | 10,41    | 0       | 0       | 10,213   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,2   | 37,6   | 0,41    | 0,27    | -           |
| 04.05.2024 | 0,862   | 0         | 8,145    | 0       | 0       | 7,997    | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,1   | 37,3   | 0,41    | 0,27    | -           |
| 05.05.2024 | 0,995   | 0         | 9,055    | 0       | 0       | 8,886    | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 37,3   | 0,41    | 0,27    | -           |
| 06.05.2024 | 1,397   | 0         | 12,075   | 0       | 0       | 11,84    | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,4   | 37,3   | 0,39    | 0,27    | -           |
| 07.05.2024 | 1,08    | 0         | 9,935    | 0       | 0       | 9,751    | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 37,2   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 08.05.2024 | 1,223   | 0         | 11,075   | 0       | 0       | 10,867   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 37,2   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 09.05.2024 | 1,018   | 0         | 9,545    | 0       | 0       | 9,372    | 0      | 0      | 24       | 0       | 63     | 37,1   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 10.05.2024 | 1,1     | 0         | 10,115   | 0       | 0       | 9,928    | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,5   | 37,1   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 11.05.2024 | 0,755   | 0         | 7,68     | 0       | 0       | 7,547    | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 37,5   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 12.05.2024 | 0,902   | 0         | 8,785    | 0       | 0       | 8,629    | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,1   | 37,2   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 13.05.2024 | 1,206   | 0         | 11,03    | 0       | 0       | 10,825   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 37,3   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 14.05.2024 | 1,416   | 0         | 12,525   | 0       | 0       | 12,283   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,2   | 37,7   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 15.05.2024 | 1,151   | 0         | 10,54    | 0       | 0       | 10,343   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 37,4   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 16.05.2024 | 1,16    | 0         | 10,615   | 0       | 0       | 10,416   | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,1   | 37,5   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 17.05.2024 | 1,491   | 0         | 13,025   | 0       | 0       | 12,771   | 0      | 0      | 24       | 0       | 65,3   | 37,4   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 18.05.2024 | 1,023   | 0         | 9,265    | 0       | 0       | 9,092    | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,7   | 36,9   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 19.05.2024 | 0,63    | 0         | 6,495    | 0       | 0       | 6,383    | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 37,5   | 0,4     | 0,28    | -           |
| 20.05.2024 | 1,083   | 0         | 9,83     | 0       | 0       | 9,646    | 0      | 0      | 24       | 0       | 64     | 37,2   | 0,39    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 112,886 | 0         | 1093,295 | 0       | 0       | 1069,198 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 26,962  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.04.2024 | 2697,045 | 26386,9   | 0      | 0      | 25714,025 | 0     | 0     | 3946    | 173    |
| 20.05.2024 | 2809,929 | 27480,195 | 0      | 0      | 26783,222 | 0     | 0     | 4666    | 173    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2024 12:10:19