

#148562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

МЕГА-СИТИ, ООО
Озерова 176, Калининград (Мега Центр ТП2)
4920
8875
ТВ7 (АСЦП)
20107745
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	20,9	0	0,01	-
22.08.2025	0,011	0	2,51	0	0	2,505	0	0	24	0	23,6	22,5	0,21	0,22	-
23.08.2025	0,004	0	1,155	0	0	1,153	0	0	24	0	24,1	23,3	0,28	0,28	-
24.08.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	0	22,1	21,6	0,29	0,29	-
25.08.2025	0,015	0	3,365	0	0	3,36	0	0	24	0	21,9	20,8	0,25	0,25	-
26.08.2025	0,76	0	150,73	0	0	149,955	0	0	24	0	33,9	32,7	0,31	0,27	-
27.08.2025	0,991	0	13,445	0	0	13,205	0	0	24	0	62,4	44,5	0,38	0,27	-
28.08.2025	0,946	0	10,285	0	0	10,094	0	0	24	0	63,6	41,3	0,39	0,27	-
29.08.2025	1,051	0	11,115	0	0	10,904	0	0	24	0	64,5	41,5	0,39	0,27	-
30.08.2025	0,787	0	8,775	0	0	8,619	0	0	24	0	62,4	40,6	0,39	0,27	-
31.08.2025	0,746	0	8,35	0	0	8,202	0	0	24	0	62,2	40,5	0,39	0,27	-
01.09.2025	0,987	0	10,455	0	0	10,26	0	0	24	0	63,8	40,9	0,39	0,27	-
02.09.2025	0,914	0	9,7	0	0	9,52	0	0	24	0	63,7	40,8	0,39	0,27	-
03.09.2025	0,975	0	10,05	0	0	9,865	0	0	24	0	63,5	40	0,39	0,27	-
04.09.2025	0,938	0	10,015	0	0	9,831	0	0	24	0	63,3	40,5	0,39	0,27	-
05.09.2025	0,912	0	9,75	0	0	9,57	0	0	24	0	63,6	40,8	0,4	0,27	-
06.09.2025	0,639	0	7,105	0	0	6,981	0	0	24	0	61,8	39,9	0,41	0,27	-
07.09.2025	0,628	0	7,04	0	0	6,919	0	0	24	0	61,2	39,6	0,41	0,27	-
08.09.2025	0,975	0	10,225	0	0	10,035	0	0	24	0	63,8	40,7	0,41	0,27	-
09.09.2025	0,926	0	9,79	0	0	9,609	0	0	24	0	63,6	40,6	0,4	0,27	-
10.09.2025	1,016	0	10,495	0	0	10,297	0	0	24	0	64,3	40,7	0,4	0,27	-
11.09.2025	0,984	0	10,365	0	0	10,172	0	0	24	0	63,9	40,8	0,41	0,27	-
12.09.2025	1,042	0	10,87	0	0	10,665	0	0	24	0	64,1	40,8	0,4	0,27	-
13.09.2025	0,692	0	7,64	0	0	7,506	0	0	24	0	61,8	39,8	0,41	0,27	-
14.09.2025	0,607	0	6,78	0	0	6,663	0	0	24	0	61,2	39,4	0,4	0,27	-
15.09.2025	1,176	0	12,21	0	0	11,976	0	0	24	0	64,7	41,3	0,4	0,28	-
16.09.2025	1,106	0	11,115	0	0	10,901	0	0	24	0	64,9	40,7	0,4	0,28	-
17.09.2025	1,004	0	10,295	0	0	10,1	0	0	24	0	64,5	40,8	0,4	0,28	-
18.09.2025	1,113	0	11,12	0	0	10,905	0	0	24	0	65,2	40,9	0,41	0,27	-
19.09.2025	1,27	0	12,62	0	0	12,372	0	0	24	0	65,7	41,2	0,41	0,27	-
20.09.2025	0,838	0	8,73	0	0	8,569	0	0	24	0	63,4	40,1	0,42	0,27	-
Итого:	24,053	0	406,135	0	0	400,748	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,745														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	6122,181	60435,82	0	0	58948,615	0	0	15630	177
20.09.2025	6146,235	60841,955	0	0	59349,362	0	0	16374	177

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 16:31:10