

#7712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
 Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр фитнес)
 Номер абонента 4920
 Порядковый номер 8874
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20113545
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.02.2022 | 1,271 | 0 | 9,768 | 0 | 0 | 9,542 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72 | 40,2 | 0,45 | 0,35 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 1,112 | 0 | 8,123 | 0 | 0 | 7,924 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 74,2 | 40,7 | 0,45 | 0,36 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 0,98 | 0 | 7,335 | 0 | 0 | 7,156 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 74,2 | 41,5 | 0,45 | 0,36 | 1,2 |
| 24.02.2022 | 1,1 | 0 | 8,485 | 0 | 0 | 8,286 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72,6 | 40,9 | 0,45 | 0,35 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 1,165 | 0 | 9,056 | 0 | 0 | 8,845 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72,1 | 40,7 | 0,45 | 0,35 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 0,893 | 0 | 7,297 | 0 | 0 | 7,128 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72 | 42,1 | 0,45 | 0,36 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 0,897 | 0 | 6,582 | 0 | 0 | 6,416 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 75,1 | 41,8 | 0,45 | 0,36 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 1,119 | 0 | 7,652 | 0 | 0 | 7,456 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 76,2 | 40,3 | 0,45 | 0,35 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 1,16 | 0 | 7,831 | 0 | 0 | 7,629 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 76,3 | 40 | 0,45 | 0,35 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 1,181 | 0 | 8,134 | 0 | 0 | 7,928 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 75,6 | 40,1 | 0,45 | 0,35 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 0,983 | 0 | 7,304 | 0 | 0 | 7,125 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 74,3 | 41,4 | 0,45 | 0,35 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 1,176 | 0 | 8,509 | 0 | 0 | 8,301 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 74,3 | 40,4 | 0,45 | 0,35 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 0,936 | 0 | 6,543 | 0 | 0 | 6,373 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 76,7 | 41,6 | 0,45 | 0,36 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 0,791 | 0 | 5,639 | 0 | 0 | 5,492 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 76,8 | 42,4 | 0,45 | 0,36 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 1,055 | 0 | 7,234 | 0 | 0 | 7,048 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 76,6 | 40,8 | 0,45 | 0,35 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 0,815 | 0 | 6,21 | 0 | 0 | 6,057 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 74,7 | 42,6 | 0,45 | 0,35 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 1,293 | 0 | 9,036 | 0 | 0 | 8,813 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 74,7 | 39,7 | 0,45 | 0,35 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 1,164 | 0 | 8,04 | 0 | 0 | 7,836 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 75,7 | 40,3 | 0,45 | 0,36 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 1,291 | 0 | 8,352 | 0 | 0 | 8,132 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 77,4 | 39,5 | 0,45 | 0,36 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 1,25 | 0 | 8,47 | 0 | 0 | 8,255 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 75,8 | 39,6 | 0,45 | 0,36 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 1,093 | 0 | 8,078 | 0 | 0 | 7,882 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 73,9 | 40,8 | 0,45 | 0,36 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 1,263 | 0 | 9,455 | 0 | 0 | 9,229 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 73 | 40,3 | 0,45 | 0,35 | 0 |
| 15.03.2022 | 1,229 | 0 | 9,387 | 0 | 0 | 9,168 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72,4 | 40,4 | 0,45 | 0,35 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 1,276 | 0 | 9,895 | 0 | 0 | 9,667 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 71,8 | 40,3 | 0,45 | 0,35 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 1,228 | 0 | 9,514 | 0 | 0 | 9,295 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 71,9 | 40,4 | 0,45 | 0,35 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 1,047 | 0 | 8,424 | 0 | 0 | 8,23 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 71,7 | 41,3 | 0,45 | 0,35 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 1,036 | 0 | 8,287 | 0 | 0 | 8,095 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72 | 41,4 | 0,45 | 0,35 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 0,808 | 0 | 6,703 | 0 | 0 | 6,548 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 | 0 | 72,1 | 42,6 | 0,45 | 0,35 | 2,6 |
| Итого: | 30,612 | 0 | 225,343 | 0 | 0 | 219,856 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,312 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2022 | 551,875 | 5061,818 | 0 | 0 | 4951,088 | 0 | 0 | 15666 | 17 |
| 20.03.2022 | 582,489 | 5287,161 | 0 | 0 | 5170,943 | 0 | 0 | 16338 | 17 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 22.03.2022 11:30:44 |
|---|