

# #296723#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО  
Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр фитнес)  
Номер абонента 4920  
Порядковый номер 8874  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113545  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,311	0	3,243	0	0	3,169	0	0	24	0	71,1	47,7	0,4	0,36	-
22.03.2026	0,301	0	3,161	0	0	3,089	0	0	24	0	71	47,7	0,4	0,36	-
23.03.2026	0,307	0	3,219	0	0	3,146	0	0	24	0	71	47,7	0,41	0,35	-
24.03.2026	0,316	0	3,285	0	0	3,21	0	0	24	0	71,1	47,6	0,41	0,35	-
25.03.2026	0,308	0	3,237	0	0	3,164	0	0	24	0	70,9	47,7	0,41	0,35	-
26.03.2026	0,311	0	3,242	0	0	3,169	0	0	24	0	71	47,6	0,41	0,35	-
27.03.2026	0,321	0	3,365	0	0	3,289	0	0	24	0	70,9	47,5	0,4	0,36	-
28.03.2026	0,307	0	3,201	0	0	3,128	0	0	24	0	71,1	47,7	0,4	0,35	-
29.03.2026	0,302	0	3,195	0	0	3,123	0	0	24	0	71	47,8	0,41	0,35	-
30.03.2026	0,313	0	3,283	0	0	3,209	0	0	24	0	71	47,7	0,41	0,35	-
31.03.2026	0,324	0	3,395	0	0	3,318	0	0	24	0	70,9	47,6	0,41	0,35	-
01.04.2026	0,326	0	3,379	0	0	3,303	0	0	24	0	71,1	47,5	0,41	0,36	-
02.04.2026	0,32	0	3,37	0	0	3,294	0	0	24	0	70,8	47,6	0,41	0,36	-
03.04.2026	0,319	0	3,342	0	0	3,266	0	0	24	0	70,9	47,6	0,41	0,36	-
04.04.2026	0,315	0	3,349	0	0	3,273	0	0	24	0	70,6	47,6	0,41	0,36	-
05.04.2026	0,313	0	3,273	0	0	3,198	0	0	24	0	71	47,7	0,41	0,35	-
06.04.2026	0,333	0	3,521	0	0	3,442	0	0	24	0	70,7	47,6	0,41	0,35	-
07.04.2026	0,334	0	3,484	0	0	3,405	0	0	24	0	71	47,6	0,4	0,36	-
08.04.2026	0,335	0	3,51	0	0	3,432	0	0	24	0	70,8	47,5	0,4	0,36	-
09.04.2026	0,333	0	3,438	0	0	3,36	0	0	24	0	71,1	47,5	0,4	0,36	-
10.04.2026	0,333	0	3,489	0	0	3,411	0	0	24	0	70,8	47,5	0,41	0,36	-
11.04.2026	0,314	0	3,289	0	0	3,214	0	0	24	0	70,9	47,6	0,41	0,36	-
12.04.2026	0,302	0	3,18	0	0	3,108	0	0	24	0	70,9	47,7	0,41	0,36	-
13.04.2026	0,308	0	3,201	0	0	3,129	0	0	24	0	71,2	47,7	0,41	0,36	-
14.04.2026	0,317	0	3,467	0	0	3,391	0	0	24	0	69,9	47,6	0,41	0,35	-
15.04.2026	0,287	0	4,15	0	0	4,071	0	0	24	0	64,3	47,5	0,4	0,35	-
16.04.2026	0,303	0	3,198	0	0	3,127	0	0	22	2	70,7	47,6	0,41	0,35	-
17.04.2026	0,307	0	3,224	0	0	3,151	0	0	24	0	70,8	47,5	0,41	0,35	-
18.04.2026	0,298	0	3,148	0	0	3,077	0	0	24	0	70,7	47,7	0,41	0,35	-
19.04.2026	0,282	0	3,005	0	0	2,937	0	0	24	0	70,7	47,8	0,41	0,35	-
20.04.2026	0,292	0	3,108	0	0	3,038	0	0	24	0	70,7	47,7	0,41	0,35	-
Итого:	9,692	0	102,951	0	0	100,641	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,315														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	255,8	2862,926	0	0	2800,747	0	0	20719	223
20.04.2026	265,492	2965,874	0	0	2901,389	0	0	21461	225

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:05:47