

# #7706#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО  
Адрес потребителя Озерова 176, Калининград (Мега Центр фитнес)  
Номер абонента 4920  
Порядковый номер 8874  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113545  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,433	0	5,002	0	0	4,896	0	0	24	0	68,6	47,5	0,44	0,27	-
22.05.2022	0,455	0	5,239	0	0	5,127	0	0	24	0	68,5	47,4	0,44	0,27	-
23.05.2022	0,461	0	5,202	0	0	5,091	0	0	24	0	68,9	47,4	0,44	0,27	-
24.05.2022	0,454	0	5,259	0	0	5,148	0	0	24	0	68,4	47,4	0,44	0,27	-
25.05.2022	0,441	0	5,269	0	0	5,16	0	0	24	0	67,8	47,5	0,44	0,28	-
26.05.2022	0,446	0	5,338	0	0	5,226	0	0	24	0	67,8	47,5	0,43	0,28	-
27.05.2022	0,452	0	5,413	0	0	5,301	0	0	24	0	67,8	47,4	0,43	0,28	-
28.05.2022	0,456	0	5,666	0	0	5,551	0	0	24	0	67	47,4	0,43	0,28	-
29.05.2022	0,454	0	5,51	0	0	5,397	0	0	24	0	67,5	47,5	0,44	0,28	-
30.05.2022	0,451	0	5,369	0	0	5,257	0	0	24	0	67,9	47,4	0,43	0,28	-
31.05.2022	0,452	0	5,392	0	0	5,28	0	0	24	0	67,9	47,4	0,43	0,28	-
01.06.2022	0,447	0	5,422	0	0	5,31	0	0	24	0	67,6	47,5	0,43	0,28	-
02.06.2022	0,453	0	5,453	0	0	5,34	0	0	24	0	67,7	47,5	0,43	0,28	-
03.06.2022	0,445	0	5,312	0	0	5,201	0	0	24	0	67,9	47,5	0,43	0,28	-
04.06.2022	0,438	0	5,318	0	0	5,207	0	0	24	0	67,5	47,5	0,43	0,28	-
05.06.2022	0,426	0	5,194	0	0	5,087	0	0	24	0	67,5	47,5	0,43	0,28	-
06.06.2022	0,412	0	4,972	0	0	4,869	0	0	24	0	67,8	47,6	0,43	0,28	-
07.06.2022	0,401	0	4,854	0	0	4,753	0	0	24	0	67,7	47,6	0,44	0,28	-
08.06.2022	0,394	0	4,872	0	0	4,771	0	0	24	0	67,3	47,7	0,45	0,27	-
09.06.2022	0,386	0	4,931	0	0	4,832	0	0	24	0	66,8	47,7	0,45	0,27	-
10.06.2022	0,383	0	4,684	0	0	4,587	0	0	24	0	67,6	47,7	0,45	0,27	-
11.06.2022	0,387	0	4,738	0	0	4,64	0	0	24	0	67,6	47,7	0,45	0,27	-
12.06.2022	0,382	0	4,72	0	0	4,623	0	0	24	0	67,4	47,7	0,45	0,27	-
13.06.2022	0,382	0	4,761	0	0	4,664	0	0	24	0	67,2	47,7	0,45	0,27	-
14.06.2022	0,391	0	4,76	0	0	4,662	0	0	24	0	67,6	47,6	0,45	0,27	-
15.06.2022	0,395	0	4,872	0	0	4,771	0	0	24	0	67,4	47,6	0,45	0,27	-
16.06.2022	0,396	0	4,76	0	0	4,66	0	0	24	0	67,9	47,6	0,45	0,27	-
17.06.2022	0,397	0	4,804	0	0	4,704	0	0	24	0	67,8	47,7	0,45	0,27	-
18.06.2022	0,393	0	4,812	0	0	4,713	0	0	24	0	67,5	47,6	0,45	0,27	-
19.06.2022	0,391	0	4,814	0	0	4,715	0	0	24	0	67,4	47,7	0,45	0,27	-
20.06.2022	0,392	0	4,788	0	0	4,689	0	0	24	0	67,6	47,7	0,45	0,27	-
Итого:	13,046	0	157,5	0	0	154,232	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,116														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	637,922	5759,042	0	0	5632,097	0	0	17802	17
20.06.2022	650,964	5916,541	0	0	5786,33	0	0	18546	17

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2022 7:39:47