

#142251#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

МЕГА-СИТИ, ООО
Озерова 176, Калининград (Мега Центр фитнес)
4920
8874
ТВ7 (ASCII)
20113545
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,388	0	4,915	0	0	4,815	0	0	24	0	66,8	47,6	0,43	0,28	-
22.06.2025	0,382	0	4,858	0	0	4,76	0	0	24	0	66,7	47,6	0,43	0,28	-
23.06.2025	0,387	0	4,863	0	0	4,764	0	0	24	0	66,9	47,5	0,43	0,28	-
24.06.2025	0,362	0	4,635	0	0	4,543	0	0	24	0	66,5	47,5	0,42	0,28	-
25.06.2025	0,31	0	3,993	0	0	3,913	0	0	24	0	66,8	47,9	0,42	0,28	-
26.06.2025	0,209	0	3,541	0	0	3,469	0	0	24	0	66,8	52,5	0,42	0,28	-
27.06.2025	0,097	0	1,301	0	0	1,274	0	0	24	0	67,4	49,3	0,42	0,29	-
28.06.2025	0,016	0	0,575	0	0	0,563	0	0	24	0	65,9	59,1	0,42	0,29	-
29.06.2025	0,016	0	0,581	0	0	0,569	0	0	24	0	66,1	59,4	0,43	0,29	-
30.06.2025	0,016	0	0,675	0	0	0,662	0	0	24	0	66,2	60,4	0,43	0,29	-
01.07.2025	0,016	0	0,547	0	0	0,536	0	0	24	0	66	58,8	0,42	0,28	-
02.07.2025	0,014	0	0,382	0	0	0,375	0	0	24	0	66,2	57,1	0,42	0,28	-
03.07.2025	0,014	0	0,379	0	0	0,371	0	0	24	0	66,3	57,2	0,42	0,28	-
04.07.2025	0,014	0	0,417	0	0	0,409	0	0	24	0	66,1	57,9	0,42	0,28	-
05.07.2025	0,016	0	0,515	0	0	0,504	0	0	24	0	66	58,5	0,42	0,28	-
06.07.2025	0,014	0	0,456	0	0	0,447	0	0	24	0	65,9	58,5	0,42	0,28	-
07.07.2025	0,016	0	0,468	0	0	0,458	0	0	24	0	66,3	57,9	0,42	0,28	-
08.07.2025	0,014	0	0,451	0	0	0,442	0	0	24	0	66,3	58,6	0,42	0,28	-
09.07.2025	0,014	0	0,455	0	0	0,446	0	0	24	0	66,4	58,8	0,42	0,28	-
10.07.2025	0,016	0	0,519	0	0	0,508	0	0	24	0	66,3	58,7	0,42	0,28	-
11.07.2025	0,014	0	0,47	0	0	0,461	0	0	24	0	66,3	58,9	0,42	0,28	-
12.07.2025	0,016	0	0,551	0	0	0,54	0	0	24	0	66	59	0,42	0,28	-
13.07.2025	0,016	0	0,546	0	0	0,535	0	0	24	0	66,1	59	0,42	0,28	-
14.07.2025	0,014	0	0,454	0	0	0,445	0	0	24	0	66,3	58,8	0,42	0,28	-
15.07.2025	0,014	0	0,437	0	0	0,428	0	0	24	0	66,4	58,5	0,42	0,28	-
16.07.2025	0,016	0	0,516	0	0	0,505	0	0	24	0	66,5	58,8	0,42	0,28	-
17.07.2025	0,061	0	1,089	0	0	1,067	0	0	24	0	66,8	53,2	0,42	0,28	-
18.07.2025	0,023	0	0,389	0	0	0,381	0	0	24	0	65,8	51,6	0,42	0,28	-
19.07.2025	0,019	0	0,428	0	0	0,419	0	0	24	0	65,6	54,7	0,42	0,28	-
20.07.2025	0,019	0	0,434	0	0	0,426	0	0	24	0	65,5	54,8	0,42	0,28	-
Итого:	2,543	0	39,84	0	0	39,035	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,607														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	191,173	2185,108	0	0	2138,305	0	0	14167	223
20.07.2025	193,718	2224,944	0	0	2177,339	0	0	14887	223

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:38:11