

# #126137#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО  
Адрес потребителя Мусоргского 10а, Калининград (Мега Мебель)  
Номер абонента 4920  
Порядковый номер 1116  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31931  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	1,88	84,02	24	0	72,1	52,8	-
22.03.2025	1,867	83,79	24	0	72	52,8	-
23.03.2025	1,856	84,28	24	0	71,8	52,9	-
24.03.2025	1,856	84,03	24	0	72	53,1	-
25.03.2025	1,852	83,58	24	0	72,1	53	-
26.03.2025	1,839	84,31	24	0	71,9	53,2	-
27.03.2025	1,88	83,46	24	0	71,9	52,6	-
28.03.2025	1,879	85,59	24	0	72	53,2	-
29.03.2025	1,835	86,64	24	0	71,9	53,7	-
30.03.2025	1,815	85,13	24	0	71,8	53,5	-
31.03.2025	1,828	84,35	24	0	71,8	53,2	-
01.04.2025	1,823	82,3	24	0	71,9	52,8	-
02.04.2025	1,811	81,82	24	0	71,8	52,8	-
03.04.2025	1,792	83,59	24	0	71,6	53,2	-
04.04.2025	1,792	82,6	24	0	71,8	53,2	-
05.04.2025	1,873	79,78	24	0	72,6	52,4	-
06.04.2025	1,999	78,27	24	0	74,8	52,8	-
07.04.2025	1,944	79,52	24	0	73,5	52,4	-
08.04.2025	1,872	79,76	24	0	72,1	51,9	-
09.04.2025	1,859	79,42	24	0	72	51,8	-
10.04.2025	1,877	77,86	24	0	72,4	51,7	-
11.04.2025	1,845	79,68	24	0	71,8	51,9	-
12.04.2025	1,843	80,89	24	0	71,9	52,4	-
13.04.2025	1,788	83,87	24	0	71,8	53,4	-
14.04.2025	1,113	54,17	24	0	64,1	49,6	-
Итого:	45,618	2032,71	600	0	0	0	0
Гкал	39,231						

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 600

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	7030,054	239490,57	168483,03
14.04.2025	7075,672	241523,28	169083,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
17.04.2025 16:12:42