

# #7964#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7056  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272069  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,83	418,93	408,83	408,83	24	0	0	73,7	64,3	9,36	0,5	0,44	3,9
24.03.2021	3,515	408,21	399,29	399,29	24	0	0	69,6	60,8	8,8	0,5	0,44	4,8
25.03.2021	3,401	414,77	405,86	405,86	24	0	0	69	60,6	8,37	0,5	0,44	6,9
26.03.2021	3,375	411,81	403,12	403,12	24	0	0	68,4	60,1	8,36	0,5	0,44	5,1
27.03.2021	3,317	414,11	405,42	405,42	24	0	0	68,2	60	8,17	0,49	0,44	8,7
28.03.2021	3,298	395,53	387,41	387,41	24	0	0	67,1	58,6	8,51	0,5	0,44	5,8
29.03.2021	3,386	414,44	405,63	405,63	24	0	0	68,6	60,3	8,33	0,5	0,44	7,8
30.03.2021	3,398	424,23	415,13	415,13	24	0	0	69	60,8	8,18	0,5	0,44	9,8
31.03.2021	3,248	428,55	419,43	419,43	24	0	0	68,6	60,9	7,74	0,5	0,44	8,7
01.04.2021	3,27	413,78	405,14	405,14	24	0	0	68	59,9	8,06	0,5	0,44	4,7
02.04.2021	3,356	401,03	392,61	392,61	24	0	0	68,2	59,7	8,54	0,5	0,44	3,8
03.04.2021	3,361	397,24	388,95	388,95	24	0	0	68	59,4	8,63	0,5	0,44	3,8
04.04.2021	3,453	399,2	390,85	390,85	24	0	0	68,1	59,3	8,83	0,49	0,44	4,2
05.04.2021	3,304	388,44	380,57	380,57	24	0	0	66,8	58,1	8,67	0,49	0,44	2,7
06.04.2021	3,497	387,62	379,31	379,31	24	0	0	68,9	59,7	9,21	0,49	0,44	2,6
07.04.2021	3,48	384,86	376,64	376,64	24	0	0	68,7	59,5	9,23	0,5	0,44	2,8
08.04.2021	3,51	400,37	391,79	391,79	24	0	0	69	60	8,95	0,5	0,44	4,3
09.04.2021	3,451	413,39	404,59	404,59	24	0	0	68,7	60,2	8,52	0,5	0,44	7,2
10.04.2021	3,425	416,3	407,57	407,57	24	0	0	68,2	59,8	8,4	0,5	0,44	4,9
11.04.2021	3,369	425,68	416,6	416,6	24	0	0	68,8	60,7	8,08	0,5	0,44	10,3
12.04.2021	3,232	428,31	419,36	419,36	24	0	0	68	60,4	7,69	0,5	0,44	7,7
13.04.2021	3,179	411,4	403,02	403,02	24	0	0	67	59,1	7,88	0,5	0,44	4,7
14.04.2021	3,17	395,88	388,08	388,08	24	0	0	65,9	57,7	8,16	0,5	0,44	4,1
15.04.2021	3,23	401,29	393,23	393,23	24	0	0	66,6	58,4	8,21	0,5	0,44	5,8
16.04.2021	3,178	405,32	397,18	397,18	24	0	0	66,4	58,4	7,99	0,5	0,44	5,6
17.04.2021	3,158	415,81	407,41	407,41	24	0	0	66,8	59	7,74	0,5	0,44	8,3
18.04.2021	3,124	423,88	415,32	415,32	24	0	0	66,7	59,2	7,51	0,5	0,44	10,4
19.04.2021	3,012	425,9	417,29	417,29	24	0	0	66,8	59,6	7,21	0,5	0,44	11
20.04.2021	2,97	426,44	417,97	417,97	24	0	0	66,2	59,1	7,1	0,5	0,44	9,9
21.04.2021	3,035	426,01	417,37	417,37	24	0	0	66,9	59,6	7,27	0,5	0,44	8,6
22.04.2021	3,044	406,17	398,02	398,02	24	0	0	66,5	58,8	7,64	0,5	0,44	4,6
23.04.2021	3,114	398,98	390,92	390,92	24	0	0	66,7	58,8	7,95	0,5	0,44	-
Итого:	105,69	13123,88	12849,91	12849,91	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,69												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	2605,577	301111,54	294261,46	294261,46
23.04.2021	2711,267	314235,42	307111,37	307111,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 18:43:27