

#7957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7056  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272069  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 3,656    | 542,01   | 530      | 530      | 24       | 0       | 1      | 70,3   | 63,4   | 6,84  | 0,52    | 0,2     | 9,5         |
| 25.03.2023 | 3,648    | 535,28   | 523,43   | 523,43   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,3   | 6,91  | 0,51    | 0,2     | 7,8         |
| 26.03.2023 | 3,716    | 522,45   | 510,86   | 510,86   | 24       | 0       | 1      | 70,3   | 63,1   | 7,21  | 0,51    | 0,2     | 6           |
| 27.03.2023 | 4,001    | 485,27   | 473,78   | 473,78   | 24       | 0       | 1      | 72,9   | 64,5   | 8,39  | 0,51    | 0,2     | 2,1         |
| 28.03.2023 | 4,423    | 483,87   | 471,14   | 471,14   | 24       | 0       | 1      | 77,3   | 68     | 9,33  | 0,51    | 0,2     | -1,5        |
| 29.03.2023 | 3,982    | 498,07   | 486,15   | 486,15   | 24       | 0       | 1      | 73,3   | 65,2   | 8,13  | 0,51    | 0,2     | 1,7         |
| 30.03.2023 | 3,746    | 527,73   | 516      | 516      | 24       | 0       | 1      | 70,4   | 63,2   | 7,19  | 0,52    | 0,2     | 7,1         |
| 31.03.2023 | 3,628    | 532,18   | 520,39   | 520,39   | 24       | 0       | 1      | 70,3   | 63,4   | 6,91  | 0,51    | 0,2     | 8,9         |
| 01.04.2023 | 3,769    | 506,41   | 495,07   | 495,07   | 24       | 0       | 1      | 70,7   | 63,1   | 7,55  | 0,51    | 0,2     | 5,2         |
| 02.04.2023 | 3,909    | 491,15   | 479,96   | 479,96   | 24       | 0       | 1      | 71,3   | 63,3   | 8,08  | 0,5     | 0,2     | 3,9         |
| 03.04.2023 | 4,119    | 480,44   | 468,78   | 468,78   | 24       | 0       | 1      | 73,8   | 65,1   | 8,72  | 0,51    | 0,2     | 1,7         |
| 04.04.2023 | 4,146    | 482,28   | 470,59   | 470,59   | 24       | 0       | 1      | 73,8   | 65,1   | 8,75  | 0,51    | 0,2     | -0,1        |
| 05.04.2023 | 4,044    | 488,73   | 477,09   | 477,09   | 24       | 0       | 1      | 73     | 64,6   | 8,42  | 0,51    | 0,2     | 1           |
| 06.04.2023 | 3,897    | 490,06   | 478,82   | 478,82   | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 63,5   | 8,08  | 0,52    | 0,2     | 2,3         |
| 07.04.2023 | 3,759    | 536,73   | 524,81   | 524,81   | 24       | 0       | 1      | 70,4   | 63,3   | 7,1   | 0,52    | 0,2     | 9,6         |
| 08.04.2023 | 3,613    | 547,79   | 535,71   | 535,71   | 24       | 0       | 1      | 70,1   | 63,4   | 6,69  | 0,52    | 0,2     | 10,3        |
| 09.04.2023 | 3,612    | 539,92   | 527,99   | 527,99   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,4   | 6,77  | 0,51    | 0,2     | 8,2         |
| 10.04.2023 | 2,977    | 441,48   | 431,78   | 431,78   | 20       | 4       | 1      | 70     | 63,2   | 6,83  | 0,52    | 0,2     | 7,9         |
| 11.04.2023 | 3,494    | 549,9    | 537,72   | 537,72   | 24       | 0       | 1      | 70,3   | 63,9   | 6,44  | 0,52    | 0,2     | 10          |
| 12.04.2023 | 3,458    | 554,99   | 542,72   | 542,72   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,9   | 6,31  | 0,52    | 0,2     | 11,3        |
| 13.04.2023 | 3,577    | 546,9    | 534,79   | 534,79   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,6   | 6,63  | 0,52    | 0,2     | 9,5         |
| 14.04.2023 | 3,551    | 553,09   | 540,86   | 540,86   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,7   | 6,49  | 0,52    | 0,2     | 11          |
| 15.04.2023 | 3,57     | 555,05   | 542,77   | 542,77   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,7   | 6,51  | 0,51    | 0,2     | 10,4        |
| 16.04.2023 | 3,575    | 524,8    | 513,23   | 513,23   | 24       | 0       | 1      | 70,1   | 63,2   | 6,9   | 0,52    | 0,2     | 6,1         |
| 17.04.2023 | 3,611    | 539,55   | 527,56   | 527,56   | 24       | 0       | 1      | 70,3   | 63,5   | 6,79  | 0,52    | 0,2     | 7,2         |
| 18.04.2023 | 3,598    | 541,96   | 529,99   | 529,99   | 24       | 0       | 1      | 70,1   | 63,4   | 6,73  | 0,5     | 0,2     | 9,5         |
| 19.04.2023 | 3,574    | 515,38   | 503,97   | 503,97   | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 63,2   | 7,03  | 0,47    | 0,2     | -           |
| 20.04.2023 | 1,796    | 224,7    | 219,82   | 219,82   | 24       | 0       | 1      | 69,4   | 61,3   | 8,11  | 0,48    | 0,2     | -           |
| 21.04.2023 | 0,407    | 28,67    | 28,17    | 28,17    | 24       | 0       | 1      | 63     | 48,6   | 14,44 | 0,49    | 0,2     | -           |
| 22.04.2023 | 0,414    | 33,05    | 32,44    | 32,44    | 24       | 0       | 1      | 61,6   | 48,9   | 12,73 | 0,47    | 0,2     | -           |
| 23.04.2023 | 0,45     | 34,12    | 33,49    | 33,49    | 24       | 0       | 1      | 61,7   | 48,4   | 13,29 | 0,45    | 0,2     | -           |
| Итого:     | 103,72   | 14334,01 | 14009,88 | 14009,88 | 740      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 103,72   |          |          |          |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2023 | 703,09   | 81409,55 | 79476,41 | 79476,41 |
| 23.04.2023 | 806,81   | 95743,56 | 93486,29 | 93486,29 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:34:10