

#7960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,41	31,82	31,28	31,28	24	0	0	59,9	46,8	13,15	0,43	0,36	16
25.05.2021	0,413	32,41	31,87	31,87	24	0	0	59,9	47	12,98	0,42	0,36	-
26.05.2021	0,422	32,81	32,27	32,27	24	0	0	59,9	46,8	13,03	0,42	0,36	-
27.05.2021	0,374	31,29	30,76	30,76	24	0	0	59,6	47,5	12,17	0,42	0,36	-
28.05.2021	0,39	32,5	31,98	31,98	24	0	0	59,5	47,4	12,11	0,43	0,36	11
29.05.2021	0,425	32,19	31,65	31,65	24	0	0	60,1	46,7	13,41	0,44	0,36	12,3
30.05.2021	0,435	28,37	27,88	27,88	24	0	0	61,8	46,1	15,71	0,44	0,36	-
31.05.2021	0,412	27,73	27,25	27,25	24	0	0	61,6	46,4	15,17	0,3	0,26	16
01.06.2021	0,131	22,19	21,87	21,87	24	0	0	56,5	50,6	5,87	0,42	0,36	-
02.06.2021	0,243	25,19	24,77	24,77	24	0	0	60,8	51,1	9,68	0,43	0,36	-
03.06.2021	0,389	25,05	24,63	24,63	24	0	0	62	46,2	15,85	0,43	0,36	15
04.06.2021	0,356	23,9	23,49	23,49	24	0	0	62	46,8	15,21	0,43	0,36	-
05.06.2021	0,37	23,93	23,48	23,48	23	1	1	62,1	46,4	15,72	0,43	0,36	13,4
06.06.2021	0,407	25,13	24,7	24,7	24	0	0	62,4	45,9	16,51	0,43	0,36	22
07.06.2021	0,368	24,47	24,02	24,02	24	0	0	62,1	46,7	15,4	0,43	0,36	-
08.06.2021	0,363	24,27	23,83	23,83	24	0	0	62,1	46,9	15,2	0,42	0,36	18,8
09.06.2021	0,338	26,83	26,36	26,36	24	0	0	60,4	47,5	12,91	0,42	0,36	21
10.06.2021	0,35	27,26	26,79	26,79	24	0	0	60,6	47,5	13,11	0,43	0,36	-
11.06.2021	0,335	25,22	24,77	24,77	24	0	0	61	47,6	13,45	0,42	0,36	-
12.06.2021	0,321	27,67	27,23	27,23	24	0	0	59,8	48,1	11,74	0,43	0,36	-
13.06.2021	0,353	28,12	27,65	27,65	24	0	0	60,3	47,5	12,76	0,43	0,36	-
14.06.2021	0,329	26,32	25,87	25,87	24	0	0	60,4	47,7	12,74	0,43	0,36	-
15.06.2021	0,368	28,77	28,29	28,29	24	0	0	60,5	47,4	13,07	0,43	0,36	-
16.06.2021	0,352	26,88	26,44	26,44	24	0	0	60,6	47,3	13,32	0,43	0,36	-
17.06.2021	0,35	26,46	26,01	26,01	24	0	0	60,7	47,3	13,38	0,43	0,36	-
18.06.2021	0,322	25,78	25,36	25,36	23	1	1	60,9	48,2	12,72	0,44	0,36	-
19.06.2021	0,309	25,97	25,51	25,51	24	0	0	61,1	48,9	12,18	0,44	0,36	-
20.06.2021	0,357	27,04	26,59	26,59	24	0	0	61,7	48,2	13,42	0,43	0,36	-
21.06.2021	0,363	28,06	27,56	27,56	24	0	0	61,3	48,2	13,11	0,43	0,36	-
22.06.2021	0,283	29,4	28,89	28,89	24	0	0	61,3	51,4	9,86	0,43	0,36	-
23.06.2021	0,196	32,88	32,34	32,34	24	0	0	60,8	54,8	6,04	0,43	0,36	-
Итого:	10,834	855,91	841,39	841,39	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,834												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2741,88	317469,22	310282,46	310282,46
23.06.2021	2752,714	318325,13	311123,85	311123,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:07:36