

#7955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,413	29,96	29,41	29,41	24	0	1	62,7	48,6	14,12	0,44	0,2	-
25.05.2023	0,403	29,7	29,19	29,19	24	0	1	62,5	48,7	13,78	0,44	0,2	-
26.05.2023	0,407	29,78	29,24	29,24	24	0	1	62,5	48,6	13,87	0,44	0,2	-
27.05.2023	0,41	30,07	29,53	29,53	24	0	1	62,5	48,6	13,88	0,44	0,2	-
28.05.2023	0,432	30,3	29,72	29,72	24	0	1	63	48,4	14,56	0,44	0,2	-
29.05.2023	0,421	29,76	29,19	29,19	24	0	1	62,8	48,3	14,45	0,45	0,2	-
30.05.2023	0,412	28,58	28,04	28,04	24	0	1	63,3	48,6	14,68	0,44	0,2	-
31.05.2023	0,433	29,05	28,51	28,51	24	0	1	63,4	48,2	15,15	0,44	0,2	-
01.06.2023	0,396	27,82	27,32	27,32	24	0	1	63,2	48,7	14,49	0,44	0,2	-
02.06.2023	0,395	28,55	28,05	28,05	24	0	1	62,9	48,8	14,03	0,44	0,2	-
03.06.2023	0,433	29,72	29,14	29,14	24	0	1	63,2	48,4	14,84	0,43	0,2	-
04.06.2023	0,461	30,59	30	30	24	0	1	63,3	47,9	15,41	0,44	0,2	-
05.06.2023	0,387	28,32	27,81	27,81	24	0	1	62,9	49	13,91	0,35	0,2	-
06.06.2023	0,283	29,37	28,9	28,9	24	0	1	56,4	46,8	9,62	0,44	0,2	-
07.06.2023	0,43	30,01	29,46	29,46	24	0	1	62,8	48,2	14,62	0,44	0,2	-
08.06.2023	0,401	29,46	28,91	28,91	24	0	1	62,5	48,7	13,81	0,44	0,2	-
09.06.2023	0,381	28,68	28,16	28,16	24	0	1	62,5	49	13,52	0,44	0,2	-
10.06.2023	0,393	29,31	28,77	28,77	24	0	1	62,4	48,8	13,63	0,44	0,2	-
11.06.2023	0,373	28,91	28,39	28,39	24	0	1	62,2	49	13,14	0,44	0,2	-
12.06.2023	0,399	29,36	28,84	28,84	24	0	1	62,5	48,7	13,75	0,38	0,2	-
13.06.2023	0,312	27,23	26,76	26,76	24	0	1	60,2	48,8	11,44	0,44	0,2	-
14.06.2023	0,407	28,91	28,42	28,42	24	0	1	62,6	48,3	14,24	0,44	0,2	-
15.06.2023	0,363	27,71	27,21	27,21	24	0	1	62,2	48,9	13,31	0,44	0,2	-
16.06.2023	0,38	28,18	27,68	27,68	24	0	1	62,4	48,7	13,69	0,44	0,2	-
17.06.2023	0,409	29,38	28,87	28,87	24	0	1	62,5	48,4	14,08	0,44	0,2	-
18.06.2023	0,408	28,96	28,43	28,43	24	0	1	62,6	48,3	14,3	0,44	0,2	-
19.06.2023	0,374	27,98	27,47	27,47	24	0	1	62,5	48,9	13,62	0,44	0,2	-
20.06.2023	0,372	28,06	27,58	27,58	24	0	1	62,5	48,9	13,54	0,44	0,2	-
21.06.2023	0,384	28,42	27,92	27,92	24	0	1	62,5	48,7	13,74	0,44	0,2	-
22.06.2023	0,37	27,92	27,42	27,42	24	0	1	62,4	48,9	13,51	0,44	0,2	-
23.06.2023	0,364	27,59	27,09	27,09	24	0	1	62,4	49,1	13,38	0,44	0,2	-
Итого:	12,206	897,64	881,43	881,43	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,206												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	819,943	96777,53	94502,18	94502,18
23.06.2023	832,149	97675,17	95383,61	95383,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:16:45