

#88284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7056  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272069  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,386	26,72	26,24	26,24	24	0	1	62,5	47,9	14,63	0,45	0,2	-
25.05.2024	0,413	27,7	27,22	27,22	24	0	1	62,7	47,4	15,22	0,45	0,2	-
26.05.2024	0,453	28,98	28,48	28,48	24	0	1	62,8	47	15,86	0,45	0,2	-
27.05.2024	0,386	27,35	26,86	26,86	24	0	1	62,2	47,8	14,4	0,46	0,2	-
28.05.2024	0,383	26,8	26,31	26,31	24	0	1	62,4	47,9	14,51	0,46	0,2	-
29.05.2024	0,382	26,95	26,48	26,48	24	0	1	62,5	48	14,47	0,46	0,2	-
30.05.2024	0,373	26,44	25,95	25,95	24	0	1	62,4	48,2	14,25	0,46	0,2	-
31.05.2024	0,411	27,58	27,1	27,1	24	0	1	62,7	47,5	15,2	0,46	0,2	-
01.06.2024	0,4	27,51	27,03	27,03	24	0	1	62,6	47,9	14,7	0,46	0,2	-
02.06.2024	0,423	28,4	27,89	27,89	24	0	1	62,7	47,5	15,19	0,46	0,2	-
03.06.2024	0,384	26,96	26,49	26,49	24	0	1	62,4	48	14,47	0,45	0,2	-
04.06.2024	0,403	27,88	27,37	27,37	24	0	1	62,4	47,8	14,67	0,45	0,2	-
05.06.2024	0,406	27,81	27,33	27,33	24	0	1	62,5	47,8	14,78	0,45	0,2	-
06.06.2024	0,411	28,02	27,54	27,54	24	0	1	62,6	47,7	14,89	0,45	0,2	-
07.06.2024	0,413	28,43	27,91	27,91	24	0	1	62,5	47,7	14,84	0,45	0,2	-
08.06.2024	0,449	29,77	29,23	29,23	24	0	1	62,7	47,3	15,34	0,44	0,2	-
09.06.2024	0,428	29	28,47	28,47	24	0	1	62,5	47,5	14,99	0,45	0,2	-
10.06.2024	0,408	27,89	27,39	27,39	24	0	1	62,6	47,7	14,9	0,44	0,2	-
11.06.2024	0,432	29,14	28,63	28,63	24	0	1	62,5	47,5	14,95	0,44	0,2	-
12.06.2024	0,434	29,22	28,69	28,69	24	0	1	62,5	47,4	15,09	0,44	0,2	-
13.06.2024	0,41	28,35	27,84	27,84	24	0	1	62,4	47,7	14,7	0,44	0,2	-
14.06.2024	0,45	29,36	28,81	28,81	24	0	1	62,7	47,2	15,51	0,44	0,2	-
15.06.2024	0,444	29,14	28,6	28,6	24	0	1	62,6	47,2	15,42	0,44	0,2	-
16.06.2024	0,473	29,93	29,37	29,37	24	0	1	62,7	46,7	16	0,45	0,2	-
17.06.2024	0,422	28,1	27,61	27,61	24	0	1	62,6	47,3	15,36	0,44	0,2	-
18.06.2024	0,411	28,11	27,62	27,62	24	0	1	62,5	47,6	14,93	0,44	0,2	-
19.06.2024	0,37	26,91	26,41	26,41	24	0	1	62,2	48,2	14	0,44	0,2	-
20.06.2024	0,401	28,01	27,53	27,53	24	0	1	62,3	47,7	14,57	0,44	0,2	-
21.06.2024	0,362	26,45	26	26	24	0	1	62,3	48,3	13,99	0,44	0,2	-
22.06.2024	0,379	27,05	26,58	26,58	24	0	1	62,2	47,9	14,25	0,44	0,2	-
23.06.2024	0,437	29,2	28,7	28,7	24	0	1	62,5	47,3	15,16	0,44	0,2	-
Итого:	12,737	869,16	853,68	853,68	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,737												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1679,009	214384,57	209309,21	209309,21
23.06.2024	1691,746	215253,73	210162,89	210162,89

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 9:13:42