

#133380#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 17.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
4402

Заводской номер счётчика 00272069	Показания прибора, Гкал 17.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2500,076	2492,241	7.835

9.6512

Подпись исполнителя _____



#132560#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 17.06.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,318	256,38	250,79	250,79	24	0	0	69,5	68,2	1,24	0,44	0,38
25.05.2025	-	0,346	257,09	251,55	251,55	24	0	0	69,3	67,9	1,36	0,44	0,38
26.05.2025	-	0,322	257,44	251,88	251,88	24	0	0	69,2	68	1,27	0,44	0,38
27.05.2025	-	0,312	258,41	252,83	252,83	24	0	0	69	67,8	1,23	0,44	0,38
28.05.2025	-	0,313	260,1	254,38	254,38	24	0	0	69,8	68,6	1,22	0,44	0,38
29.05.2025	-	0,291	258,1	252,42	252,42	24	0	0	69,9	68,8	1,13	0,44	0,38
30.05.2025	-	0,302	258,28	252,62	252,62	24	0	0	69,6	68,4	1,18	0,43	0,38
31.05.2025	-	0,324	247,3	242,26	242,26	24	0	0	67	65,7	1,33	0,44	0,38
01.06.2025	-	0,289	256,36	250,82	250,82	24	0	0	69,2	68	1,15	0,44	0,38
02.06.2025	-	0,302	257,45	251,89	251,89	24	0	0	69,2	68	1,19	0,44	0,38
03.06.2025	-	0,298	256,43	250,92	250,92	24	0	0	68,9	67,8	1,18	0,44	0,38
04.06.2025	-	0,329	258,62	253,05	253,05	24	0	0	69	67,7	1,29	0,44	0,38
05.06.2025	-	0,296	258,82	253,26	253,26	24	0	0	69	67,9	1,16	0,44	0,38
06.06.2025	-	0,266	258,07	252,5	252,5	24	0	0	69,2	68,2	1,03	0,44	0,38
07.06.2025	-	0,296	258,9	253,31	253,31	24	0	0	69,2	68,1	1,16	0,44	0,38
08.06.2025	-	0,32	256,37	250,89	250,89	24	0	0	68,8	67,5	1,26	0,44	0,38
09.06.2025	-	0,291	254,96	249,53	249,53	24	0	0	68,8	67,6	1,16	0,44	0,38
10.06.2025	-	0,285	258,72	253,26	253,26	24	0	0	68,4	67,3	1,12	0,45	0,38
11.06.2025	-	0,287	266,97	261,3	261,3	24	0	0	68,6	67,6	1,09	0,45	0,38
12.06.2025	-	0,305	265,92	260,3	260,3	24	0	0	68,6	67,5	1,15	0,45	0,38
13.06.2025	-	0,277	261,46	255,84	255,84	24	0	0	69	67,9	1,07	0,45	0,39
14.06.2025	-	0,323	257,73	252,22	252,22	24	0	0	68,8	67,6	1,27	0,44	0,39
15.06.2025	-	0,307	240,21	235,09	235,09	24	0	0	68,6	67,3	1,3	0,44	0,39
16.06.2025	-	0,276	233,38	228,47	228,47	24	0	0	68,2	67	1,19	0,44	0,39
17.06.2025	-	0,29	236,73	231,71	231,71	24	0	0	68,5	67,3	1,25	0,44	0,39
Итого:	-	7,565	6390,2	6253,09	6253,09	600	0	-	68,93	67,75	1,2	0,44	0,38

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	2492,241	309594,21	302320,63	302320,63
17.06.2025	2500,076	316221,4	308805,75	308805,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения