

#28634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
4402
7056
ВКТ-7
00272069
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,394	28,63	28,1	28,1	24	0	1	62,6	48,6	13,99	0,44	0,2	-
25.07.2023	0,39	28,95	28,42	28,42	24	0	1	62,5	48,7	13,8	0,45	0,2	-
26.07.2023	0,399	28,73	28,2	28,2	24	0	1	62,7	48,6	14,11	0,45	0,2	-
27.07.2023	0,376	28,48	27,95	27,95	24	0	1	62,5	49	13,49	0,45	0,2	-
28.07.2023	0,389	28,49	27,98	27,98	24	0	1	62,6	48,7	13,85	0,45	0,2	-
29.07.2023	0,391	28,41	27,89	27,89	24	0	1	62,6	48,7	13,86	0,45	0,2	-
30.07.2023	0,412	29,45	28,93	28,93	24	0	1	62,7	48,5	14,26	0,47	0,2	-
31.07.2023	0,372	27,59	27,08	27,08	24	0	1	62,6	49	13,68	0,45	0,2	-
01.08.2023	0,425	29,9	29,36	29,36	24	0	1	62,7	48,3	14,42	0,21	0,2	-
02.08.2023	-0,011	4,28	4,26	4,26	24	0	1	38,3	43,6	-5,33	0,11	0,2	-
03.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21,6	16	5,63	0,11	0,2	-
04.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21,2	19,5	1,68	0,11	0,2	-
05.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,5	0,63	0,11	0,2	-
06.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,6	0,49	0,11	0,2	-
07.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21	20,5	0,45	0,11	0,2	-
08.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,1	19,7	0,39	0,11	0,2	-
09.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,8	19,4	0,43	0,11	0,2	-
10.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,5	19	0,51	0,11	0,2	-
11.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,3	18,8	0,53	0,11	0,2	-
12.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,4	18,8	0,54	0,11	0,2	-
13.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,6	19,1	0,5	0,11	0,2	-
14.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,1	0,55	0,11	0,2	-
15.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	19,9	19,4	0,56	0,11	0,2	-
16.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,4	19,8	0,66	0,11	0,2	-
17.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,5	19,9	0,61	0,11	0,2	-
18.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,2	0,6	0,11	0,2	-
19.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,3	0,61	0,11	0,2	-
20.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21,2	20,5	0,67	0,11	0,2	-
21.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	21,1	20,5	0,63	0,11	0,2	-
22.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,2	0,66	0,11	0,2	-
23.08.2023	0	0,02	0,02	0,02	24	0	1	20,6	19,9	0,68	0,1	0,2	-
Итого:	3,537	262,93	258,19	258,19	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,537												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	843,575	98527,62	96220,68	96220,68
23.08.2023	847,112	98790,55	96478,87	96478,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2023 16:18:11