

#34760#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,7	20	0,63	0,1	0,2	-
25.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,6	20	0,66	0,1	0,2	-
26.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,2	0,62	0,1	0,2	-
27.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,9	20,3	0,54	0,1	0,2	-
28.08.2023	0	0,03	0,03	0,03	24	0	1	21,5	20,1	1,46	0,1	0,2	-
29.08.2023	0	0	0	0	24	0	1	20,4	19,8	0,61	0,11	0,2	-
30.08.2023	0	0,97	0,97	0,97	24	0	1	19,4	19,4	-0,03	0,41	0,2	-
31.08.2023	0,242	45,55	45,05	45,05	24	0	1	46,8	41,5	5,35	0,43	0,2	-
01.09.2023	0,373	29,6	29,1	29,1	24	0	1	61,7	48,9	12,83	0,43	0,2	-
02.09.2023	0,399	30,76	30,19	30,19	24	0	1	61,8	48,6	13,16	0,43	0,2	-
03.09.2023	0,423	31,05	30,47	30,47	24	0	1	62,1	48,2	13,88	0,45	0,2	-
04.09.2023	0,384	29,35	28,82	28,82	24	0	1	62,1	48,9	13,21	0,45	0,2	-
05.09.2023	0,376	28,34	27,84	27,84	24	0	1	62,2	48,8	13,42	0,39	0,2	-
06.09.2023	0,207	34,84	34,37	34,37	24	0	1	52	46,3	5,77	0,45	0,2	-
07.09.2023	0,369	27,54	27,03	27,03	24	0	1	62,4	48,7	13,67	0,45	0,2	-
08.09.2023	0,339	26,22	25,75	25,75	24	0	1	62,3	49,2	13,06	0,45	0,2	-
09.09.2023	0,368	27,17	26,71	26,71	24	0	1	62,5	48,8	13,71	0,45	0,2	-
10.09.2023	0,372	27,78	27,29	27,29	24	0	1	62,4	48,8	13,58	0,44	0,2	-
11.09.2023	0,355	26,99	26,52	26,52	24	0	1	62,4	49,1	13,37	0,44	0,2	-
12.09.2023	0,352	27,45	26,98	26,98	24	0	1	62,2	49,2	12,97	0,45	0,2	-
13.09.2023	0,344	26,08	25,6	25,6	24	0	1	62,5	49,2	13,33	0,43	0,2	-
14.09.2023	0,359	27,32	26,83	26,83	24	0	1	62,4	49	13,36	0,43	0,2	-
15.09.2023	0,325	26,26	25,79	25,79	24	0	1	62,2	49,6	12,51	0,43	0,2	-
16.09.2023	0,336	26,59	26,1	26,1	24	0	1	62,1	49,3	12,8	0,43	0,2	-
17.09.2023	0,386	28,32	27,78	27,78	24	0	1	62,4	48,6	13,81	0,43	0,2	-
18.09.2023	0,367	27,5	27,01	27,01	24	0	1	62,4	48,9	13,54	0,43	0,2	-
19.09.2023	0,351	27,33	26,82	26,82	24	0	1	62,2	49,3	12,97	0,43	0,2	-
20.09.2023	0,368	28,04	27,53	27,53	24	0	1	62,3	49	13,35	0,43	0,2	-
21.09.2023	0,368	27,72	27,2	27,2	24	0	1	62,4	48,9	13,49	0,43	0,2	-
22.09.2023	0,362	27,35	26,85	26,85	24	0	1	62,5	49	13,48	0,43	0,2	-
23.09.2023	0,387	28,1	27,59	27,59	24	0	1	62,5	48,6	13,94	0,43	0,2	-
Итого:	8,512	694,25	682,22	682,22	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,512												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	847,112	98790,55	96478,87	96478,87
23.09.2023	855,624	99484,8	97161,09	97161,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 11:15:54