

#95101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстова 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,368	26,43	25,97	25,97	24	0	1	62,1	48	14,14	0,45	0,2	-
25.08.2024	0,397	27,57	27,09	27,09	24	0	1	62,3	47,7	14,62	0,45	0,2	-
26.08.2024	0,366	26,22	25,76	25,76	24	0	1	62,2	48	14,2	0,46	0,2	-
27.08.2024	0,386	27,3	26,84	26,84	24	0	1	62,1	47,8	14,34	0,44	0,2	-
28.08.2024	0,362	26,6	26,15	26,15	24	0	1	61,9	48,1	13,83	0,44	0,2	-
29.08.2024	0,379	26,09	25,65	25,65	24	0	1	62,5	47,7	14,81	0,44	0,2	-
30.08.2024	0,376	25,86	25,39	25,39	24	0	1	62,7	47,8	14,9	0,44	0,2	-
31.08.2024	0,387	26,94	26,47	26,47	24	0	1	62,4	47,8	14,58	0,45	0,2	-
01.09.2024	0,402	27,14	26,66	26,66	24	0	1	62,5	47,5	15,02	0,45	0,2	-
02.09.2024	0,385	26,86	26,39	26,39	24	0	1	62,2	47,7	14,52	0,45	0,2	-
03.09.2024	0,36	25,81	25,34	25,34	24	0	1	62,3	48	14,26	0,45	0,2	-
04.09.2024	0,382	26,99	26,5	26,5	24	0	1	62,3	47,8	14,47	0,45	0,2	-
05.09.2024	0,391	26,91	26,43	26,43	24	0	1	62,4	47,6	14,77	0,45	0,2	-
06.09.2024	0,378	26,53	26,07	26,07	24	0	1	62,4	47,8	14,51	0,45	0,2	-
07.09.2024	0,384	27,07	26,6	26,6	24	0	1	62,2	47,8	14,47	0,45	0,2	-
08.09.2024	0,425	28,59	28,11	28,11	24	0	1	62,4	47,3	15,04	0,45	0,2	-
09.09.2024	0,371	26,57	26,13	26,13	24	0	1	62,2	48	14,22	0,46	0,2	-
10.09.2024	0,386	27,03	26,56	26,56	24	0	1	62,3	47,8	14,54	0,46	0,2	-
11.09.2024	0,4	27,93	27,45	27,45	23	1	1	62,2	47,6	14,63	0,46	0,2	-
12.09.2024	0,379	26,92	26,46	26,46	24	0	1	62,2	48	14,24	0,46	0,2	-
13.09.2024	0,381	26,92	26,46	26,46	24	0	1	62,3	47,9	14,39	0,46	0,2	-
14.09.2024	0,402	28,05	27,55	27,55	24	0	1	62,3	47,7	14,63	0,46	0,2	-
15.09.2024	0,436	28,77	28,27	28,27	24	0	1	62,7	47,2	15,44	0,46	0,2	-
16.09.2024	0,394	27,25	26,79	26,79	24	0	1	62,3	47,7	14,61	0,46	0,2	-
17.09.2024	0,407	27,79	27,31	27,31	24	0	1	62,4	47,4	14,91	0,46	0,2	-
18.09.2024	0,415	28,41	27,92	27,92	24	0	1	62,4	47,5	14,83	0,46	0,2	-
19.09.2024	0,428	28,63	28,11	28,11	24	0	1	62,6	47,4	15,2	0,45	0,2	-
20.09.2024	0,378	27,07	26,59	26,59	24	0	1	62,2	48	14,21	0,44	0,2	-
21.09.2024	0,437	29,6	29,06	29,06	24	0	1	62,3	47,3	14,97	0,44	0,2	-
22.09.2024	0,447	30,08	29,54	29,54	24	0	1	62,3	47,2	15,1	0,44	0,2	-
23.09.2024	0,402	27,63	27,14	27,14	24	0	1	62,4	47,6	14,84	0,44	0,2	-
Итого:	12,191	847,56	832,76	832,76	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,191												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1709,718	216647,04	211533,75	211533,75
23.09.2024	1721,909	217494,6	212366,51	212366,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 16:21:47