

#7954#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2022	0,343	34,75	34,17	34,17	24	0	0	60,2	50,3	9,99	0,43	0,35	-
02.09.2022	0,364	33,77	33,19	33,19	24	0	0	60,9	49,9	11,02	0,43	0,35	-
03.09.2022	0,389	35,96	35,37	35,37	24	0	0	60,7	49,7	11	0,44	0,35	-
04.09.2022	0,416	36,53	35,89	35,89	24	0	0	60,9	49,3	11,63	0,44	0,36	-
05.09.2022	0,401	36,52	35,89	35,89	24	0	0	60,8	49,6	11,15	0,44	0,36	-
06.09.2022	0,389	35,35	34,75	34,75	24	0	0	60,8	49,6	11,18	0,43	0,36	-
07.09.2022	0,405	37,3	36,67	36,67	24	0	0	60,7	49,7	11,03	0,44	0,36	-
08.09.2022	0,403	37,31	36,68	36,68	24	0	0	60,6	49,6	10,96	0,44	0,36	-
09.09.2022	0,407	37,18	36,55	36,55	24	0	0	60,6	49,4	11,17	0,44	0,36	-
10.09.2022	0,387	36,83	36,22	36,22	24	0	0	60,5	49,8	10,73	0,43	0,36	-
11.09.2022	0,429	37,6	36,96	36,96	24	0	0	60,9	49,3	11,57	0,44	0,36	-
12.09.2022	0,406	36	35,38	35,38	24	0	0	61	49,4	11,53	0,44	0,36	-
13.09.2022	0,399	36,56	35,91	35,91	24	0	0	60,8	49,7	11,08	0,44	0,36	-
14.09.2022	0,384	35,34	34,73	34,73	24	0	0	60,8	49,7	11,14	0,45	0,36	-
15.09.2022	0,424	36,49	35,85	35,85	24	0	0	61,1	49,3	11,85	0,43	0,36	-
16.09.2022	0,41	37,74	37,1	37,1	24	0	0	60,6	49,5	11,08	0,43	0,36	-
17.09.2022	0,393	37,63	37	37	24	0	0	60,4	49,8	10,66	0,43	0,36	-
18.09.2022	0,445	38,34	37,68	37,68	24	0	0	60,9	49,1	11,79	0,43	0,36	-
19.09.2022	0,387	37,45	36,81	36,81	24	0	0	60,4	49,8	10,59	0,43	0,36	-
20.09.2022	0,411	38,27	37,64	37,64	24	0	0	60,5	49,6	10,9	0,43	0,36	-
21.09.2022	0,429	38,75	38,09	38,09	24	0	0	60,6	49,3	11,3	0,43	0,36	-
22.09.2022	0,436	39,18	38,52	38,52	24	0	0	60,7	49,3	11,33	0,44	0,36	-
23.09.2022	0,404	37,65	37,01	37,01	24	0	0	60,6	49,6	10,92	0,44	0,36	-
Итого:	9,261	848,5	834,06	834,06	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,261												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2022	8,219	827	813,81	813,81
23.09.2022	17,48	1675,5	1647,87	1647,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:43:44