

#7968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстого 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,43	39,07	38,4	38,4	24	0	0	60,6	49,4	11,16	0,44	0,36	-
25.09.2022	0,478	40,51	39,82	39,82	24	0	0	61	49	11,98	0,43	0,36	-
26.09.2022	0,417	38,26	37,62	37,62	24	0	0	60,6	49,6	11,01	0,43	0,36	-
27.09.2022	0,433	39,5	38,81	38,81	24	0	0	60,6	49,4	11,13	0,43	0,36	-
28.09.2022	0,428	39,89	39,22	39,22	24	0	0	60,4	49,5	10,9	0,43	0,36	-
29.09.2022	0,442	43,67	42,95	42,95	24	0	0	59,9	49,7	10,25	0,44	0,36	-
30.09.2022	0,413	38,33	37,67	37,67	24	0	0	60,6	49,6	10,96	0,44	0,36	-
01.10.2022	0,413	37,62	36,97	36,97	24	0	0	60,7	49,5	11,19	0,42	0,36	-
02.10.2022	0,452	50,38	49,58	49,58	24	0	0	58,6	49,5	9,12	0,47	0,37	-
03.10.2022	0,442	38,84	38,19	38,19	24	0	0	60,9	49,3	11,54	0,55	0,37	-
04.10.2022	0,436	33,91	33,31	33,31	24	0	0	62	49	12,96	0,53	0,4	-
Итого:	4,784	439,98	432,54	432,54	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,784												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	17,48	1675,5	1647,87	1647,87
04.10.2022	22,264	2115,48	2080,41	2080,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:47:58