

#7971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Льва Толстова 12-14/Ленинградская 50-54
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7056
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 4,76 | 463,13 | 450,18 | 450,18 | 24 | 0 | 1 | 80 | 69,4 | 10,56 | 0,5 | 0,2 | - |
| 25.11.2022 | 4,743 | 478,24 | 465,06 | 465,06 | 24 | 0 | 1 | 79,3 | 69,2 | 10,13 | 0,5 | 0,2 | - |
| 26.11.2022 | 4,681 | 487,52 | 474,27 | 474,27 | 24 | 0 | 1 | 78,7 | 68,9 | 9,79 | 0,5 | 0,2 | - |
| 27.11.2022 | 4,449 | 492,39 | 479,83 | 479,83 | 24 | 0 | 1 | 76 | 66,8 | 9,2 | 0,5 | 0,29 | - |
| 28.11.2022 | 4,267 | 483,25 | 471,16 | 471,16 | 24 | 0 | 1 | 75,1 | 66,1 | 9 | 0,51 | 0,24 | - |
| 29.11.2022 | 4,328 | 474,18 | 462,3 | 462,3 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 65,9 | 9,3 | 0,5 | 0,15 | - |
| 30.11.2022 | 4,277 | 468,41 | 456,59 | 456,59 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 66,1 | 9,29 | 0,5 | 0,23 | - |
| 01.12.2022 | 4,371 | 473,23 | 461,02 | 461,02 | 24 | 0 | 1 | 76,5 | 67 | 9,43 | 0,5 | 0,4 | - |
| 02.12.2022 | 4,529 | 464,37 | 451,94 | 451,94 | 24 | 0 | 0 | 78 | 68 | 9,99 | 0,5 | 0,41 | - |
| 03.12.2022 | 4,706 | 441,8 | 429,61 | 429,61 | 24 | 0 | 1 | 79,4 | 68,4 | 10,93 | 0,5 | 0,82 | - |
| 04.12.2022 | 4,637 | 468,23 | 455,51 | 455,51 | 24 | 0 | 1 | 78,6 | 68,4 | 10,24 | 0,5 | 0,28 | - |
| 05.12.2022 | 4,514 | 459,88 | 447,78 | 447,78 | 24 | 0 | 1 | 77,2 | 67,2 | 10,03 | 0,5 | 1,01 | - |
| 06.12.2022 | 4,32 | 473,09 | 460,9 | 460,9 | 24 | 0 | 1 | 76,4 | 66,9 | 9,47 | 0,51 | 1,56 | - |
| 07.12.2022 | 4,201 | 474,87 | 462,8 | 462,8 | 24 | 0 | 1 | 75,8 | 66,5 | 9,28 | 0,5 | 1,29 | - |
| 08.12.2022 | 4,323 | 466,08 | 454,02 | 454,02 | 24 | 0 | 1 | 76,6 | 66,9 | 9,67 | 0,5 | 1,5 | - |
| 09.12.2022 | 4,463 | 454,51 | 442,19 | 442,19 | 24 | 0 | 1 | 78,5 | 68,2 | 10,29 | 0,5 | 0,2 | - |
| 10.12.2022 | 4,833 | 460,46 | 447,37 | 447,37 | 24 | 0 | 1 | 80,7 | 70 | 10,73 | 0,5 | 1,23 | - |
| 11.12.2022 | 4,763 | 441,16 | 428,65 | 428,65 | 24 | 0 | 1 | 80,5 | 69,3 | 11,25 | 0,5 | 0,55 | - |
| 12.12.2022 | 4,608 | 467,42 | 454,56 | 454,56 | 24 | 0 | 1 | 79,2 | 69,1 | 10,13 | 0,5 | 0,75 | - |
| 13.12.2022 | 4,523 | 463,76 | 451,31 | 451,31 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 68,1 | 10,06 | 0,5 | 0,34 | - |
| 14.12.2022 | 4,856 | 440,46 | 427,89 | 427,89 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 69,5 | 11,31 | 0,5 | 0,28 | - |
| 15.12.2022 | 5,305 | 436,37 | 422,86 | 422,86 | 24 | 0 | 0 | 84,6 | 72,2 | 12,48 | 0,5 | 0,23 | - |
| 16.12.2022 | 5,242 | 455,23 | 441,26 | 441,26 | 24 | 0 | 1 | 84,3 | 72,5 | 11,8 | 0,5 | 0,18 | - |
| 17.12.2022 | 5,241 | 452,1 | 438,3 | 438,3 | 24 | 0 | 0 | 84,1 | 72,2 | 11,87 | 0,5 | 0,17 | - |
| 18.12.2022 | 5,208 | 438,64 | 425,42 | 425,42 | 24 | 0 | 1 | 83,4 | 71,3 | 12,16 | 0,5 | 0,18 | - |
| 19.12.2022 | 5,127 | 424,42 | 411,8 | 411,8 | 24 | 0 | 1 | 82,9 | 70,5 | 12,37 | 0,51 | 0,41 | - |
| 20.12.2022 | 4,523 | 474,83 | 462,3 | 462,3 | 24 | 0 | 1 | 77,4 | 67,6 | 9,76 | 0,51 | 0,5 | - |
| 21.12.2022 | 4,141 | 471,49 | 460,17 | 460,17 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 64,4 | 9 | 0,51 | 0,43 | - |
| 22.12.2022 | 4,072 | 476,72 | 465,48 | 465,48 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 64 | 8,73 | 0,51 | 0,5 | - |
| 23.12.2022 | 3,979 | 477,77 | 466,65 | 466,65 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 63,6 | 8,52 | 0,5 | 0,59 | - |
| Итого: | 137,99 | 13904,01 | 13529,18 | 13529,18 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 137,99 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2022 | 196,224 | 26078,35 | 25520,77 | 25520,77 |
| 23.12.2022 | 334,214 | 39982,36 | 39049,95 | 39049,95 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 26.12.2022 12:32:11 |