

#121107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Больничная 6-8, Калининград
4402
6936
ВКТ-7
00211309
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,638	0	68,95	68,34	0	67,35	67,62	0	0	24	0	0	71,9	47,6	24,33	0,43	0,4	-
25.02.2025	1,674	0	80,13	79,52	0	78,36	78,67	0	0	24	0	0	70	48,6	21,39	0,43	0,4	-
26.02.2025	1,529	0	66,96	66,41	0	65,5	65,72	0	0	24	0	0	69,5	46,2	23,33	0,43	0,4	-
27.02.2025	1,447	0	66,27	65,8	0	64,91	65,16	0	0	24	0	0	67,9	45,6	22,31	0,43	0,4	-
28.02.2025	1,527	0	72,42	71,93	0	70,86	71,18	0	0	24	0	0	68,5	47	21,56	0,43	0,4	-
01.03.2025	1,697	0	76,49	75,9	0	74,76	75,07	0	0	24	0	0	70,7	48	22,7	0,43	0,4	-
02.03.2025	1,57	0	66,04	65,48	0	64,54	64,82	0	0	24	0	0	70,6	46,2	24,37	0,43	0,4	-
03.03.2025	1,499	0	65,06	64,57	0	63,68	63,94	0	0	24	0	0	68,6	45,1	23,53	0,43	0,4	-
04.03.2025	1,446	0	61,89	61,41	0	60,59	60,88	0	0	24	0	0	68	44,1	23,9	0,43	0,4	-
05.03.2025	1,356	0	56,83	56,44	0	55,69	55,91	0	0	24	0	0	67,2	42,9	24,36	0,43	0,4	-
06.03.2025	1,292	0	52,72	52,37	0	51,66	51,9	0	0	24	0	0	67,3	42,2	25,06	0,43	0,4	-
07.03.2025	1,334	0	54,45	54,09	0	53,33	53,59	0	0	24	0	0	67,3	42,2	25,08	0,43	0,4	-
08.03.2025	1,308	0	54,9	54,57	0	53,76	54,11	0	0	24	0	0	66,9	42,5	24,34	0,43	0,4	-
09.03.2025	1,291	0	53,97	53,66	0	52,88	53,18	0	0	24	0	0	66,8	42,3	24,46	0,43	0,4	-
10.03.2025	1,134	0	46,09	45,88	0	45,16	45,55	0	0	24	0	0	66,8	41,7	25,14	0,43	0,4	-
11.03.2025	1,353	0	61,04	60,75	0	59,77	60,16	0	0	24	0	0	67,7	45	22,63	0,43	0,4	-
12.03.2025	1,389	0	60,53	60,16	0	59,28	59,56	0	0	24	0	0	68,1	44,7	23,41	0,43	0,4	-
13.03.2025	1,49	0	64,92	64,47	0	63,45	63,78	0	0	24	0	0	70,1	46,6	23,53	0,43	0,4	-
14.03.2025	1,582	0	67,46	66,93	0	65,89	66,22	0	0	24	0	0	72	47,9	24,03	0,43	0,4	-
15.03.2025	1,653	0	68,75	68,11	0	67,13	67,38	0	0	24	0	0	72,6	48	24,6	0,43	0,4	-
16.03.2025	1,68	0	69,74	69,09	0	68,08	68,31	0	0	24	0	0	72,7	48	24,69	0,43	0,4	-
17.03.2025	1,726	0	75,49	74,83	0	73,67	73,92	0	0	24	0	0	73,5	50,1	23,45	0,43	0,4	-
18.03.2025	1,583	0	65,99	65,41	0	64,52	64,71	0	0	24	0	0	71,8	47,2	24,53	0,43	0,4	-
19.03.2025	1,487	0	64,56	64,05	0	63,16	63,41	0	0	24	0	0	69,6	46	23,6	0,43	0,4	-
20.03.2025	1,396	0	61,17	60,75	0	59,86	60,15	0	0	24	0	0	68,6	45,4	23,3	0,43	0,4	-
21.03.2025	1,342	0	59,27	58,93	0	58,07	58,38	0	0	24	0	0	66,7	43,6	23,13	0,43	0,4	-
22.03.2025	1,388	0	62,24	61,85	0	60,94	61,22	0	0	24	0	0	68,2	45,4	22,81	0,43	0,4	-
23.03.2025	1,38	0	60,41	60,05	0	59,18	59,46	0	0	24	0	0	67,1	43,8	23,35	0,43	0,4	-
Итого:	41,191	0	1784,74	1771,75	0	1746,03	1753,96	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,191																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	1102,079	57698,62	57574,95	0,5	56403,78	56851,88	0,5
23.03.2025	1143,27	59483,36	59346,7	0,5	58149,81	58605,84	0,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:25:31