

#296717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,787	0	32,52	32,44	0	31,77	32,12	0	0	24	0	1	71,1	46,2	24,84	0,43	0,4	-
20.03.2026	1,129	0	46,99	47,8	0,02	45,99	47,37	0,02	0,02	24	0	1	68,5	43,9	24,59	0,43	0,4	-
21.03.2026	1,341	0	51,65	52,57	0	50,52	52,08	0	0	24	0	0	70,2	43,6	26,58	0,43	0,4	-
22.03.2026	1,304	0	49,56	50,47	0	48,49	50,04	0	0	24	0	0	70	43	26,92	0,43	0,4	-
23.03.2026	1,158	0	41,87	42,65	0	40,98	42,32	0	0	24	0	0	69,7	41,4	28,27	0,43	0,4	-
24.03.2026	1,129	0	40,71	41,34	0	39,81	41,01	0	0	24	0	0	69,6	41,2	28,33	0,43	0,4	-
25.03.2026	1,062	0	37,54	38,12	0	36,75	37,86	0	0	24	0	0	69,3	40,4	28,94	0,43	0,4	-
26.03.2026	1,198	0	45,24	45,76	0	44,24	45,36	0	0	24	0	0	69,6	42,4	27,18	0,43	0,4	-
27.03.2026	1,299	0	51,59	52,38	0	50,43	51,92	0	0	24	0	0	70,3	44,5	25,81	0,43	0,4	-
28.03.2026	1,302	0	52,02	52,67	0	50,86	52,19	0	0	24	0	0	70,4	44,8	25,64	0,43	0,4	-
29.03.2026	1,228	0	45,33	45,89	0	44,34	45,5	0	0	24	0	0	70,1	42,4	27,68	0,43	0,4	-
30.03.2026	1,234	0	46,02	46,48	0	44,98	46,12	0	0	24	0	0	70,2	42,8	27,42	0,43	0,4	-
31.03.2026	1,284	0	47,61	48,02	0	46,58	47,62	0	0	24	0	0	70,2	42,6	27,57	0,43	0,4	-
01.04.2026	1,285	0	52,02	52,44	0	50,86	51,95	0	0	24	0	0	70,1	44,8	25,32	0,43	0,4	-
02.04.2026	0,283	0	13,11	13,21	0	12,82	13,06	0	0	24	0	1	71,9	49,8	22,16	0,43	0,4	-
03.04.2026	1,249	0	56,84	57,85	0	55,7	57,32	0	0	24	0	1	65,6	43,1	22,48	0,43	0,4	-
04.04.2026	1,266	0	48,03	48,53	0	46,96	48,11	0	0	24	0	0	70,3	43,3	26,98	0,43	0,4	-
05.04.2026	1,194	0	43,11	43,43	0	42,18	43,1	0	0	24	0	0	69,9	41,7	28,27	0,43	0,4	-
06.04.2026	1,215	0	44,19	44,43	0	43,2	44,05	0	0	24	0	0	70,1	42	28,09	0,43	0,4	-
07.04.2026	1,305	0	50,76	51	0	49,64	50,55	0	0	24	0	0	70,1	43,8	26,31	0,43	0,4	-
08.04.2026	1,374	0	54,35	54,6	0	53,12	54,1	0	0	24	0	0	71,2	45,3	25,89	0,43	0,4	-
10.04.2026	1,411	0	56,65	56,91	0	55,37	56,36	0	0	24	0	0	71,1	45,6	25,49	0,43	0,4	-
11.04.2026	1,251	0	46,52	46,75	0	45,51	46,38	0	0	24	0	0	70,1	42,5	27,6	0,43	0,4	-
12.04.2026	1,146	0	41,51	41,78	0	40,64	41,46	0	0	24	0	0	69,8	41,6	28,24	0,43	0,4	-
13.04.2026	1,138	0	42,61	42,87	0	41,71	42,53	0	0	24	0	0	69,6	42,2	27,31	0,43	0,4	-
14.04.2026	1,104	0	39,29	39,52	0	38,46	39,23	0	0	24	0	0	69,5	40,7	28,76	0,43	0,4	-
15.04.2026	1,071	0	38,7	38,93	0	37,88	38,65	0	0	24	0	0	69,4	41,1	28,33	0,43	0,4	-
16.04.2026	1,169	0	44,82	45,52	0	43,82	45,15	0	0	24	0	0	70,2	43,5	26,7	0,43	0,4	-
17.04.2026	1,208	0	46,2	46,65	0	45,2	46,25	0	0	24	0	0	70,2	43,4	26,77	0,43	0,4	-
18.04.2026	1,119	0	40,34	40,69	0	39,49	40,37	0	0	24	0	0	70	41,6	28,37	0,43	0,4	-
Итого:	35,243	0	1347,7	1361,7	0,02	1318,3	1350,13	0,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,243																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	71,697	2810,72	2763,28	0	2734,72	2727,88	0
18.04.2026	106,94	4158,42	4124,98	0,02	4053,02	4078,01	0,02

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:42:56