

#7477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6936  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211309  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,357	0	22,33	22,59	0,02	21,95	22,35	0,02	0,02	24	0	0	61,6	45,4	16,21	0,43	0,4	-
25.04.2023	0,36	0	22,13	22,25	0	21,73	22,01	0	0	24	0	0	61,7	45,1	16,58	0,43	0,4	-
26.04.2023	0,364	0	22,65	22,65	0	22,27	22,41	0	0	24	0	0	61,7	45,3	16,41	0,43	0,4	-
27.04.2023	0,352	0	21,8	21,86	0	21,38	21,62	0	0	24	0	0	61,9	45,3	16,59	0,43	0,4	-
28.04.2023	0,371	0	21,99	22,11	0	21,61	21,87	0	0	24	0	0	61,9	44,8	17,14	0,43	0,4	-
29.04.2023	0,361	0	22,24	22,43	0	21,84	22,19	0	0	24	0	0	61,7	45,2	16,49	0,43	0,4	-
30.04.2023	0,377	0	22,61	22,83	0	22,2	22,59	0	0	24	0	0	61,6	44,7	16,96	0,43	0,4	-
01.05.2023	0,401	0	23,05	23,27	0	22,64	23,03	0	0	24	0	0	61,9	44,1	17,77	0,43	0,4	-
02.05.2023	0,388	0	22,54	22,79	0	22,15	22,55	0	0	24	0	0	62	44,4	17,57	0,43	0,4	-
03.05.2023	0,426	0	23,21	23,44	0	22,82	23,2	0	0	24	0	0	62,2	43,6	18,58	0,43	0,4	-
04.05.2023	0,374	0	23,15	23,37	0	22,75	23,13	0	0	24	0	0	61,3	44,9	16,39	0,43	0,4	-
05.05.2023	0,392	0	22,31	22,49	0	21,91	22,25	0	0	24	0	0	62,1	44,2	17,85	0,43	0,4	-
06.05.2023	0,463	0	24,88	25,02	0	24,44	24,78	0	0	24	0	0	62,3	43,3	19,01	0,43	0,4	-
07.05.2023	0,422	0	23,63	23,79	0	23,23	23,55	0	0	24	0	0	62	43,8	18,17	0,43	0,4	-
08.05.2023	0,399	0	22,96	23,1	0	22,55	22,86	0	0	24	0	0	61,9	44,3	17,67	0,43	0,4	-
09.05.2023	0,378	0	22,15	22,28	0	21,75	22,04	0	0	24	0	0	62,1	44,7	17,4	0,43	0,4	-
10.05.2023	0,387	0	22,69	22,82	0	22,29	22,58	0	0	24	0	0	62	44,6	17,38	0,43	0,4	-
11.05.2023	0,376	0	21,95	22,06	0	21,56	21,82	0	0	24	0	0	62,2	44,7	17,53	0,43	0,4	-
12.05.2023	0,331	0	21,16	21,28	0	20,81	21,04	0	0	24	0	0	61,9	45,8	16,03	0,43	0,4	-
13.05.2023	0,348	0	21,29	21,39	0	20,94	21,15	0	0	24	0	0	62	45,4	16,67	0,43	0,4	-
14.05.2023	0,389	0	22,33	22,41	0	21,93	22,17	0	0	24	0	0	62,3	44,6	17,72	0,43	0,4	-
15.05.2023	0,359	0	21,37	21,48	0	20,97	21,24	0	0	24	0	0	62,1	45	17,05	0,43	0,4	-
16.05.2023	0,328	0	21,14	21,24	0	20,78	21	0	0	24	0	0	61,8	46	15,74	0,43	0,4	-
17.05.2023	0,352	0	21,37	21,45	0	21,01	21,21	0	0	24	0	0	62,1	45,4	16,67	0,43	0,4	-
18.05.2023	0,353	0	24,24	24,23	0	23,81	23,98	0	0	24	0	0	60,9	46,1	14,83	0,43	0,4	-
19.05.2023	0,332	0	21,11	21,04	0	20,76	20,8	0	0	24	0	0	61,8	45,8	16,04	0,43	0,4	-
20.05.2023	0,349	0	21,42	21,35	0	21,07	21,11	0	0	24	0	0	62	45,5	16,53	0,43	0,4	-
21.05.2023	0,342	0	21,33	21,26	0	20,95	21,02	0	0	24	0	0	61,8	45,4	16,41	0,43	0,4	-
22.05.2023	0,376	0	21,73	21,66	0	21,35	21,42	0	0	24	0	0	62,3	44,6	17,68	0,43	0,4	-
23.05.2023	0,325	0	20,85	20,8	0	20,47	20,56	0	0	24	0	0	61,9	46	15,91	0,43	0,4	-
Итого:	11,132	0	667,61	670,74	0,02	655,92	663,53	0,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,132																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2023	490,623	25534,48	25496,33	0,11	24944,93	25170,75	0,11
23.05.2023	501,755	26202,09	26167,07	0,13	25600,85	25834,28	0,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:54:41