

#83935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,443	0	61,98	61,99	0	60,64	61,42	0	0	24	0	0	69,4	45,6	23,83	0,43	0,4	4,9
25.04.2024	1,398	0	61,35	61,39	0	60,09	60,82	0	0	24	0	0	68,5	45,2	23,27	0,43	0,4	6,4
26.04.2024	1,342	0	62,95	62,69	0	61,67	62,09	0	0	24	0	0	67,2	45,4	21,79	0,43	0,4	7,8
27.04.2024	1,268	0	58,25	57,81	0	57,08	57,33	0	0	24	0	0	66,9	44,6	22,3	0,43	0,4	12,1
28.04.2024	1,293	0	59,83	59,31	0	58,59	58,77	0	0	24	0	0	67,2	45,1	22,08	0,43	0,4	14,6
29.04.2024	1,246	0	55,77	55,3	0	54,59	54,81	0	0	24	0	0	68,3	45,5	22,81	0,43	0,4	16,9
30.04.2024	1,164	0	51,38	51,01	0	50,27	50,53	0	0	24	0	0	69	45,9	23,14	0,43	0,4	16,1
01.05.2024	1,113	0	48,06	47,72	0	47,01	47,24	0	0	24	0	0	68,8	45,2	23,69	0,43	0,4	-
02.05.2024	0,771	0	39,27	39,18	0	38,57	38,81	0	0	24	0	0	63,9	43,9	19,97	0,43	0,4	-
03.05.2024	0,314	0	15,12	15,29	0	14,85	15,11	0	0	24	0	0	63,9	42,7	21,16	0,43	0,4	-
04.05.2024	0,308	0	20,5	20,71	0	20,16	20,47	0	0	24	0	0	59,7	44,5	15,26	0,43	0,4	-
05.05.2024	0,3	0	17,74	17,95	0	17,44	17,71	0	0	24	0	0	61,1	43,9	17,23	0,43	0,4	-
06.05.2024	0,303	0	19,61	19,82	0,01	19,3	19,58	0,01	0,01	24	0	0	60,2	44,5	15,74	0,43	0,4	-
07.05.2024	0,309	0	18,98	19,17	0	18,69	18,93	0	0	24	0	0	60,6	44	16,61	0,43	0,4	-
08.05.2024	0,331	0	19,72	19,85	0	19,41	19,61	0	0	24	0	0	60,6	43,6	17,1	0,43	0,4	-
09.05.2024	0,35	0	20,06	20,14	0	19,74	19,9	0	0	24	0	0	60,9	43,1	17,83	0,43	0,4	-
10.05.2024	0,328	0	19,52	19,56	0	19,2	19,32	0	0	24	0	0	60,7	43,6	17,06	0,43	0,4	-
11.05.2024	0,35	0	20,44	20,42	0	20,1	20,18	0	0	24	0	0	60,6	43	17,57	0,43	0,4	-
12.05.2024	0,367	0	20,76	20,69	0	20,42	20,45	0	0	24	0	0	61,2	43,1	18,13	0,43	0,4	-
13.05.2024	0,33	0	19,99	19,92	0	19,66	19,68	0	0	24	0	0	60,7	43,6	17,02	0,43	0,4	-
14.05.2024	0,349	0	19,96	19,87	0	19,64	19,63	0	0	24	0	0	60,8	43	17,76	0,43	0,4	-
15.05.2024	0,334	0	19,77	19,67	0	19,43	19,43	0	0	24	0	0	60,6	43,4	17,26	0,43	0,4	-
16.05.2024	0,331	0	19,2	19,1	0	18,89	18,86	0	0	24	0	0	60,8	43,2	17,54	0,43	0,4	-
17.05.2024	0,329	0	19,6	19,48	0	19,29	19,24	0	0	24	0	0	60,8	43,8	17,07	0,43	0,4	-
18.05.2024	0,347	0	19,71	19,59	0	19,38	19,35	0	0	24	0	0	61,1	43,2	17,88	0,43	0,4	-
19.05.2024	0,326	0	20,25	20,12	0	19,92	19,88	0	0	24	0	0	60,4	44	16,42	0,43	0,4	-
20.05.2024	0,331	0	19,34	19,21	0	19,02	18,97	0	0	24	0	0	60,9	43,5	17,46	0,43	0,4	-
21.05.2024	0,327	0	19,45	19,32	0	19,14	19,08	0	0	24	0	0	60,8	43,5	17,27	0,43	0,4	-
22.05.2024	0,294	0	18,18	18,07	0	17,9	17,83	0	0	24	0	0	60,7	44,2	16,48	0,43	0,4	-
23.05.2024	0,313	0	19,32	19,21	0	19,02	18,97	0	0	24	0	0	60,4	44	16,47	0,43	0,4	-
Итого:	17,909	0	906,06	903,56	0,01	889,11	894	0,01	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,909																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	833,2	41408,51	41271,02	0,34	40473	40768,17	0,34
23.05.2024	851,109	42314,57	42174,58	0,35	41362,11	41662,17	0,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 7:31:02