

#7478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6936  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211309  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,326	0	20,64	20,59	0	20,3	20,35	0	0	24	0	0	62,1	45,9	16,18	0,43	0,4	-
25.05.2023	0,318	0	20,55	20,53	0	20,21	20,29	0	0	24	0	0	62,1	46,4	15,72	0,43	0,4	-
26.05.2023	0,315	0	20,05	20,06	0	19,69	19,82	0	0	24	0	0	62	46	16,03	0,43	0,4	-
27.05.2023	0,354	0	21,53	21,52	0	21,15	21,28	0	0	24	0	0	62,1	45,4	16,66	0,43	0,4	-
28.05.2023	0,363	0	22,11	22,09	0	21,71	21,85	0	0	24	0	0	62,1	45,3	16,78	0,43	0,4	-
29.05.2023	0,323	0	20,18	20,18	0	19,83	19,94	0	0	24	0	0	62,2	45,8	16,43	0,43	0,4	-
30.05.2023	0,347	0	21,26	21,25	0	20,89	21,01	0	0	24	0	0	62,2	45,8	16,49	0,43	0,4	-
31.05.2023	0,315	0	20,18	20,17	0	19,84	19,93	0	0	24	0	0	62	46,2	15,84	0,43	0,4	-
01.06.2023	0,316	0	20,38	20,38	0	20,03	20,14	0	0	24	0	0	62	46,2	15,83	0,43	0,4	-
02.06.2023	0,313	0	20,18	20,16	0	19,82	19,92	0	0	24	0	0	62,1	46,2	15,89	0,43	0,4	-
03.06.2023	0,349	0	21,25	21,21	0	20,9	20,97	0	0	24	0	0	62,2	45,5	16,73	0,43	0,4	-
04.06.2023	0,342	0	20,97	20,95	0	20,61	20,71	0	0	24	0	0	62,1	45,5	16,62	0,43	0,4	-
05.06.2023	0,308	0	20,18	20,17	0	19,85	19,93	0	0	24	0	0	61,9	46,3	15,57	0,43	0,4	-
06.06.2023	0,329	0	20,15	20,14	0	19,81	19,9	0	0	24	0	0	62,2	45,7	16,52	0,43	0,4	-
07.06.2023	0,316	0	19,84	19,84	0	19,53	19,6	0	0	24	0	0	62,1	45,8	16,28	0,43	0,4	-
08.06.2023	0,262	0	28,27	28,43	0	27,75	27,97	0	0	24	0	1	64,9	55,5	9,35	0,43	0,4	-
09.06.2023	0,315	0	18,88	18,89	0	18,57	18,65	0	0	24	0	0	61,7	44,7	17,05	0,43	0,4	-
10.06.2023	0,328	0	19,39	19,4	0	19,07	19,16	0	0	24	0	0	61,6	44,3	17,34	0,43	0,4	-
11.06.2023	0,306	0	19,46	19,48	0	19,12	19,24	0	0	24	0	0	61,8	45,7	16,07	0,43	0,4	-
12.06.2023	0,334	0	20,37	20,36	0	20,02	20,12	0	0	24	0	0	62,3	45,5	16,81	0,43	0,4	-
13.06.2023	0,329	0	20,68	20,68	0	20,33	20,44	0	0	24	0	0	61,9	45,7	16,25	0,43	0,4	-
14.06.2023	0,307	0	19,44	19,46	0	19,12	19,22	0	0	24	0	0	62,1	46	16,12	0,43	0,4	-
15.06.2023	0,31	0	20,84	20,86	0	20,47	20,62	0	0	24	0	0	61,5	46,2	15,27	0,43	0,4	-
16.06.2023	0,328	0	20,27	20,28	0	19,94	20,04	0	0	24	0	0	62,2	45,9	16,26	0,43	0,4	-
17.06.2023	0,299	0	20,06	20,08	0	19,73	19,84	0	0	24	0	0	61,8	46,5	15,3	0,43	0,4	-
18.06.2023	0,325	0	20,34	20,34	0	19,99	20,1	0	0	24	0	0	62,2	45,8	16,36	0,43	0,4	-
19.06.2023	0,3	0	19,79	19,8	0	19,47	19,56	0	0	24	0	0	61,8	46,4	15,34	0,43	0,4	-
20.06.2023	0,307	0	20,32	20,34	0	19,96	20,1	0	0	24	0	0	61,7	46,3	15,4	0,43	0,4	-
21.06.2023	0,3	0	19,45	19,49	0	19,16	19,25	0	0	24	0	0	62	46,3	15,66	0,43	0,4	-
22.06.2023	0,284	0	18,98	19,05	0	18,68	18,81	0	0	24	0	0	61,8	46,7	15,11	0,43	0,4	-
23.06.2023	0,285	0	19,44	19,58	0	19,15	19,34	0	0	24	0	0	61,7	46,8	14,91	0,43	0,4	-
Итого:	9,853	0	635,43	635,76	0	624,7	628,1	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,853																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2023	501,755	26202,09	26167,07	0,13	25600,85	25834,28	0,13
23.06.2023	511,608	26837,52	26802,83	0,13	26225,55	26462,38	0,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:19:04