

#7479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,315	0	19,96	20,24	0	19,62	20	0	0	24	0	0	62,1	46	16,05	0,43	0,4	-
25.06.2023	0,276	0	19,26	19,67	0	18,94	19,43	0	0	24	0	0	61,5	46,9	14,57	0,43	0,4	-
26.06.2023	0,312	0	19,52	19,97	0	19,2	19,73	0	0	24	0	0	62	45,7	16,32	0,43	0,4	-
27.06.2023	0,308	0	19,61	20,08	0	19,28	19,84	0	0	24	0	0	61,9	46	15,95	0,43	0,4	-
28.06.2023	0,09	0	6,44	6,59	0	6,35	6,51	0	0	24	0	1	60,7	46,5	14,21	0,43	0,4	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,7	23,8	3,84	0,43	0,4	-
30.06.2023	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	1	23,8	23,1	0,68	0,43	0,4	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,4	22,9	0,5	0,43	0,4	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	22,6	0,52	0,43	0,4	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,2	0,53	0,43	0,4	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22	0,5	0,43	0,4	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	21,8	0,34	0,43	0,4	-
06.07.2023	0,106	0	15,46	15,82	0	15,27	15,68	0	0	24	0	1	48,7	41,7	7,01	0,43	0,4	-
07.07.2023	0,295	0	18,46	19,1	0	18,18	18,86	0	0	24	0	0	62,3	46,1	16,13	0,43	0,4	-
08.07.2023	0,293	0	19,1	19,59	0	18,78	19,35	0	0	24	0	0	61,9	46,2	15,67	0,43	0,4	-
09.07.2023	0,302	0	19,46	19,74	0	19,15	19,5	0	0	24	0	0	62,1	46,2	15,82	0,43	0,4	-
10.07.2023	0,282	0	19,4	19,51	0	19,1	19,27	0	0	24	0	0	61,5	46,8	14,76	0,43	0,4	-
11.07.2023	0,268	0	19,46	19,54	0	19,15	19,34	0	0	24	0	1	60,2	46,3	13,95	0,43	0,4	-
12.07.2023	0,287	0	19,52	20,04	0	19,22	19,8	0	0	24	0	0	61,5	46,5	14,98	0,43	0,4	-
13.07.2023	0,295	0	18,25	18,68	0	17,95	18,44	0	0	24	0	0	62,5	46,2	16,29	0,43	0,4	-
14.07.2023	0,298	0	17,94	18,2	0	17,63	17,96	0	0	24	0	0	62,8	45,8	16,96	0,43	0,4	-
15.07.2023	0,272	0	17,59	17,69	0	17,31	17,45	0	0	24	0	0	62,6	46,9	15,74	0,43	0,4	-
16.07.2023	0,26	0	17,12	17,08	0	16,86	16,84	0	0	24	0	0	62,5	47,1	15,43	0,43	0,4	-
17.07.2023	0,298	0	18,29	18,21	0	18	17,97	0	0	24	0	0	62,6	46,1	16,49	0,43	0,4	-
18.07.2023	0,279	0	17,28	17,21	0	17,01	16,97	0	0	24	0	0	62,8	46,4	16,4	0,43	0,4	-
19.07.2023	0,275	0	17,63	17,58	0	17,34	17,34	0	0	24	0	0	62,5	46,7	15,77	0,43	0,4	-
20.07.2023	0,281	0	19,32	19,32	0	19	19,08	0	0	24	0	0	61,5	46,7	14,8	0,43	0,4	-
21.07.2023	0,326	0	19,5	19,5	0	19,19	19,26	0	0	24	0	0	62,5	45,5	17,02	0,43	0,4	-
22.07.2023	0,286	0	19,05	19,08	0	18,76	18,84	0	0	24	0	0	61,8	46,4	15,32	0,43	0,4	-
23.07.2023	0,305	0	19,46	19,51	0	19,12	19,27	0	0	24	0	0	62	46,1	15,93	0,43	0,4	-
Итого:	6,309	0	417,08	421,96	0	410,41	416,74	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,309																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	511,608	26837,52	26802,83	0,13	26225,55	26462,38	0,13
23.07.2023	517,917	27254,6	27224,79	0,13	26635,96	26879,12	0,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 16:13:05