

#142244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Больничная 6-8, Калининград

4402

6936

ВКТ-7

00211309

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,295	0	16,3	16,29	0	16,02	16,08	0	0	24	0	1	61,1	42,7	18,4	0,43	0,4	-
25.06.2025	0,08	0	5,2	5,19	0	5,11	5,11	0	0	24	0	1	59,3	43,8	15,47	0,43	0,4	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	23,1	-1,43	0,43	0,4	-
27.06.2025	0	0	0,65	0,77	0	0,65	0,77	0	0	24	0	1	20,4	20,1	0,31	0,43	0,4	-
28.06.2025	0	0	1,44	1,63	0	1,44	1,63	0	0	24	0	1	23,3	20,8	2,5	0,43	0,4	-
29.06.2025	0	0	1,33	1,51	0	1,33	1,51	0	0	24	0	1	23,4	20,8	2,59	0,43	0,4	-
30.06.2025	0,002	0	1,38	1,5	0	1,38	1,5	0	0	24	0	1	24,1	21,6	2,51	0,43	0,4	-
01.07.2025	0	0	0,08	0,08	0	0,08	0,08	0	0	24	0	1	22,2	25,4	-3,22	0,43	0,4	-
02.07.2025	0	0	0,03	0,04	0	0,03	0,04	0	0	24	0	1	20,8	23,7	-2,85	0,43	0,4	-
03.07.2025	0,144	0	31,39	32,3	0	31,17	32,11	0	0	24	0	1	37,8	33,2	4,61	0,43	0,4	-
04.07.2025	0,264	0	14,36	15,09	0	14,12	14,92	0	0	24	0	1	60,8	41,9	18,87	0,43	0,4	-
05.07.2025	0,286	0	15,09	15,78	0	14,85	15,59	0	0	24	0	0	60,8	41,5	19,34	0,43	0,4	-
06.07.2025	0,28	0	15,17	15,85	0	14,92	15,62	0	0	24	0	0	60,6	41,7	18,88	0,43	0,4	-
07.07.2025	0,286	0	14,94	15,57	0	14,7	15,4	0	0	24	0	1	61	41,6	19,34	0,43	0,4	-
08.07.2025	0,262	0	14,5	15,04	0	14,26	14,84	0	0	24	0	1	60,6	42,1	18,54	0,43	0,4	-
09.07.2025	0,275	0	15,16	15,49	0	14,92	15,25	0	0	24	0	0	60,5	42,1	18,43	0,43	0,4	-
10.07.2025	0,283	0	15,21	15,3	0	14,97	15,11	0	0	24	0	1	60,9	41,8	19,04	0,43	0,4	-
11.07.2025	0,32	0	16,13	16,06	0	15,88	15,85	0	0	24	0	1	61	40,8	20,2	0,43	0,4	-
12.07.2025	0,307	0	15,96	15,88	0	15,7	15,69	0	0	24	0	0	60,8	41,2	19,61	0,43	0,4	-
13.07.2025	0,314	0	16,06	16,02	0	15,79	15,83	0	0	24	0	0	61	41,1	19,93	0,43	0,4	-
14.07.2025	0,307	0	15,87	15,85	0	15,63	15,7	0	0	24	0	0	60,9	41,3	19,65	0,43	0,4	-
15.07.2025	0,29	0	15,11	15,12	0	14,87	14,98	0	0	24	0	1	61	41,4	19,61	0,43	0,4	-
16.07.2025	0,279	0	15,06	15,1	0	14,82	14,93	0	0	24	0	1	60,6	41,8	18,85	0,43	0,4	-
17.07.2025	0,316	0	15,81	15,87	0	15,55	15,72	0	0	24	0	1	61	40,7	20,31	0,43	0,4	-
18.07.2025	0,291	0	15,29	15,35	0	15,04	15,2	0	0	24	0	1	60,7	41,3	19,35	0,43	0,4	-
19.07.2025	0,324	0	16,83	16,89	0	16,56	16,69	0	0	24	0	0	60,4	40,9	19,51	0,43	0,4	-
20.07.2025	0,295	0	15,66	15,71	0	15,41	15,54	0	0	24	0	0	60,5	41,4	19,11	0,43	0,4	-
21.07.2025	0,3	0	15,66	15,72	0	15,4	15,55	0	0	24	0	0	60,8	41,3	19,5	0,43	0,4	-
22.07.2025	0,29	0	15,48	15,54	0	15,23	15,36	0	0	24	0	1	60,6	41,5	19,12	0,43	0,4	-
23.07.2025	0,302	0	16,44	16,51	0	16,2	16,28	0	0	24	0	1	60,3	41,6	18,7	0,43	0,4	-
Итого:	6,392	0	367,59	373,05	0	362,03	368,88	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,392																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	1197,716	61985,87	61846,57	0,5	60605,65	61077,94	0,5
23.07.2025	1204,108	62353,46	62219,62	0,5	60967,68	61446,82	0,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:50:33