

#28622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,294	0	19,28	19,37	0	18,96	19,13	0	0	24	0	0	61,9	46,4	15,48	0,43	0,4	-
25.07.2023	0,309	0	19,54	19,63	0	19,22	19,39	0	0	24	0	0	62	46	16,06	0,43	0,4	-
26.07.2023	0,313	0	20,43	20,53	0	20,09	20,29	0	0	24	0	0	61,6	45,9	15,63	0,43	0,4	-
27.07.2023	0,297	0	19,7	19,78	0	19,4	19,54	0	0	24	0	0	61,7	46,3	15,36	0,43	0,4	-
28.07.2023	0,304	0	19,41	19,52	0	19,08	19,28	0	0	24	0	0	62	46,2	15,78	0,43	0,4	-
29.07.2023	0,284	0	18,93	19,07	0	18,63	18,83	0	0	24	0	0	61,9	46,6	15,25	0,43	0,4	-
30.07.2023	0,307	0	19,52	19,66	0	19,21	19,42	0	0	24	0	0	62	46	15,92	0,43	0,4	-
31.07.2023	0,278	0	18,68	18,83	0	18,4	18,59	0	0	24	0	0	61,8	46,6	15,19	0,43	0,4	-
01.08.2023	0,27	0	17,9	18,05	0	17,63	17,81	0	0	24	0	0	62	46,6	15,4	0,43	0,4	-
02.08.2023	0,286	0	19,39	19,52	0	19,06	19,28	0	0	24	0	0	61,6	46,6	15,05	0,43	0,4	-
03.08.2023	0,283	0	19,28	19,37	0	18,97	19,13	0	0	24	0	0	61,5	46,7	14,85	0,43	0,4	-
04.08.2023	0,29	0	19,39	19,37	0	19,06	19,13	0	0	24	0	0	61,9	46,6	15,27	0,43	0,4	-
05.08.2023	0,293	0	19,28	19,26	0	18,98	19,02	0	0	24	0	0	61,8	46,4	15,44	0,43	0,4	-
06.08.2023	0,317	0	19,89	19,83	0	19,54	19,59	0	0	24	0	0	62	45,7	16,29	0,43	0,4	-
07.08.2023	0,303	0	21,08	21,03	0	20,74	20,79	0	0	24	0	0	61,1	46,5	14,58	0,43	0,4	-
08.08.2023	0,29	0	19,71	19,65	0	19,4	19,41	0	0	24	0	0	61,6	46,6	14,98	0,43	0,4	-
09.08.2023	0,301	0	19,5	19,45	0	19,18	19,21	0	0	24	0	0	61,9	46,1	15,83	0,43	0,4	-
10.08.2023	0,303	0	19,65	19,58	0	19,33	19,34	0	0	24	0	0	62	46,4	15,6	0,43	0,4	-
11.08.2023	0,306	0	19,89	19,82	0	19,57	19,58	0	0	24	0	0	61,8	46,1	15,76	0,43	0,4	-
12.08.2023	0,306	0	20,62	20,53	0	20,27	20,29	0	0	24	0	0	61,5	46,4	15,13	0,43	0,4	-
13.08.2023	0,29	0	19,76	19,7	0	19,46	19,46	0	0	24	0	0	61,4	46,5	14,92	0,43	0,4	-
14.08.2023	0,302	0	19,44	19,37	0	19,11	19,13	0	0	24	0	0	62	46,1	15,9	0,43	0,4	-
15.08.2023	0,304	0	19,97	19,91	0	19,63	19,67	0	0	24	0	0	61,8	46,3	15,5	0,43	0,4	-
16.08.2023	0,297	0	18,5	18,44	0	18,2	18,2	0	0	24	0	0	62,4	46,2	16,18	0,43	0,4	-
17.08.2023	0,287	0	18,7	18,64	0	18,39	18,4	0	0	24	0	0	62,2	46,4	15,74	0,43	0,4	-
18.08.2023	0,261	0	17,96	17,93	0	17,71	17,69	0	0	24	0	0	62	47,2	14,8	0,43	0,4	-
19.08.2023	0,281	0	19,03	19,02	0	18,72	18,78	0	0	24	0	0	61,8	46,8	15,04	0,43	0,4	-
20.08.2023	0,256	0	18,11	18,09	0	17,84	17,85	0	0	24	0	0	61,8	47,3	14,49	0,43	0,4	-
21.08.2023	0,266	0	17,68	17,67	0	17,42	17,43	0	0	24	0	0	62	46,7	15,29	0,43	0,4	-
22.08.2023	0,268	0	18,22	18,22	0	17,93	17,98	0	0	24	0	0	61,9	47	14,88	0,43	0,4	-
23.08.2023	0,266	0	18,1	18,11	0	17,81	17,87	0	0	24	0	0	62	47	14,99	0,43	0,4	-
Итого:	9,012	0	596,54	596,95	0	586,94	589,51	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,012																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	517,917	27254,6	27224,79	0,13	26635,96	26879,12	0,13
23.08.2023	526,929	27851,14	27821,74	0,13	27222,9	27468,63	0,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:38:55