

#92748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,171	0	8,64	8,87	0	8,53	8,87	0	0	24	0	1	54,9	34,9	20,04	0,43	0,4	-
25.07.2024	0,183	0	9,02	9,21	0	8,87	9,21	0	0	24	0	1	55	34,4	20,65	0,43	0,4	-
26.07.2024	0,166	0	8,79	8,95	0	8,69	8,95	0	0	24	0	1	53,8	34,8	18,95	0,43	0,4	-
27.07.2024	0,183	0	9,17	9,29	0	9,05	9,29	0	0	24	0	1	54,5	34,3	20,21	0,43	0,4	-
28.07.2024	0,191	0	9,49	9,58	0	9,33	9,58	0	0	24	0	1	54,3	33,9	20,37	0,43	0,4	-
29.07.2024	0,192	0	9,57	9,65	0	9,4	9,65	0	0	24	0	1	54,4	34	20,44	0,43	0,4	-
30.07.2024	0,178	0	9,1	9,17	0	9	9,17	0	0	24	0	1	54,1	34,1	19,98	0,43	0,4	-
31.07.2024	0,171	0	8,82	8,91	0	8,69	8,91	0	0	24	0	1	54,2	34,5	19,72	0,43	0,4	-
01.08.2024	0,166	0	8,79	8,89	0	8,67	8,89	0	0	24	0	1	53,6	34,6	19,05	0,43	0,4	-
02.08.2024	0,173	0	8,9	9,02	0	8,79	9,02	0	0	24	0	1	54,1	34,1	20,02	0,43	0,4	-
03.08.2024	0,174	0	9,1	9,22	0	8,96	9,22	0	0	24	0	1	53,8	34,2	19,62	0,43	0,4	-
04.08.2024	0,202	0	9,69	9,82	0	9,55	9,82	0	0	24	0	1	54,8	33,4	21,43	0,43	0,4	-
05.08.2024	0,19	0	9,23	9,39	0	9,13	9,39	0	0	24	0	1	54,3	33,6	20,75	0,43	0,4	-
06.08.2024	0,168	0	8,65	8,84	0	8,54	8,84	0	0	24	0	1	54	34,2	19,86	0,43	0,4	-
07.08.2024	0,161	0	8,64	8,82	0	8,57	8,82	0	0	24	0	1	53,1	34,6	18,5	0,43	0,4	-
08.08.2024	0,179	0	9,02	9,21	0	8,89	9,21	0	0	24	0	1	54,1	33,8	20,25	0,43	0,4	-
09.08.2024	0,166	0	8,68	8,85	0	8,59	8,85	0	0	24	0	1	53,7	34,2	19,54	0,43	0,4	-
10.08.2024	0,194	0	9,41	9,56	0	9,25	9,56	0	0	24	0	1	54,3	33,2	21,11	0,43	0,4	-
11.08.2024	0,161	0	8,61	8,76	0	8,49	8,76	0	0	24	0	1	53,3	34,2	19,06	0,43	0,4	-
12.08.2024	0,164	0	8,64	8,79	0	8,57	8,79	0	0	24	0	1	53,5	33,8	19,64	0,43	0,4	-
13.08.2024	0,17	0	8,62	8,76	0	8,51	8,76	0	0	24	0	1	53,6	33,5	20,09	0,43	0,4	-
14.08.2024	0,159	0	8,25	8,41	0	8,17	8,41	0	0	24	0	1	53,3	33,6	19,72	0,43	0,4	-
15.08.2024	0,164	0	8,27	8,41	0	8,16	8,41	0	0	24	0	1	53,2	32,8	20,39	0,43	0,4	-
16.08.2024	0,163	0	7,86	8,02	0	7,78	8,02	0	0	24	0	1	53,4	33	20,39	0,43	0,4	-
17.08.2024	0,183	0	8,46	8,61	0	8,38	8,61	0	0	24	0	1	53,7	32	21,71	0,43	0,4	-
18.08.2024	0,16	0	7,79	7,93	0	7,73	7,93	0	0	24	0	1	53,2	32,5	20,64	0,43	0,4	-
19.08.2024	0,146	0	7,36	7,53	0	7,33	7,53	0	0	24	0	1	52,3	32,7	19,63	0,43	0,4	-
20.08.2024	0,15	0	7,62	7,78	0	7,58	7,78	0	0	24	0	1	52,6	32,6	20,02	0,43	0,4	-
21.08.2024	0,16	0	7,78	7,94	0	7,74	7,94	0	0	24	0	1	52,8	32,1	20,62	0,43	0,4	-
22.08.2024	0,149	0	7,37	7,53	0	7,33	7,53	0	0	24	0	1	52,5	32,4	20,1	0,43	0,4	-
23.08.2024	0,151	0	7,35	7,52	0	7,29	7,52	0	0	24	0	1	52,7	32,1	20,61	0,43	0,4	-
Итого:	5,288	0	266,69	271,24	0	263,56	271,24	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,288																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2024	864,691	43110,59	42980,59	0,35	42146,16	42460,13	0,35
23.08.2024	869,979	43377,28	43251,83	0,35	42409,72	42731,37	0,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:29:17