

#145116#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Больничная 6-8, Калининград

4402

6936

ВКТ-7

00211309

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,277	0	15,06	15,15	0	14,8	14,98	0	0	24	0	1	60,5	41,8	18,68	0,43	0,4	-
25.07.2025	0,282	0	15,24	15,35	0	14,99	15,17	0	0	24	0	1	60,5	41,7	18,85	0,43	0,4	-
26.07.2025	0,272	0	14,89	15,01	0	14,65	14,89	0	0	24	0	1	60,7	42	18,67	0,43	0,4	-
27.07.2025	0,286	0	15,56	15,71	0	15,32	15,5	0	0	24	0	0	60,6	41,8	18,75	0,43	0,4	-
28.07.2025	0,294	0	15,63	15,81	0	15,38	15,64	0	0	24	0	1	60,8	41,6	19,2	0,43	0,4	-
29.07.2025	0,265	0	14,97	15,17	0	14,72	15	0	0	24	0	1	60,5	42,5	18,05	0,43	0,4	-
30.07.2025	0,27	0	15,26	15,46	0	15	15,25	0	0	24	0	0	60,3	42,3	18,04	0,43	0,4	-
31.07.2025	0,302	0	16,02	16,14	0	15,76	15,9	0	0	24	0	0	60,6	41,6	19,01	0,43	0,4	-
01.08.2025	0,267	0	14,68	14,77	0	14,44	14,6	0	0	24	0	1	60,6	42,2	18,37	0,43	0,4	-
02.08.2025	0,271	0	15,06	15,11	0	14,82	14,96	0	0	24	0	1	60,5	42,1	18,41	0,43	0,4	-
03.08.2025	0,253	0	14,68	14,78	0	14,44	14,61	0	0	24	0	1	60,2	42,6	17,52	0,43	0,4	-
04.08.2025	0,266	0	14,85	15,01	0	14,61	14,81	0	0	24	0	1	60,5	42,3	18,17	0,43	0,4	-
05.08.2025	0,264	0	14,71	14,9	0	14,46	14,73	0	0	24	0	1	60,5	42,2	18,24	0,43	0,4	-
06.08.2025	0,268	0	15,22	15,45	0	14,97	15,25	0	0	24	0	1	60,2	42,3	17,91	0,43	0,4	-
07.08.2025	0,26	0	14,99	15,23	0	14,75	15,01	0	0	24	0	0	60,3	42,8	17,52	0,43	0,4	-
08.08.2025	0,312	0	16,03	16,26	0	15,79	16,08	0	0	24	0	1	60,8	41	19,77	0,43	0,4	-
09.08.2025	0,252	0	14,88	15,13	0	14,63	14,93	0	0	24	0	0	60,2	42,8	17,44	0,43	0,4	-
10.08.2025	0,247	0	14,88	15,13	0	14,64	14,91	0	0	24	0	0	59,8	43	16,77	0,43	0,4	-
11.08.2025	0,289	0	15,82	16,04	0	15,57	15,83	0	0	24	0	0	60,5	41,9	18,61	0,43	0,4	-
12.08.2025	0,284	0	15,73	15,93	0	15,47	15,74	0	0	24	0	0	60,4	42,1	18,3	0,43	0,4	-
13.08.2025	0,258	0	14,26	14,46	0	14,01	14,36	0	0	24	0	1	60,2	41,9	18,28	0,43	0,4	-
14.08.2025	0,253	0	14,7	14,88	0	14,45	14,76	0	0	24	0	0	60	42,5	17,52	0,43	0,4	-
15.08.2025	0,25	0	14,33	14,44	0	14,09	14,33	0	0	24	0	0	60,2	42,3	17,85	0,43	0,4	-
16.08.2025	0,248	0	14,44	14,5	0	14,19	14,36	0	0	24	0	1	60	42,4	17,62	0,43	0,4	-
17.08.2025	0,234	0	14,07	14,08	0	13,83	13,96	0	0	24	0	0	59,9	43	16,88	0,43	0,4	-
18.08.2025	0,278	0	15,44	15,42	0	15,19	15,27	0	0	24	0	1	60,1	41,7	18,42	0,43	0,4	-
19.08.2025	0,248	0	14,02	13,99	0	13,78	13,91	0	0	24	0	1	60,1	42,3	17,77	0,43	0,4	-
20.08.2025	0,245	0	14,69	14,66	0	14,45	14,48	0	0	24	0	0	59,7	42,7	17,02	0,43	0,4	-
21.08.2025	0,24	0	14,16	14,12	0	13,91	14,02	0	0	24	0	0	60	42,7	17,28	0,43	0,4	-
22.08.2025	0,271	0	15,37	15,33	0	15,12	15,15	0	0	24	0	0	60,1	42,1	17,96	0,43	0,4	-
23.08.2025	0,26	0	15	14,98	0	14,76	14,82	0	0	24	0	1	60	42,2	17,77	0,43	0,4	-
Итого:	8,266	0	464,64	468,4	0	456,99	463,21	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,266																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	1204,108	62353,46	62219,62	0,5	60967,68	61446,82	0,5
23.08.2025	1212,374	62818,1	62688,02	0,5	61424,67	61910,03	0,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:57:50