

#95089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,141	0	7,13	7,33	0	7,1	7,33	0	0	24	0	1	52,3	32,4	19,86	0,43	0,4	-
25.08.2024	0,162	0	7,72	7,89	0	7,66	7,89	0	0	24	0	1	53	31,7	21,33	0,43	0,4	-
26.08.2024	0,15	0	7,41	7,61	0	7,37	7,61	0	0	24	0	1	52,4	32,1	20,35	0,43	0,4	-
27.08.2024	0,155	0	7,47	7,69	0	7,42	7,69	0	0	24	0	1	52,8	31,8	21	0,43	0,4	-
28.08.2024	0,156	0	7,49	7,73	0	7,43	7,73	0	0	24	0	1	52,7	31,7	21,04	0,43	0,4	-
29.08.2024	0,159	0	7,55	7,79	0	7,5	7,79	0	0	24	0	1	53	31,6	21,37	0,43	0,4	-
30.08.2024	0,152	0	7,27	7,51	0	7,21	7,51	0	0	24	0	1	53	31,7	21,31	0,43	0,4	-
31.08.2024	0,147	0	7,09	7,32	0	7,03	7,32	0	0	24	0	1	52,7	31,8	20,83	0,43	0,4	-
01.09.2024	0,16	0	7,63	7,86	0	7,56	7,86	0	0	24	0	1	53,1	31,5	21,63	0,43	0,4	-
02.09.2024	0,15	0	7,28	7,51	0	7,21	7,51	0	0	24	0	1	52,6	31,8	20,84	0,43	0,4	-
03.09.2024	0,156	0	7,41	7,63	0	7,38	7,63	0	0	24	0	1	52,7	31,6	21,07	0,43	0,4	-
04.09.2024	0,157	0	7,23	7,44	0	7,17	7,44	0	0	24	0	1	53,3	31,4	21,91	0,43	0,4	-
05.09.2024	0,141	0	6,95	7,19	0	6,92	7,19	0	0	24	0	1	52,6	32	20,61	0,43	0,4	-
06.09.2024	0,157	0	7,38	7,6	0	7,34	7,6	0	0	24	0	1	52,6	31,5	21,09	0,43	0,4	-
07.09.2024	0,143	0	6,91	7,12	0	6,88	7,12	0	0	24	0	1	52,7	32	20,73	0,43	0,4	-
08.09.2024	0,147	0	7,15	7,33	0	7,11	7,33	0	0	24	0	1	52,6	31,6	21,01	0,43	0,4	-
09.09.2024	0,144	0	7,18	7,32	0	7,14	7,32	0	0	24	0	1	52,3	31,8	20,45	0,43	0,4	-
10.09.2024	0,142	0	7,05	7,15	0	7,04	7,15	0	0	24	0	1	52,2	32	20,25	0,43	0,4	-
11.09.2024	0,16	0	7,61	7,68	0	7,54	7,68	0	0	24	0	1	52,8	31,5	21,33	0,43	0,4	-
12.09.2024	0,157	0	7,48	7,55	0	7,42	7,55	0	0	24	0	1	52,6	31,3	21,28	0,43	0,4	-
13.09.2024	0,159	0	7,54	7,61	0	7,5	7,61	0	0	24	0	1	52,7	31,4	21,35	0,43	0,4	-
14.09.2024	0,184	0	8,16	8,24	0	8,08	8,24	0	0	24	0	1	53,6	30,5	23,01	0,43	0,4	-
15.09.2024	0,201	0	8,59	8,64	0	8,52	8,64	0	0	24	0	1	53,7	30,1	23,58	0,43	0,4	-
16.09.2024	0,152	0	7,13	7,2	0	7,08	7,2	0	0	24	0	1	53	31,4	21,53	0,43	0,4	-
17.09.2024	0,161	0	7,63	7,68	0	7,55	7,68	0	0	24	0	1	52,8	31,4	21,45	0,43	0,4	-
18.09.2024	0,26	0	16,12	16,18	0	15,88	16,03	0	0	24	0	1	59,9	43,5	16,37	0,43	0,4	-
19.09.2024	0,311	0	20,31	20,35	0	19,96	20,11	0	0	24	0	0	62,2	46,6	15,59	0,43	0,4	-
20.09.2024	0,31	0	19,83	19,84	0	19,5	19,6	0	0	24	0	0	62,3	46,4	15,92	0,43	0,4	-
21.09.2024	0,3	0	20,03	20,07	0	19,71	19,83	0	0	24	0	0	61,8	46,7	15,12	0,43	0,4	-
22.09.2024	0,324	0	21,02	21,11	0	20,64	20,87	0	0	24	0	0	62	46,2	15,75	0,43	0,4	-
23.09.2024	0,316	0	19,89	20,02	0	19,56	19,78	0	0	24	0	0	62,2	45,9	16,22	0,43	0,4	-
Итого:	5,714	0	302,64	307,19	0	299,41	305,84	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,714																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	869,979	43377,28	43251,83	0,35	42409,72	42731,37	0,35
23.09.2024	875,693	43679,92	43559,02	0,35	42709,13	43037,21	0,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:54:34