

#148552#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Больничная 6-8, Калининград

4402

6936

ВКТ-7

00211309

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,293	0	16,27	16,26	0	16,03	16,07	0	0	24	0	1	60	41,6	18,41	0,43	0,4	-
25.08.2025	0,275	0	15,72	15,73	0	15,48	15,52	0	0	24	0	0	59,7	42	17,67	0,43	0,4	-
26.08.2025	0,291	0	15,69	15,7	0	15,45	15,49	0	0	24	0	0	60,3	41,6	18,77	0,43	0,4	-
27.08.2025	0,27	0	15,05	15,1	0	14,8	14,97	0	0	24	0	1	60,1	41,9	18,2	0,43	0,4	-
28.08.2025	0,271	0	15,71	15,75	0	15,47	15,55	0	0	24	0	0	59,6	42,1	17,48	0,43	0,4	-
29.08.2025	0,277	0	15,33	15,38	0	15,08	15,2	0	0	24	0	0	60,1	41,9	18,25	0,43	0,4	-
30.08.2025	0,274	0	15,59	15,62	0	15,35	15,43	0	0	24	0	0	60	42	17,98	0,43	0,4	-
31.08.2025	0,283	0	15,45	15,46	0	15,19	15,29	0	0	24	0	0	60,2	41,6	18,62	0,43	0,4	-
01.09.2025	0,251	0	14,83	14,83	0	14,59	14,66	0	0	24	0	0	59,7	42,5	17,2	0,43	0,4	-
02.09.2025	0,266	0	15,51	15,46	0	15,27	15,28	0	0	24	0	1	60,1	42,5	17,55	0,43	0,4	-
03.09.2025	0,247	0	14,55	14,52	0	14,31	14,36	0	0	24	0	1	59,9	42,5	17,44	0,43	0,4	-
04.09.2025	0,266	0	14,84	14,8	0	14,6	14,69	0	0	24	0	1	60,3	42,1	18,16	0,43	0,4	-
05.09.2025	0,254	0	14,54	14,5	0	14,29	14,37	0	0	24	0	1	60,3	42,6	17,77	0,43	0,4	-
06.09.2025	0,261	0	14,76	14,71	0	14,52	14,57	0	0	24	0	1	60,2	42,2	17,99	0,43	0,4	-
07.09.2025	0,27	0	15,25	15,22	0	15,01	15,04	0	0	24	0	1	59,9	41,8	18,07	0,43	0,4	-
08.09.2025	0,267	0	14,7	14,66	0	14,45	14,54	0	0	24	0	1	60,4	42	18,34	0,43	0,4	-
09.09.2025	0,247	0	14,17	14,19	0	13,93	14,09	0	0	24	0	1	60,2	42,3	17,85	0,43	0,4	-
10.09.2025	0,249	0	14,65	14,64	0	14,41	14,5	0	0	24	0	1	59,8	42,4	17,42	0,43	0,4	-
11.09.2025	0,271	0	15,44	15,41	0	15,2	15,25	0	0	24	0	0	59,9	42	17,87	0,43	0,4	-
12.09.2025	0,236	0	14,04	14,04	0	13,8	13,9	0	0	24	0	1	59,8	42,6	17,16	0,43	0,4	-
13.09.2025	0,279	0	15,24	15,28	0	15	15,14	0	0	24	0	1	60,4	41,9	18,48	0,43	0,4	-
14.09.2025	0,259	0	14,91	15,02	0	14,67	14,87	0	0	24	0	1	59,7	42	17,76	0,43	0,4	-
15.09.2025	0,268	0	15,25	15,39	0	14,99	15,25	0	0	24	0	0	59,9	41,9	17,94	0,43	0,4	-
16.09.2025	0,252	0	14,31	14,49	0	14,07	14,38	0	0	24	0	1	59,8	41,9	17,94	0,43	0,4	-
17.09.2025	0,252	0	14,63	14,85	0	14,39	14,71	0	0	24	0	0	59,7	42,2	17,5	0,43	0,4	-
18.09.2025	0,286	0	15,81	16,02	0	15,56	15,85	0	0	24	0	0	60	41,4	18,56	0,43	0,4	-
19.09.2025	0,27	0	14,72	14,96	0	14,48	14,83	0	0	24	0	1	60,2	41,6	18,51	0,43	0,4	-
20.09.2025	0,264	0	15,04	15,29	0	14,79	15,15	0	0	24	0	0	59,8	41,9	17,95	0,43	0,4	-
21.09.2025	0,287	0	15,48	15,73	0	15,24	15,57	0	0	24	0	0	60,2	41,4	18,78	0,43	0,4	-
22.09.2025	0,256	0	14,75	15,02	0	14,5	14,84	0	0	24	0	0	59,8	42,2	17,59	0,43	0,4	-
23.09.2025	0,27	0	15,1	15,37	0	14,86	15,17	0	0	24	0	0	59,8	41,8	18,01	0,43	0,4	-
Итого:	8,262	0	467,33	469,4	0	459,78	464,53	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,262																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	1212,374	62818,1	62688,02	0,5	61424,67	61910,03	0,5
23.09.2025	1220,636	63285,43	63157,42	0,5	61884,45	62374,56	0,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:43:20