

#112390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Больничная 6-8, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 6936
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211309
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,661	0	119,85	119,96	0	116,96	118	0	0	24	0	0	73,9	59,7	14,17	0,43	0,4	1,8
25.12.2024	1,693	0	121,85	121,98	0	118,94	120,01	0	0	24	0	0	73,1	58,9	14,24	0,43	0,4	2,1
26.12.2024	1,654	0	123,74	123,91	0	121,01	122,07	0	0	24	0	0	70,4	56,7	13,67	0,43	0,4	3,8
27.12.2024	1,54	0	117,22	117,36	0	114,68	115,64	0	0	24	0	0	69,8	56,4	13,43	0,43	0,4	5,3
28.12.2024	1,576	0	121,11	121,26	0	118,51	119,53	0	0	24	0	0	68,4	55,2	13,3	0,43	0,4	4,3
29.12.2024	1,629	0	123,5	123,61	0	120,8	121,75	0	0	24	0	0	70,3	56,8	13,49	0,43	0,4	3,9
30.12.2024	1,698	0	123,09	123,15	0	120,37	121,39	0	0	24	0	0	69,7	55,6	14,1	0,43	0,4	4,8
31.12.2024	1,629	0	122,46	122,57	0	119,77	120,8	0	0	24	0	0	69,2	55,6	13,61	0,43	0,4	5,5
01.01.2025	1,581	0	124,16	124,3	0	121,44	122,46	0	0	24	0	0	69,6	56,6	13,01	0,43	0,4	4,2
02.01.2025	1,674	0	126,06	126,17	0	123,16	124,21	0	0	24	0	0	71,5	57,9	13,6	0,43	0,4	4
03.01.2025	1,908	0	130,67	130,63	0	127,28	128,35	0	0	24	0	0	76,7	61,8	14,98	0,43	0,4	-0,5
04.01.2025	2,026	0	131,6	131,49	0	128,08	129,18	0	0	24	0	0	78	62,2	15,81	0,43	0,4	-0,9
05.01.2025	2,022	0	130,58	130,51	0	127,03	128,16	0	0	24	0	0	78,7	62,8	15,91	0,43	0,4	-1,8
06.01.2025	1,987	0	132,79	132,65	0	129,26	130,29	0	0	24	0	0	77,7	62,3	15,37	0,43	0,4	-1,4
07.01.2025	1,562	0	118,02	117,82	0	115,41	116,06	0	0	24	0	0	70	56,4	13,55	0,43	0,4	4,9
08.01.2025	1,749	0	126,36	126,04	0	123,45	124,1	0	0	24	0	0	71,7	57,5	14,17	0,43	0,4	2,3
09.01.2025	1,829	0	128,34	127,97	0	125,23	125,84	0	0	24	0	0	74,6	59,9	14,63	0,43	0,4	0,7
10.01.2025	1,795	0	126,01	125,62	0	122,95	123,59	0	0	24	0	0	73,8	59,2	14,59	0,43	0,4	-
11.01.2025	2,001	0	129,64	129,15	0	126,29	126,94	0	0	24	0	0	77	61,2	15,82	0,43	0,4	-
12.01.2025	1,955	0	125,53	125,09	0	122,19	122,91	0	0	24	0	0	77,5	61,5	15,98	0,43	0,4	-
13.01.2025	1,961	0	126,09	125,66	0	122,8	123,5	0	0	24	0	0	77,1	61,1	15,97	0,43	0,4	-
14.01.2025	1,972	0	131,07	130,6	0	127,7	128,39	0	0	24	0	0	76	60,6	15,45	0,43	0,4	-
15.01.2025	1,653	0	120,11	119,82	0	117,35	118	0	0	24	0	0	71,3	57,2	14,09	0,43	0,4	-
16.01.2025	1,736	0	124,76	124,43	0	121,94	122,58	0	0	24	0	0	70,8	56,6	14,23	0,43	0,4	-
17.01.2025	1,629	0	123,42	123,09	0	120,65	121,22	0	0	24	0	0	70,6	57,2	13,49	0,43	0,4	-
18.01.2025	1,67	0	122,96	122,63	0	120,29	120,82	0	0	24	0	0	69,8	56	13,88	0,43	0,4	-
19.01.2025	1,82	0	130,54	130,14	0	127,61	128,21	0	0	24	0	0	70,7	56,4	14,26	0,43	0,4	-
20.01.2025	1,882	0	133,88	133,46	0	130,59	131,27	0	0	24	0	0	74,5	60,1	14,41	0,43	0,4	-
21.01.2025	1,876	0	128,48	128,02	0	125,22	125,85	0	0	24	0	0	76	61	14,97	0,43	0,4	-
22.01.2025	1,904	0	127,77	127,22	0	124,45	125,03	0	0	24	0	0	76,2	61	15,29	0,43	0,4	-
23.01.2025	1,87	0	131,4	130,83	0	128,04	128,55	0	0	24	0	0	76,2	61,6	14,6	0,43	0,4	-
Итого:	55,142	0	3903,06	3897,14	0	3809,45	3834,7	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,142																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	992,287	50952,05	50855,56	0,5	49820,97	50234,36	0,5
23.01.2025	1047,429	54855,11	54752,7	0,5	53630,42	54069,06	0,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:05:49