

#70147#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1440642

Номер абонента:

Адрес установки: Борзова, 104 отоп. ООО Мой квартал

Система 1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 23.01.2024 по 23.02.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.01	2,072	113,5	112,8	---	0,7	73,79	55,62	0,90	0,50	23,99
24.01	2,046	110,1	109,3	---	0,7	73,73	55,23	0,90	0,50	24,00
25.01	2,055	107,8	107,0	---	0,8	74,02	55,05	0,90	0,50	24,00
26.01	2,195	109,0	108,3	---	0,7	76,45	56,41	0,90	0,50	24,00
27.01	2,127	110,5	109,7	---	0,7	75,10	55,94	0,90	0,50	24,00
28.01	2,098	111,2	110,5	---	0,7	74,32	55,54	0,90	0,50	24,00
29.01	2,134	112,0	111,3	---	0,7	74,84	55,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,73	774,1	769,0	0,0	5,1	74,60	55,67	0,90	0,50	167,99
30.01	2,114	114,1	113,4	---	0,7	74,32	55,88	0,90	0,50	24,00
31.01	2,077	111,2	110,5	---	0,7	73,92	55,33	0,90	0,50	24,00
01.02	2,073	110,9	110,2	---	0,7	73,74	55,12	0,90	0,50	24,00
02.02	2,077	112,8	112,2	---	0,6	73,79	55,46	0,90	0,50	24,00
03.02	2,089	117,6	117,0	---	0,6	73,80	56,13	0,90	0,50	24,00
04.02	2,056	114,2	113,5	---	0,7	73,57	55,66	0,90	0,50	24,00
05.02	2,060	115,2	114,6	---	0,6	73,69	55,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,55	796,0	791,5	0,0	4,5	73,83	55,64	0,90	0,50	168,00
06.02	2,120	114,8	114,1	---	0,7	74,79	56,42	0,90	0,50	24,00
07.02	1,692	85,3	84,8	---	0,4	74,41	54,72	0,90	0,50	24,00
08.02	2,300	112,6	111,9	---	0,7	78,19	57,86	0,90	0,50	24,00
09.02	2,324	112,6	111,9	---	0,7	78,57	58,03	0,90	0,50	24,00
10.02	2,337	114,4	113,6	---	0,7	78,68	58,34	0,90	0,50	24,00
11.02	2,183	115,0	114,3	---	0,7	75,71	56,82	0,90	0,50	24,00
12.02	2,078	116,8	116,2	---	0,6	73,79	56,10	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,03	771,5	767,0	0,0	4,5	76,36	56,97	0,90	0,50	168,00
13.02	2,064	112,9	112,3	---	0,6	73,64	55,45	0,90	0,50	24,00
14.02	2,088	116,2	115,6	---	0,7	73,75	55,87	0,90	0,50	24,00
15.02	2,089	117,3	116,7	---	0,6	73,83	56,11	0,90	0,50	24,00
16.02	2,054	118,9	118,3	---	0,6	73,69	56,50	0,90	0,50	24,00
17.02	2,025	114,7	114,0	---	0,7	73,59	56,02	0,90	0,50	24,00
18.02	2,066	109,9	109,2	---	0,7	74,00	55,29	0,90	0,50	24,00
19.02	2,181	112,1	111,3	---	0,8	75,77	56,41	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,57	802,1	797,5	0,0	4,6	74,03	55,96	0,90	0,50	168,00
20.02	2,117	112,6	111,9	---	0,7	74,67	55,95	0,90	0,50	24,00
21.02	2,069	114,1	113,6	---	0,5	73,43	55,39	0,90	0,50	24,00
22.02	2,075	116,1	115,4	---	0,7	73,72	55,93	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,26	342,8	340,9	0,0	1,9	73,94	55,76	0,90	0,50	72,00
Итого:	65,13	3486,4	3465,8	0,0	20,6	74,62	56,03	0,90	0,50	744,0
						dT=	18,59			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		65,13					
Показания интеграторов	На 24:00 22.01.2024	На 24:00 22.02.2024	Результат за период		На 09:00 24.02.2024		
Количество теплоты, Гкал	1031,16	1096,29	65,13		1099,12		
Расход теплоносителя M1, т	50673,6	54159,9	3486,4		54322,7		
Расход теплоносителя M2, т	50270,7	53736,5	3465,8		53898,3		
Время наработки, ч	21380,9	22124,9	744,0		22158,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

