

#38183#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1440642

Номер абонента:

Адрес установки:

Борзова,104 отоп. Мой квартал,ООО

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2023 по 23.11.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,049	130,8	130,3	---	0,5	73,89	58,31	0,90	0,50	23,99
24.10	2,054	129,4	129,0	---	0,4	73,95	58,17	0,90	0,50	24,00
25.10	2,038	126,3	125,8	---	0,5	73,79	57,74	0,90	0,50	24,00
26.10	1,906	116,3	115,8	---	0,5	73,53	57,23	0,90	0,50	22,70
27.10	2,041	121,4	120,9	---	0,6	73,73	57,01	0,90	0,50	24,00
28.10	2,171	126,8	126,2	---	0,6	73,97	56,94	0,90	0,50	25,00
29.10	2,095	120,4	119,9	---	0,6	73,84	56,53	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,35	871,5	867,9	0,0	3,7	73,82	57,44	0,90	0,50	167,69
30.10	2,062	127,9	127,5	---	0,4	73,67	57,64	0,90	0,50	24,00
31.10	2,043	127,1	126,6	---	0,5	73,94	57,95	0,90	0,50	24,00
01.11	2,042	123,9	123,5	---	0,4	73,85	57,46	0,90	0,50	24,00
02.11	2,051	124,4	123,9	---	0,5	73,86	57,46	0,90	0,50	24,00
03.11	2,029	126,7	126,4	---	0,4	73,81	57,89	0,90	0,50	24,00
04.11	2,035	125,9	125,3	---	0,6	73,70	57,62	0,90	0,50	24,00
05.11	2,056	124,0	123,4	---	0,7	73,83	57,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,32	880,0	876,5	0,0	3,5	73,81	57,62	0,90	0,50	168,00
06.11	2,003	125,4	124,9	---	0,5	73,68	57,80	0,90	0,50	24,00
07.11	2,019	123,6	123,1	---	0,5	73,72	57,48	0,90	0,50	24,00
08.11	2,022	122,1	121,7	---	0,4	73,76	57,29	0,90	0,50	24,00
09.11	2,041	123,0	122,4	---	0,6	73,83	57,32	0,90	0,50	24,00
10.11	2,038	122,8	122,2	---	0,6	73,93	57,42	0,90	0,50	24,00
11.11	2,031	122,7	122,2	---	0,6	73,84	57,39	0,90	0,50	24,00
12.11	2,021	121,2	120,5	---	0,7	73,72	57,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,18	860,9	857,0	0,0	3,9	73,78	57,41	0,90	0,50	168,00
13.11	2,038	118,7	118,0	---	0,7	73,88	56,80	0,90	0,50	24,00
14.11	2,058	118,4	117,7	---	0,7	73,89	56,59	0,90	0,50	24,00
15.11	1,995	114,5	113,8	---	0,7	72,98	55,64	0,90	0,50	24,00
16.11	2,052	109,7	108,9	---	0,8	74,46	55,84	0,90	0,50	24,00
17.11	1,858	93,5	92,9	---	0,6	77,12	57,34	0,90	0,50	20,13
18.11	2,260	114,3	113,6	---	0,6	77,60	57,91	0,90	0,50	24,00
19.11	2,260	113,7	112,9	---	0,7	77,87	58,08	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,52	782,7	777,8	0,0	4,8	75,34	56,88	0,90	0,50	164,13
20.11	2,240	113,1	112,6	---	0,5	77,72	58,01	0,90	0,50	24,00
21.11	2,392	111,2	110,8	---	0,4	80,33	58,91	0,90	0,50	24,00
22.11	2,370	114,1	113,6	---	0,5	79,62	58,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,00	338,4	337,0	0,0	1,4	79,22	58,62	0,90	0,50	72,00
Итого:	64,37	3733,4	3716,2	0,0	17,2	74,62	57,46	0,90	0,50	739,8
						dT=	17,16			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	739,8	0,0	0,0	0,0	4,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		64,37					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2023	На 24:00 22.11.2023	Результат за период		На 10:00 24.11.2023		
Количество теплоты, Гкал	823,61	887,98	64,37		891,04		
Расход теплоносителя M1, т	40142,1	43875,5	3733,4		44042,2		
Расход теплоносителя M2, т	39797,8	43514,0	3716,2		43680,1		
Время наработки, ч	19177,9	19917,7	739,8		19952,3		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			4,2				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

