

#52175#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: Мой кварталАдрес: Борзова,104 ГВС

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00261585

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0хА040

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2023	60,72	55,39	5,33	92,2	90,64	84,45	83,23	7,41	6,74	5,28	0,827	0,373	24	0	
24.11.2023	59,8	54,6	5,2	92,49	90,99	84,44	83,25	7,74	6,74	5,32	0,827	0,387	24	0	
25.11.2023	62,39	56,76	5,63	91,53	89,9	84,5	83,24	6,66	6,77	5,33	0,825	0,349	24	0	
26.11.2023	63,36	57,56	5,8	93,24	91,52	85,32	84,05	7,47	6,81	5,34	0,894	0,4	24	0	
27.11.2023	64,7	58,66	6,04	92,3	90,56	84,34	83,02	7,54	6,12	5,32	0,921	0,414	24	0	
28.11.2023	65,18	58,91	6,27	91,24	89,45	84,15	82,82	6,63	5,51	5,09	0,891	0,365	24	0	
29.11.2023	65,21	58,88	6,33	91,78	90,03	83,84	82,52	7,51	5,59	4,74	0,946	0,42	24	0	
30.11.2023	64,6	58,51	6,09	91,47	89,72	84,35	83,03	6,69	5,67	4,17	0,881	0,361	24	0	
01.12.2023	62,93	57,1	5,83	90,48	88,83	83,45	82,19	6,64	5,7	4,24	0,839	0,349	24	0	
02.12.2023	61,64	55,92	5,72	88,27	86,76	82,12	80,92	5,84	5,72	4,6	0,771	0,302	24	0	*
03.12.2023	61,19	55,64	5,55	89,86	88,34	82,28	81,07	7,27	5,73	4,62	0,83	0,369	24	0	
04.12.2023	62,38	56,71	5,67	48,56	47,7	45,36	44,68	3,02	5,75	4,5	0,416	0,158	13	11	*
05.12.2023	63,01	56,9	6,11	----	----	----	----	----	5,8	5,37	----	----	0	24	*
06.12.2023	64,77	58,33	6,44	----	----	----	----	----	5,84	5,35	----	----	0	24	*
07.12.2023	63,81	57,51	6,3	----	----	----	----	----	5,84	5,35	----	----	0	24	*
08.12.2023	62,89	56,5	6,39	28,98	28,45	25,7	25,31	3,14	5,87	5,39	0,331	0,168	8	16	*
09.12.2023	63,91	57,66	6,25	88,14	86,46	80,52	79,28	7,18	5,93	5,39	0,889	0,386	24	0	
10.12.2023	61,59	55,78	5,81	88,45	86,94	81	79,81	7,13	6	5,31	0,838	0,363	24	0	
11.12.2023	59,97	54,36	5,61	86,61	85,18	79,09	78,01	7,17	5,77	5,33	0,803	0,356	24	0	
12.12.2023	58,09	52,85	5,24	87,04	85,72	79,23	78,2	7,52	5,79	5,2	0,779	0,358	24	0	
13.12.2023	58,74	53,32	5,42	87,27	85,85	79,73	78,71	7,14	5,89	5,47	0,781	0,351	24	0	
14.12.2023	60,86	55,09	5,77	87,05	85,57	79,64	78,53	7,04	5,76	5,31	0,818	0,359	24	0	
15.12.2023	59,88	54,41	5,47	86,41	84,97	79,64	78,54	6,43	5,81	5,34	0,755	0,32	24	0	
16.12.2023	57,77	52,84	4,93	90,36	88,96	82,18	81,13	7,83	5,87	5,25	0,781	0,374	24	0	
17.12.2023	57,44	52,75	4,69	91,25	89,86	83,42	82,38	7,48	5,76	5,42	0,747	0,355	24	0	
18.12.2023	57,91	53,12	4,79	88,49	87,14	81,53	80,47	6,67	5,77	5,06	0,711	0,319	24	0	
19.12.2023	57,7	53,05	4,65	88,07	86,73	80,7	79,68	7,05	5,97	5,25	0,713	0,337	24	0	
20.12.2023	57,86	53,22	4,64	84,92	83,62	77,34	76,35	7,27	5,91	4,74	0,711	0,348	23	1	*
21.12.2023	57,88	53,2	4,68	88,36	86,98	80,86	79,82	7,16	5,98	4,36	0,727	0,342	24	0	
22.12.2023	59,06	54,12	4,94	86,95	85,55	80,13	79,06	6,49	5,97	4,87	0,718	0,322	24	0	
23.12.2023	59,98	54,81	5,17	87,68	86,23	79,98	78,84	7,39	5,93	4,14	0,785	0,371	24	0	
Итого:				2399,4	2358,65	2199,2	2168,14	190,51			21,755	9,676	644	100	
Средние:	61,2	55,62	5,57						5,94	5,04					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2324:00	2370,28	2332,32	2181,93	2151,79	180,53	18,832	8,87	628	104
23/12/2324:00	4769,73	4690,97	4381,22	4319,93	371,04	40,587	18,546	1272	204
Итого:	2399,45	2358,65	2199,29	2168,14	190,51	21,755	9,676	644	100

Период нормальной работы 644ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 100ч
Время работы прибора после сброса 1486ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



23.12.2023 15:04