

#126212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Океан ЖК, УК

Зеленая 82, Калининград

6755

8858

ТВ7 (АСЦП)

19087835

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	12,721	0	131,961	0	0	128,912	0	0	24	0	71,8	48,3	0,45	0,39	-
25.03.2025	12,691	0	132,272	0	0	129,225	0	0	24	0	71,8	48,4	0,45	0,4	-
26.03.2025	12,642	0	132,73	0	0	129,685	0	0	24	0	71,6	48,4	0,46	0,4	-
27.03.2025	12,061	0	121,596	0	0	118,804	0	0	24	0	71,6	47,4	0,43	0,38	-
28.03.2025	12,559	0	135,135	0	0	132,03	0	0	24	0	71,6	48,9	0,44	0,39	-
29.03.2025	12,401	0	137,262	0	0	134,119	0	0	24	0	71,6	49,5	0,45	0,4	-
30.03.2025	12,408	0	135,535	0	0	132,436	0	0	24	0	71,5	49,1	0,45	0,39	-
31.03.2025	12,626	0	135,371	0	0	132,26	0	0	24	0	71,6	48,9	0,45	0,39	-
01.04.2025	12,764	0	130,867	0	0	127,817	0	0	24	0	72,2	48,3	0,43	0,38	-
02.04.2025	12,549	0	130,686	0	0	127,663	0	0	24	0	71,9	48,5	0,43	0,38	-
03.04.2025	12,351	0	131,398	0	0	128,36	0	0	24	0	71,9	48,9	0,44	0,38	-
04.04.2025	12,325	0	130,73	0	0	127,673	0	0	24	0	72,3	49,2	0,43	0,38	-
05.04.2025	12,754	0	128,145	0	0	125,092	0	0	24	0	73,1	48,8	0,43	0,38	-
06.04.2025	13,559	0	127,438	0	0	124,225	0	0	24	0	75,4	49,4	0,42	0,38	-
07.04.2025	13,309	0	128,473	0	0	125,331	0	0	24	0	74,1	48,7	0,43	0,38	-
08.04.2025	12,88	0	128,381	0	0	125,352	0	0	24	0	72,7	48,2	0,43	0,38	-
09.04.2025	12,744	0	128,241	0	0	125,234	0	0	24	0	72,5	48,2	0,43	0,38	-
10.04.2025	12,921	0	127,289	0	0	124,268	0	0	24	0	73	48,2	0,43	0,38	-
11.04.2025	12,744	0	129,68	0	0	126,652	0	0	24	0	72,3	48,3	0,43	0,38	-
12.04.2025	12,697	0	130,379	0	0	127,338	0	0	24	0	72,3	48,5	0,43	0,38	-
13.04.2025	12,279	0	131,759	0	0	128,704	0	0	24	0	72	49,3	0,44	0,39	-
14.04.2025	5,912	0	65,591	0	0	64,073	0	0	24	0	72	50	0,3	0,28	-
Итого:	271,897	0	2810,919	0	0	2745,253	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,941														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5227,728	58811,538	0	0	57378,201	0	0	14244	22
14.04.2025	5499,625	61622,458	0	0	60123,456	0	0	14772	22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:55:24