

#112401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Океан ЖК, УК

Зеленая 82, Калининград

6755

8859

ТВ7 (АСЦП)

19087835

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 5,071 | 0 | 167,844 | 159,851 | 0 | 164,021 | 156,612 | 0 | 24 | 0 | 71 | 66,4 | 0,03 | 0,01 | 4,2 |
| 25.12.2024 | 5,12 | 0 | 167,96 | 159,458 | 0 | 164,161 | 156,253 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 66,2 | 0,02 | 0,01 | 1,8 |
| 26.12.2024 | 4,695 | 0 | 167,299 | 159,539 | 0 | 163,756 | 156,528 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 63,8 | 0,02 | 0,01 | 2,1 |
| 27.12.2024 | 4,964 | 0 | 167,986 | 159,133 | 0 | 164,431 | 156,149 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 63,8 | 0,02 | 0,01 | 3,8 |
| 28.12.2024 | 4,888 | 0 | 167,726 | 159,102 | 0 | 164,193 | 156,124 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 63,6 | 0,02 | 0,01 | 5,3 |
| 29.12.2024 | 5,188 | 0 | 168,24 | 158,421 | 0 | 164,701 | 155,457 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 63,6 | 0,02 | 0,01 | 4,3 |
| 30.12.2024 | 5,206 | 0 | 168,318 | 158,497 | 0 | 164,789 | 155,538 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 63,5 | 0,02 | 0,01 | 3,9 |
| 31.12.2024 | 5,671 | 0 | 169,072 | 157,436 | 0 | 165,53 | 154,491 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 63,5 | 0,02 | 0,01 | 4,8 |
| 01.01.2025 | 4,566 | 0 | 167,048 | 159,82 | 0 | 163,541 | 156,827 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 63,6 | 0,02 | 0,01 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 4,849 | 0 | 167,299 | 159,644 | 0 | 163,628 | 156,541 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 65 | 0,03 | 0,02 | 4,2 |
| 03.01.2025 | 5,436 | 0 | 168,152 | 159,882 | 0 | 164,036 | 156,427 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 68,9 | 0,03 | 0,02 | 4 |
| 04.01.2025 | 5,786 | 0 | 168,585 | 159,59 | 0 | 164,334 | 156,04 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 70 | 0,03 | 0,02 | -0,5 |
| 05.01.2025 | 5,881 | 0 | 168,682 | 159,579 | 0 | 164,361 | 155,964 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 70,7 | 0,03 | 0,02 | -0,9 |
| 06.01.2025 | 5,747 | 0 | 168,555 | 159,404 | 0 | 164,342 | 155,875 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 69,8 | 0,03 | 0,02 | -1,8 |
| 07.01.2025 | 4,657 | 0 | 167,269 | 159,653 | 0 | 163,714 | 156,646 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 63,9 | 0,01 | 0,01 | -1,4 |
| 08.01.2025 | 5,278 | 0 | 168,033 | 158,794 | 0 | 164,33 | 155,687 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 65,2 | 0,02 | 0,01 | 4,9 |
| 09.01.2025 | 5,322 | 0 | 167,904 | 159,26 | 0 | 164,003 | 155,986 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 67 | 0,02 | 0,01 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 5,037 | 0 | 167,321 | 159,426 | 0 | 163,511 | 156,22 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 66,3 | 0,02 | 0,01 | 0,7 |
| 11.01.2025 | 5,501 | 0 | 168,102 | 159,308 | 0 | 164,046 | 155,917 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 68,3 | 0,03 | 0,02 | - |
| 12.01.2025 | 6,045 | 0 | 169,125 | 158,507 | 0 | 165,015 | 155,106 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 68,6 | 0,03 | 0,01 | - |
| 13.01.2025 | 5,751 | 0 | 168,42 | 159,178 | 0 | 164,275 | 155,716 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 69,1 | 0,03 | 0,01 | - |
| 14.01.2025 | 5,397 | 0 | 167,874 | 159,564 | 0 | 163,828 | 156,165 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 68,3 | 0,02 | 0,01 | - |
| 15.01.2025 | 5,146 | 0 | 167,906 | 158,708 | 0 | 164,29 | 155,661 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 64,5 | 0,02 | 0,01 | - |
| 16.01.2025 | 5,15 | 0 | 167,827 | 158,634 | 0 | 164,229 | 155,617 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 64,3 | 0,02 | 0,01 | - |
| 17.01.2025 | 4,76 | 0 | 166,926 | 159,014 | 0 | 163,406 | 156,026 | 0 | 24 | 0 | 68 | 63,7 | 0,02 | 0,01 | - |
| 18.01.2025 | 5,085 | 0 | 167,63 | 158,604 | 0 | 164,051 | 155,583 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 64,2 | 0,02 | 0,01 | - |
| 19.01.2025 | 5,226 | 0 | 167,765 | 158,208 | 0 | 164,183 | 155,204 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 64,1 | 0,02 | 0,01 | - |
| 20.01.2025 | 5,371 | 0 | 167,701 | 158,979 | 0 | 163,8 | 155,704 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 67,1 | 0,03 | 0,02 | - |
| 21.01.2025 | 5,39 | 0 | 167,271 | 159,04 | 0 | 163,226 | 155,642 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 68,4 | 0,03 | 0,02 | - |
| 22.01.2025 | 5,673 | 0 | 167,712 | 158,582 | 0 | 163,611 | 155,157 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 68,9 | 0,03 | 0,02 | - |
| 23.01.2025 | 5,751 | 0 | 167,312 | 157,678 | 0 | 163,258 | 154,293 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 68,6 | 0,03 | 0,02 | - |
| Итого: | 163,608 | 0 | 5204,864 | 4930,493 | 0 | 5086,6 | 4831,156 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 39,077 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 2133,112 | 84519,255 | 80482,529 | 0 | 82956,788 | 79147,037 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2025 | 2296,719 | 89724,121 | 85413,018 | 0 | 88043,387 | 83978,191 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.01.2025 10:24:59