

#7778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Океан ЖК, УК
Адрес потребителя Балтийская 26-32, Калининград
Номер абонента 6755
Порядковый номер 8856
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20114560
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 2,56 | 0 | 105,42 | 100,425 | 0 | 103,443 | 98,716 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 60,8 | 0,44 | 0,31 | - |
| 25.06.2021 | 2,558 | 0 | 105,964 | 101,164 | 0 | 103,961 | 99,429 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 61,1 | 0,43 | 0,31 | - |
| 26.06.2021 | 2,61 | 0 | 106,062 | 101,148 | 0 | 104,041 | 99,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 61,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 27.06.2021 | 2,886 | 0 | 106,74 | 100,566 | 0 | 104,73 | 98,848 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 60,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 28.06.2021 | 2,757 | 0 | 106,469 | 100,766 | 0 | 104,492 | 99,071 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 60,3 | 0,43 | 0,3 | - |
| 29.06.2021 | 2,774 | 0 | 106,423 | 100,744 | 0 | 104,409 | 99,026 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 60,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 30.06.2021 | 2,376 | 0 | 92,299 | 88,108 | 0 | 90,559 | 86,599 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 61 | 0,41 | 0,29 | - |
| 01.07.2021 | 2,593 | 0 | 106,111 | 101,195 | 0 | 104,085 | 99,44 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 61,4 | 0,43 | 0,3 | - |
| 02.07.2021 | 2,561 | 0 | 105,97 | 101,058 | 0 | 103,976 | 99,333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 60,8 | 0,44 | 0,31 | - |
| 03.07.2021 | 2,636 | 0 | 106,247 | 100,952 | 0 | 104,265 | 99,244 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | 60,6 | 0,43 | 0,31 | - |
| 04.07.2021 | 2,865 | 0 | 106,656 | 100,424 | 0 | 104,661 | 98,711 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 05.07.2021 | 2,747 | 0 | 106,446 | 100,738 | 0 | 104,434 | 99,01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 61 | 0,43 | 0,3 | - |
| 06.07.2021 | 2,732 | 0 | 104,646 | 98,992 | 0 | 102,671 | 97,296 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 61 | 0,43 | 0,3 | - |
| 07.07.2021 | 2,734 | 0 | 106,406 | 100,73 | 0 | 104,397 | 98,998 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 61 | 0,43 | 0,3 | - |
| 08.07.2021 | 2,613 | 0 | 106,048 | 100,949 | 0 | 104,029 | 99,207 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 61,2 | 0,43 | 0,3 | - |
| 09.07.2021 | 2,548 | 0 | 105,824 | 100,973 | 0 | 103,809 | 99,226 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 61,3 | 0,43 | 0,3 | - |
| 10.07.2021 | 2,61 | 0 | 106,036 | 100,901 | 0 | 104,04 | 99,177 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 61 | 0,44 | 0,31 | - |
| 11.07.2021 | 2,625 | 0 | 106,124 | 100,966 | 0 | 104,135 | 99,255 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 60,7 | 0,44 | 0,31 | - |
| 12.07.2021 | 2,721 | 0 | 106,455 | 100,872 | 0 | 104,436 | 99,134 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 61,1 | 0,43 | 0,3 | - |
| 13.07.2021 | 2,615 | 0 | 106,214 | 100,894 | 0 | 104,199 | 99,155 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 61,2 | 0,43 | 0,3 | - |
| 14.07.2021 | 2,068 | 0 | 106,299 | 100,485 | 0 | 104,841 | 99,213 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 51,5 | 0,43 | 0,3 | - |
| 15.07.2021 | 2,622 | 0 | 106,386 | 101,118 | 0 | 104,342 | 99,341 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 61,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 16.07.2021 | 2,493 | 0 | 105,982 | 101,256 | 0 | 103,938 | 99,475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 61,8 | 0,43 | 0,3 | - |
| 17.07.2021 | 2,41 | 0 | 105,876 | 100,889 | 0 | 103,954 | 99,21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | 0,43 | 0,3 | - |
| 18.07.2021 | 2,612 | 0 | 106,061 | 100,837 | 0 | 104,024 | 99,076 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 61,7 | 0,43 | 0,3 | - |
| 19.07.2021 | 2,617 | 0 | 105,925 | 100,785 | 0 | 103,9 | 99,031 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 61,4 | 0,44 | 0,31 | - |
| 20.07.2021 | 2,315 | 0 | 92,511 | 88,275 | 0 | 90,739 | 86,743 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 61,4 | 0,41 | 0,29 | - |
| 21.07.2021 | 2,753 | 0 | 105,827 | 100,217 | 0 | 103,802 | 98,478 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 61,4 | 0,42 | 0,29 | - |
| 22.07.2021 | 2,653 | 0 | 105,551 | 100,438 | 0 | 103,522 | 98,691 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 61,4 | 0,42 | 0,29 | - |
| 23.07.2021 | 2,604 | 0 | 105,378 | 100,414 | 0 | 103,36 | 98,675 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 61,3 | 0,44 | 0,31 | - |
| Итого: | 78,268 | 0 | 3154,356 | 2997,279 | 0 | 3095,194 | 2946,208 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,694 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.06.2021 | 1430,565 | 46252 | 43242,673 | 0 | 45316,149 | 42456,448 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.2021 | 1508,831 | 49406,357 | 46239,953 | 0 | 48411,341 | 45402,652 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2021 14:48:12