

#27789#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.08.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Океан ЖК, УК
Балтийская 26-32, Калининград
6755

Заводской номер счётчика 20114560	Показания прибора, ГДж 23.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 08.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	42,578	3,925	38.653	9.232

Подпись исполнителя



#27787#

Отчёт за период с 08.08.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 6755
 Порядковый номер 8855
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20114560
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
09.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,3	25,9	0,05	0,06
10.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,9	25,5	0,04	0,06
11.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	25,3	0,04	0,06
12.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,8	25,3	0,04	0,06
13.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,1	25,7	0,03	0,06
14.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,4	26	0,03	0,06
15.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	26,4	0,03	0,06
16.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,5	27,1	0,03	0,06
17.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,5	27,2	0,03	0,06
18.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,4	27,1	0,03	0,06
19.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,5	27,2	0,03	0,06
20.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,9	27,5	0,03	0,06
21.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,1	27,7	0,03	0,06
22.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,9	27,6	0,02	0,06
23.08.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,6	27,2	0,02	0,06
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	26,96	26,58	0,03	0,06

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	36	0
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	396	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#27788#

Отчёт за период с 08.08.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 6755
 Порядковый номер 8856
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20114560
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 24.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
09.08.2023	-	2,645	0	123,724	118,107	0	121,481	116,126	0	24	0	63	60,3	0,46	0,32
10.08.2023	-	2,638	0	123,552	117,998	0	121,31	116,024	0	24	0	63	60,2	0,46	0,32
11.08.2023	-	2,622	0	125,09	119,669	0	122,816	117,666	0	24	0	63	60,3	0,46	0,32
12.08.2023	-	2,641	0	123,582	118,04	0	121,328	116,05	0	24	0	63,1	60,4	0,45	0,32
13.08.2023	-	2,616	0	123,386	117,903	0	121,131	115,914	0	24	0	63,2	60,5	0,46	0,32
14.08.2023	-	2,614	0	123,363	117,829	0	121,107	115,839	0	24	0	63,2	60,5	0,45	0,32
15.08.2023	-	2,459	0	123,06	118,027	0	120,801	116,023	0	24	0	63,3	60,7	0,45	0,31
16.08.2023	-	2,542	0	123,348	117,898	0	121,082	115,882	0	24	0	63,4	60,9	0,45	0,31
17.08.2023	-	2,492	0	126,109	120,981	0	123,794	118,922	0	24	0	63,4	60,9	0,47	0,32
18.08.2023	-	2,537	0	123,984	118,612	0	121,721	116,608	0	24	0	63,2	60,6	0,46	0,32
19.08.2023	-	2,517	0	123,789	118,506	0	121,517	116,488	0	24	0	63,4	60,8	0,46	0,32
20.08.2023	-	2,523	0	123,878	118,498	0	121,602	116,475	0	24	0	63,5	60,9	0,46	0,32
21.08.2023	-	2,578	0	123,997	118,438	0	121,719	116,421	0	24	0	63,4	60,8	0,45	0,31
22.08.2023	-	2,68	0	124,042	118,135	0	121,769	116,125	0	24	0	63,4	60,7	0,46	0,32
23.08.2023	-	2,549	0	123,76	118,418	0	121,496	116,409	0	24	0	63,3	60,6	0,46	0,32
Итого:	-	38,653	0	1858,664	1777,059	0	1824,674	1746,972	0	360	0	63,25	60,61	0,46	0,32

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.08.2023	3,925	184,277	175,884	0	180,929	172,929	0	0	0
23.08.2023	42,578	2042,941	1952,944	0	2005,604	1919,903	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____