

#296724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 133, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205753
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2026 | 3,165 | 0 | 129,36 | 129,86 | 0,47 | 126,46 | 128,56 | 0,47 | 0,47 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 46 | 24,82 | 0,7 | 0,43 | - |
| 25.03.2026 | 2,937 | 0 | 109,56 | 109,78 | 0,43 | 107,02 | 108,74 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 44,5 | 27,24 | 0,69 | 0,43 | - |
| 26.03.2026 | 3,758 | 0 | 167,11 | 168,09 | 0,42 | 163,38 | 166,29 | 0,42 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 47,8 | 22,84 | 0,69 | 0,43 | - |
| 27.03.2026 | 4,012 | 0 | 193,27 | 194,65 | 0,43 | 189,03 | 192,46 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 49 | 21,08 | 0,69 | 0,43 | - |
| 28.03.2026 | 3,902 | 0 | 189,93 | 191,15 | 0,46 | 185,79 | 188,99 | 0,46 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 48,9 | 20,84 | 0,69 | 0,43 | - |
| 29.03.2026 | 3,667 | 0 | 159,22 | 160,04 | 0,46 | 155,72 | 158,36 | 0,46 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 46,9 | 23,37 | 0,69 | 0,43 | - |
| 30.03.2026 | 3,55 | 0 | 158,32 | 159,22 | 0,45 | 154,83 | 157,52 | 0,45 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 47,5 | 22,76 | 0,69 | 0,44 | - |
| 31.03.2026 | 3,843 | 0 | 180,74 | 181,92 | 0,44 | 176,74 | 179,91 | 0,44 | 0,44 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 48,5 | 21,58 | 0,69 | 0,44 | - |
| 01.04.2026 | 3,993 | 0 | 199,69 | 201,21 | 0,44 | 195,32 | 198,89 | 0,44 | 0,44 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 49,6 | 20,3 | 0,69 | 0,44 | - |
| 02.04.2026 | 4,003 | 0 | 209,25 | 210,97 | 0,44 | 204,7 | 208,46 | 0,44 | 0,44 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 50,2 | 19,4 | 0,69 | 0,44 | - |
| 03.04.2026 | 3,876 | 0 | 192,7 | 194,07 | 0,43 | 188,51 | 191,83 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 49,2 | 20,41 | 0,69 | 0,43 | - |
| 04.04.2026 | 3,742 | 0 | 170 | 170,96 | 0,43 | 166,3 | 169,15 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 47,4 | 22,35 | 0,69 | 0,43 | - |
| 05.04.2026 | 3,324 | 0 | 140,3 | 140,93 | 0,41 | 137,18 | 139,5 | 0,41 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 46,5 | 24,08 | 0,69 | 0,42 | - |
| 06.04.2026 | 3,631 | 0 | 155,84 | 156,7 | 0,42 | 152,43 | 155,1 | 0,42 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 70 | 46,4 | 23,66 | 0,69 | 0,42 | - |
| 07.04.2026 | 3,899 | 0 | 180,07 | 181,27 | 0,42 | 176,16 | 179,34 | 0,42 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 47,7 | 21,99 | 0,69 | 0,43 | - |
| 08.04.2026 | 4,18 | 0 | 211,97 | 213,68 | 0,43 | 207,42 | 211,24 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 49,3 | 20 | 0,69 | 0,43 | - |
| 09.04.2026 | 4,269 | 0 | 228,45 | 230,36 | 0,45 | 223,52 | 227,61 | 0,45 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,2 | 18,97 | 0,69 | 0,43 | - |
| 10.04.2026 | 4,012 | 0 | 205,92 | 207,32 | 0,43 | 201,45 | 204,89 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 49,7 | 19,78 | 0,69 | 0,43 | - |
| 11.04.2026 | 3,824 | 0 | 176,11 | 177,09 | 0,42 | 172,26 | 175,18 | 0,42 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 47,8 | 22,05 | 0,69 | 0,43 | - |
| 12.04.2026 | 3,419 | 0 | 159,62 | 160,73 | 0,43 | 156,12 | 158,96 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 70 | 48,3 | 21,73 | 0,7 | 0,43 | - |
| 13.04.2026 | 3,282 | 0 | 144,77 | 145,55 | 0,42 | 141,6 | 144,03 | 0,42 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47 | 23 | 0,7 | 0,42 | - |
| 14.04.2026 | 2,921 | 0 | 116,46 | 116,86 | 0,43 | 113,85 | 115,69 | 0,43 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 45,4 | 25,44 | 0,69 | 0,42 | - |
| 15.04.2026 | 3,025 | 0 | 130,58 | 131,3 | 0,4 | 127,83 | 130,02 | 0,4 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 45 | 23,49 | 0,69 | 0,43 | - |
| 16.04.2026 | 3,582 | 0 | 179,7 | 181,07 | 0,4 | 175,95 | 179,1 | 0,4 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 68 | 47,8 | 20,22 | 0,69 | 0,43 | - |
| 17.04.2026 | 3,519 | 0 | 176,97 | 178,29 | 0,39 | 173,31 | 176,41 | 0,39 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 47,7 | 20,17 | 0,69 | 0,43 | - |
| 18.04.2026 | 3,176 | 0 | 148,07 | 149 | 0,37 | 144,92 | 147,43 | 0,37 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 47 | 21,76 | 0,7 | 0,43 | - |
| Итого: | 94,511 | 0 | 4413,98 | 4442,07 | 11,12 | 4317,8 | 4393,66 | 11,12 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 94,511 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 624
Период нормальной работы системы, ч 624

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 23.03.2026 | 30,019 | 1342,26 | 1351,25 | 3,6 | 1311,64 | 1336,02 | 3,6 |
| 18.04.2026 | 124,53 | 5756,24 | 5793,32 | 14,72 | 5629,44 | 5729,68 | 14,72 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:51:36