

#7735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 133, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8089
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205753
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,193	0,038	160,2	158,92	156,84	156,19	0,65	24	0	0	68,3	61	7,33	0,59	0,44	-
25.05.2023	1,174	0,035	160,02	158,78	156,66	156,06	0,6	24	0	0	68,2	61	7,23	0,59	0,44	-
26.05.2023	1,173	0,035	160,04	158,82	156,68	156,08	0,6	24	0	0	68,2	61	7,22	0,59	0,44	-
27.05.2023	1,228	0,041	160,29	159	156,93	156,29	0,64	24	0	0	68,2	60,7	7,55	0,59	0,44	-
28.05.2023	1,277	0,037	159,86	158,56	156,5	155,88	0,62	24	0	0	68,3	60,4	7,91	0,59	0,44	-
29.05.2023	1,211	0,033	159,78	158,52	156,42	155,84	0,58	24	0	0	68,3	60,8	7,49	0,59	0,44	-
30.05.2023	1,047	0,041	134,05	132,78	131,24	130,54	0,7	20	4	1	68,2	60,6	7,63	0,6	0,44	-
31.05.2023	1,297	0,078	164,89	162,93	161,44	160,17	1,27	24	0	0	68,2	60,7	7,52	0,6	0,44	-
01.06.2023	1,245	0,078	164,96	163,07	161,49	160,26	1,23	24	0	0	68,3	61,1	7,2	0,6	0,44	-
02.06.2023	1,29	0,071	165,49	163,65	162,04	160,87	1,17	24	0	0	68,3	60,8	7,49	0,6	0,44	-
03.06.2023	1,274	0,058	164,91	163,25	161,44	160,46	0,98	24	0	0	68,4	60,9	7,48	0,6	0,45	-
04.06.2023	1,302	0,07	164,08	162,3	160,67	159,54	1,13	24	0	0	68,3	60,7	7,65	0,6	0,45	-
05.06.2023	1,265	0,063	161,59	159,85	158,23	157,16	1,07	24	0	0	68,2	60,7	7,56	0,6	0,45	-
06.06.2023	1,198	0,07	162,1	160,37	158,73	157,6	1,13	24	0	0	68,2	61,2	7,1	0,6	0,45	-
07.06.2023	1,175	0,07	161,01	159,29	157,67	156,53	1,14	24	0	0	68,3	61,3	6,98	0,6	0,45	-
08.06.2023	1,233	0,066	160,89	159,15	157,56	156,47	1,09	24	0	0	68,2	60,8	7,39	0,6	0,45	-
09.06.2023	1,141	0,067	160,19	158,49	156,85	155,72	1,13	24	0	0	68,3	61,5	6,8	0,6	0,45	-
10.06.2023	1,176	0,068	159,69	157,97	156,37	155,25	1,12	24	0	0	68,3	61,2	7,05	0,6	0,45	-
11.06.2023	1,189	0,063	159,95	158,28	156,64	155,58	1,06	24	0	0	68,3	61,2	7,14	0,6	0,45	-
12.06.2023	1,234	0,068	160,15	158,41	156,83	155,71	1,12	24	0	0	68,3	60,9	7,4	0,6	0,46	-
13.06.2023	1,163	0,063	158,79	157,13	155,49	154,43	1,06	24	0	0	68,2	61,2	7,02	0,6	0,45	-
14.06.2023	1,193	0,068	160,05	158,34	156,73	155,61	1,12	24	0	0	68,3	61,2	7,14	0,6	0,45	-
15.06.2023	1,205	0,065	159,94	158,28	156,64	155,56	1,08	24	0	0	68,3	61	7,26	0,6	0,45	-
16.06.2023	1,162	0,073	159,69	157,96	156,37	155,21	1,16	24	0	0	68,3	61,4	6,93	0,6	0,46	-
17.06.2023	1,164	0,067	159,37	157,64	156,03	154,94	1,09	24	0	0	68,4	61,4	7,01	0,6	0,46	-
18.06.2023	1,231	0,067	158,96	157,19	155,63	154,53	1,1	24	0	0	68,4	60,9	7,45	0,6	0,45	-
19.06.2023	1,176	0,069	159,89	158,16	156,56	155,42	1,14	24	0	0	68,3	61,3	7,03	0,6	0,46	-
20.06.2023	1,192	0,068	159,33	157,58	155,99	154,87	1,12	24	0	0	68,2	61,1	7,17	0,6	0,46	-
21.06.2023	1,14	0,07	158,51	156,78	155,2	154,04	1,16	24	0	0	68,3	61,5	6,86	0,6	0,45	-
22.06.2023	1,175	0,111	160,79	158,38	157,42	155,6	1,82	24	0	1	68,3	61,6	6,71	0,6	0,45	-
23.06.2023	1,165	0,069	160,12	158,4	156,79	155,67	1,12	24	0	0	68,4	61,4	6,96	0,6	0,46	-
Итого:	37,288	0	4959,58	4908,23	4856,08	4824,08	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,288															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1512,298	145989,94	144790,47	142886,65	142515,37
23.06.2023	1549,586	150949,52	149698,7	147742,73	147339,45

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 13:28:34