

#7737#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя А. Невского 133, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8089
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205753
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	1,193	0,067	158,36	156,58	155,03	153,92	1,11	24	0	0	68,4	61,1	7,23	0,6	0,46	-
25.06.2023	1,159	0,07	158,52	156,79	155,21	154,1	1,11	24	0	0	68,4	61,4	7,01	0,6	0,45	-
26.06.2023	1,149	0,073	160,73	158,99	157,37	156,21	1,16	24	0	0	68,4	61,6	6,8	0,6	0,45	-
27.06.2023	1,161	0,074	160,49	158,71	157,15	155,95	1,2	24	0	0	68,4	61,5	6,9	0,6	0,45	-
28.06.2023	1,178	0,075	159,75	157,96	156,43	155,23	1,2	24	0	0	68,3	61,3	7,02	0,6	0,45	-
29.06.2023	1,164	0,077	159,81	157,97	156,46	155,2	1,26	24	0	0	68,4	61,4	6,92	0,6	0,46	-
30.06.2023	1,159	0,074	158,75	156,96	155,42	154,23	1,19	24	0	0	68,4	61,4	6,97	0,6	0,46	-
01.07.2023	1,148	0,076	158,83	157,02	155,52	154,29	1,23	24	0	0	68,4	61,5	6,87	0,6	0,45	-
02.07.2023	1,244	0,069	159,54	157,72	156,19	155,07	1,12	24	0	0	68,4	60,9	7,49	0,6	0,46	-
03.07.2023	1,207	0,073	159,1	157,28	155,78	154,6	1,18	24	0	0	68,3	61,1	7,26	0,6	0,46	-
04.07.2023	1,286	0,074	157,48	155,59	154,14	152,93	1,21	24	0	0	68,6	60,8	7,84	0,34	0,37	-
05.07.2023	-0,013	-0,007	0,62	0,94	0,62	0,94	-0,32	24	0	1	34,1	46,4	-12,36	0,34	0,36	-
06.07.2023	0	0	0	0,03	0	0,03	-0,03	24	0	1	23,3	33,8	-10,42	0,34	0,36	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,5	28,3	-5,8	0,34	0,37	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	26	-3,93	0,4	0,38	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	18	6	1	21,9	24,1	-2,2	0,6	0,4	-
10.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	21,1	20,9	0,24	0,6	0,4	-
11.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	21,2	20,3	0,91	0,6	0,4	-
12.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	21,1	20	1,01	0,6	0,4	-
13.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	21,5	20,2	1,32	0,6	0,4	-
14.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	20,2	19,7	0,41	0,6	0,4	-
15.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	20,1	19,8	0,33	0,6	0,4	-
16.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	21,1	20	1,12	0,6	0,4	-
17.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	21,1	18,8	2,29	0,6	0,42	-
18.07.2023	0,528	0,017	89,37	88,81	87,7	87,43	0,27	13	11	1	62,3	56,4	5,82	0,61	0,45	-
19.07.2023	0,879	0,045	164,06	162,88	160,64	159,9	0,74	24	0	0	68,3	63,2	5,14	0,61	0,44	-
20.07.2023	0,785	0,042	167,78	166,67	164,27	163,61	0,66	24	0	0	68	63,5	4,48	0,61	0,43	-
21.07.2023	0,91	0,055	172,15	170,85	168,48	167,64	0,84	24	0	0	69,1	64	5,05	0,61	0,43	-
22.07.2023	0,844	0,058	172,37	171,12	168,77	167,92	0,85	24	0	0	68,6	64	4,63	0,61	0,43	-
23.07.2023	0,892	0,057	172,06	170,76	168,46	167,61	0,85	24	0	0	68,5	63,6	4,94	0,61	0,44	-
Итого:	17,873	0	2689,77	2663,63	2633,64	2616,81	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,873															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 511

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1549,586	150949,52	149698,7	147742,73	147339,45
23.07.2023	1567,459	153639,29	152362,33	150376,37	149956,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.07.2023 11:57:15