

#92753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 133, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205753
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 0,888 | 0 | 51,63 | 50,48 | 0 | 50,63 | 49,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 47,4 | 17,51 | 0,62 | 0,45 | - |
| 25.07.2024 | 0,827 | 0 | 51,82 | 50,68 | 0 | 50,84 | 50,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65 | 48,8 | 16,22 | 0,62 | 0,46 | - |
| 26.07.2024 | 0,882 | 0 | 53,04 | 51,87 | 0 | 52,03 | 51,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 48,2 | 16,96 | 0,62 | 0,48 | - |
| 27.07.2024 | 0,893 | 0 | 50,49 | 49,34 | 0 | 49,53 | 48,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,6 | 18,04 | 0,62 | 0,47 | - |
| 28.07.2024 | 0,91 | 0 | 50,56 | 49,36 | 0 | 49,58 | 48,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 47 | 18,37 | 0,62 | 0,47 | - |
| 29.07.2024 | 0,9 | 0 | 51,35 | 50,16 | 0 | 50,33 | 49,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,8 | 17,85 | 0,62 | 0,47 | - |
| 30.07.2024 | 0,901 | 0 | 50,97 | 49,81 | 0 | 50 | 49,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 47,5 | 17,98 | 0,62 | 0,47 | - |
| 31.07.2024 | 0,908 | 0 | 51,15 | 50,01 | 0 | 50,15 | 49,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,4 | 18,13 | 0,62 | 0,48 | - |
| 01.08.2024 | 0,899 | 0 | 51,26 | 50,11 | 0 | 50,27 | 49,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 47,7 | 17,85 | 0,62 | 0,47 | - |
| 02.08.2024 | 0,87 | 0 | 50,16 | 49,01 | 0 | 49,18 | 48,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,8 | 17,7 | 0,62 | 0,47 | - |
| 03.08.2024 | 0,868 | 0 | 49 | 47,88 | 0 | 48,04 | 47,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,9 | 18,01 | 0,62 | 0,46 | - |
| 04.08.2024 | 0,872 | 0 | 49,71 | 48,55 | 0 | 48,71 | 48,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 48 | 17,95 | 0,62 | 0,46 | - |
| 05.08.2024 | 0,843 | 0 | 49,55 | 48,41 | 0 | 48,57 | 47,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 48,4 | 17,32 | 0,62 | 0,45 | - |
| 06.08.2024 | 0,88 | 0 | 49,94 | 48,77 | 0 | 48,96 | 48,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,9 | 17,92 | 0,62 | 0,46 | - |
| 07.08.2024 | 0,881 | 0 | 49,34 | 48,18 | 0 | 48,36 | 47,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,6 | 18,17 | 0,62 | 0,47 | - |
| 08.08.2024 | 0,91 | 0 | 49,81 | 48,63 | 0 | 48,84 | 48,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,2 | 18,64 | 0,62 | 0,47 | - |
| 09.08.2024 | 0,895 | 0 | 49,35 | 48,19 | 0 | 48,37 | 47,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,4 | 18,49 | 0,62 | 0,47 | - |
| 10.08.2024 | 0,922 | 0 | 50,39 | 49,22 | 0 | 49,39 | 48,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,4 | 18,63 | 0,62 | 0,47 | - |
| 11.08.2024 | 0,99 | 0 | 51,6 | 50,41 | 0 | 50,59 | 49,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 46,4 | 19,6 | 0,62 | 0,47 | - |
| 12.08.2024 | 0,939 | 0 | 51,22 | 50,02 | 0 | 50,22 | 49,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,3 | 18,64 | 0,62 | 0,47 | - |
| 13.08.2024 | 0,936 | 0 | 51,63 | 50,43 | 0 | 50,61 | 49,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,5 | 18,48 | 0,62 | 0,47 | - |
| 14.08.2024 | 0,893 | 0 | 49,59 | 48,43 | 0 | 48,61 | 47,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 47,5 | 18,34 | 0,62 | 0,47 | - |
| 15.08.2024 | 0,929 | 0 | 51,25 | 50,06 | 0 | 50,22 | 49,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 47,5 | 18,52 | 0,62 | 0,46 | - |
| 16.08.2024 | 0,851 | 0 | 50,28 | 49,11 | 0 | 49,29 | 48,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 48,2 | 17,24 | 0,62 | 0,45 | - |
| 17.08.2024 | 0,888 | 0 | 55,32 | 54,12 | 0 | 54,25 | 53,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 48,3 | 16,34 | 0,62 | 0,46 | - |
| 18.08.2024 | 0,911 | 0 | 53,01 | 51,81 | 0 | 52 | 51,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 47,9 | 17,47 | 0,62 | 0,46 | - |
| 19.08.2024 | 0,894 | 0 | 51,92 | 50,74 | 0 | 50,92 | 50,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 47,6 | 17,55 | 0,62 | 0,48 | - |
| 20.08.2024 | 0,891 | 0 | 53 | 51,79 | 0 | 51,99 | 51,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 48,1 | 17,12 | 0,62 | 0,49 | - |
| 21.08.2024 | 0,889 | 0 | 51,73 | 50,55 | 0 | 50,77 | 50,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 47,6 | 17,51 | 0,62 | 0,48 | - |
| 22.08.2024 | 0,867 | 0 | 51,57 | 50,41 | 0 | 50,57 | 49,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 48,1 | 17,16 | 0,62 | 0,48 | - |
| 23.08.2024 | 0,889 | 0 | 52,21 | 51,03 | 0 | 51,18 | 50,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 47,9 | 17,35 | 0,62 | 0,48 | - |
| Итого: | 27,716 | 0 | 1583,85 | 1547,57 | 0 | 1553 | 1530,32 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,716 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--------|
| 23.07.2024 | 2688,658 | 234981,94 | 232177,26 | 4,66 | 229945,6 | 228590,86 | 4,66 |
| 23.08.2024 | 2716,374 | 236565,79 | 233724,83 | 4,66 | 231498,6 | 230121,18 | 4,66 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:38:26