

#145124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
А. Невского 133, Калининград  
5346  
8089  
ВКТ-7  
00205753  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2025 | 0,86        | 0            | 52,96      | 51,64      | 0          | 51,99     | 51,1    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 47        | 16,51 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 25.07.2025 | 0,861       | 0            | 52,42      | 51,09      | 0          | 51,42     | 50,58   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 46,7      | 16,72 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 26.07.2025 | 0,86        | 0            | 52,2       | 50,9       | 0          | 51,25     | 50,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 46,6      | 16,81 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 27.07.2025 | 0,825       | 0            | 52,01      | 50,73      | 0          | 51,04     | 50,19   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47,3      | 16,1  | 0,61       | 0,49       | -              |
| 28.07.2025 | 0,844       | 0            | 52,39      | 51,08      | 0          | 51,42     | 50,55   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47        | 16,39 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 29.07.2025 | 0,87        | 0            | 52,37      | 51,08      | 0          | 51,43     | 50,57   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 46,6      | 16,88 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 30.07.2025 | 0,872       | 0            | 53,96      | 52,64      | 0          | 52,97     | 52,11   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 47,1      | 16,44 | 0,6        | 0,49       | -              |
| 31.07.2025 | 0,851       | 0            | 52,6       | 51,31      | 0          | 51,64     | 50,78   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47        | 16,48 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 01.08.2025 | 0,878       | 0            | 53,28      | 51,96      | 0          | 52,25     | 51,44   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 46,7      | 16,82 | 0,61       | 0,48       | -              |
| 02.08.2025 | 0,883       | 0            | 53,53      | 52,22      | 0          | 52,56     | 51,69   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 46,8      | 16,74 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 03.08.2025 | 0,871       | 0            | 53,21      | 51,88      | 0          | 52,23     | 51,34   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 46,9      | 16,59 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 04.08.2025 | 0,838       | 0            | 53,22      | 51,93      | 0          | 52,25     | 51,38   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 47,5      | 16,04 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 05.08.2025 | 0,897       | 0            | 53,44      | 52,11      | 0          | 52,44     | 51,59   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 46,6      | 17,07 | 0,6        | 0,5        | -              |
| 06.08.2025 | 0,873       | 0            | 52,7       | 51,39      | 0          | 51,76     | 50,88   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 46,6      | 16,9  | 0,61       | 0,49       | -              |
| 07.08.2025 | 0,909       | 0            | 54,91      | 53,57      | 0          | 53,89     | 53,03   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 46,8      | 16,84 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 08.08.2025 | 0,861       | 0            | 53,41      | 52,09      | 0          | 52,45     | 51,54   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 47,2      | 16,45 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 09.08.2025 | 0,856       | 0            | 53,9       | 52,58      | 0          | 52,93     | 52,03   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47,2      | 16,18 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 10.08.2025 | 0,92        | 0            | 54,36      | 53,02      | 0          | 53,36     | 52,5    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 46,4      | 17,21 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 11.08.2025 | 0,877       | 0            | 52,97      | 51,66      | 0          | 51,99     | 51,13   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 46,6      | 16,9  | 0,61       | 0,5        | -              |
| 12.08.2025 | 0,892       | 0            | 54,74      | 53,4       | 0          | 53,72     | 52,86   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 47        | 16,64 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 13.08.2025 | 0,826       | 0            | 51,65      | 50,35      | 0          | 50,7      | 49,85   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47,1      | 16,28 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 14.08.2025 | 0,846       | 0            | 52,92      | 51,64      | 0          | 51,96     | 51,11   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47,1      | 16,31 | 0,61       | 0,5        | -              |
| 15.08.2025 | 0,847       | 0            | 53,03      | 51,67      | 0          | 52,06     | 51,14   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 47,3      | 16,26 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 16.08.2025 | 0,83        | 0            | 52,03      | 50,72      | 0          | 51,08     | 50,19   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 47,2      | 16,25 | 0,6        | 0,49       | -              |
| 17.08.2025 | 0,86        | 0            | 51,57      | 50,27      | 0          | 50,61     | 49,76   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 46,7      | 16,98 | 0,6        | 0,5        | -              |
| 18.08.2025 | 0,915       | 0            | 54,42      | 53,1       | 0          | 53,41     | 52,56   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,9      | 46,8      | 17,1  | 0,61       | 0,5        | -              |
| 19.08.2025 | 0,824       | 0            | 51,03      | 49,72      | 0          | 50,08     | 49,21   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 47,1      | 16,45 | 0,6        | 0,5        | -              |
| 20.08.2025 | 0,832       | 0            | 51,9       | 50,61      | 0          | 50,94     | 50,08   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 47,2      | 16,37 | 0,61       | 0,49       | -              |
| 21.08.2025 | 0,847       | 0            | 52,25      | 50,97      | 0          | 51,26     | 50,45   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 47,2      | 16,5  | 0,6        | 0,5        | -              |
| 22.08.2025 | 0,843       | 0            | 52,2       | 50,9       | 0          | 51,24     | 50,38   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 47,3      | 16,44 | 0,6        | 0,5        | -              |
| 23.08.2025 | 0,894       | 0            | 53,15      | 51,86      | 0          | 52,17     | 51,35   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 63,7      | 46,6      | 17,14 | 0,6        | 0,48       | -              |
| Итого:     | 26,762      | 0            | 1640,73    | 1600,09    | 0          | 1610,5    | 1583,76 | 0         | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 26,762      |              |            |            |            |           |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.07.2025 | 3603,627 | 285080,22 | 281354,02 | 31,48   | 278987,18 | 277190,05 | 31,48  |
| 23.08.2025 | 3630,389 | 286720,95 | 282954,11 | 31,48   | 280597,68 | 278773,81 | 31,48  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:02:09