

#33579#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 133, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205753	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1743,489	1635,646	107.843



Подпись исполнителя



#32553#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8089
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205753
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	1,167	0,061	160,73	159,14	157,37	156,38	0,99	24	0	0	68,4	61,4	7,01	0,61	0,46
25.09.2023	-	1,048	0,06	159,39	157,88	156,05	155,08	0,97	24	0	0	68,4	62	6,31	0,61	0,46
26.09.2023	-	1,048	0,056	160,71	159,22	157,33	156,4	0,93	24	0	0	68,4	62,1	6,26	0,61	0,45
27.09.2023	-	0,853	0,05	133,69	132,42	130,88	130,07	0,81	20	4	1	68,4	62,3	6,1	0,61	0,45
28.09.2023	-	1,016	0,059	161,8	160,29	158,4	157,44	0,96	24	0	0	68,4	62,4	6,01	0,6	0,45
29.09.2023	-	1,07	0,057	161,34	159,86	157,92	157,03	0,89	24	0	0	68,4	62	6,4	0,6	0,46
30.09.2023	-	1,089	0,057	160,73	159,25	157,35	156,41	0,94	24	0	0	68,4	61,9	6,52	0,6	0,45
01.10.2023	-	1,185	0,057	161,24	159,69	157,83	156,9	0,93	24	0	0	68,4	61,3	7,13	0,6	0,46
02.10.2023	-	1,105	0,057	160,51	159,03	157,18	156,24	0,94	24	0	0	68,3	61,7	6,62	0,6	0,46
03.10.2023	-	0,953	0,054	145,62	144,28	142,58	141,73	0,85	22	2	1	68,2	62	6,29	0,6	0,45
04.10.2023	-	1,135	0,058	160,74	159,22	157,41	156,44	0,97	24	0	0	68,3	61,5	6,81	0,6	0,45
05.10.2023	-	1,167	0,053	154,62	153,14	151,4	150,51	0,89	23	1	1	68,3	61	7,33	0,61	0,45
06.10.2023	-	1,163	0,053	161	159,48	157,61	156,75	0,86	24	0	0	68,3	61,3	7,03	0,6	0,45
07.10.2023	-	1,206	0,052	161,67	160,15	158,27	157,39	0,88	24	0	0	68,3	61,1	7,24	0,6	0,45
08.10.2023	-	1,316	0,053	161,66	160,05	158,27	157,37	0,9	24	0	0	68,3	60,4	7,93	0,6	0,46
09.10.2023	-	1,195	0,052	160,31	158,78	156,99	156,07	0,92	24	0	0	68,2	61	7,2	0,6	0,45
10.10.2023	-	1,323	0,15	163,05	159,89	159,66	157,18	2,48	24	0	1	68	60,6	7,32	0,59	0,44
11.10.2023	-	1,028	0,169	127,59	124,31	125,01	122,26	2,75	19	5	1	66,9	60	6,88	0,64	0,46
12.10.2023	-	1,256	0,185	174,73	171,03	171,1	168,02	3,08	24	0	1	67,9	61,7	6,2	0,65	0,41
13.10.2023	-	1,412	0,271	203,36	198,24	199,08	194,66	4,42	24	0	1	68,5	62,8	5,66	0,65	0,47
14.10.2023	-	40,666	30,968	913,82	363,18	894,33	357,35	536,98	24	0	1	68,9	58,8	10,05	0,58	0,48
15.10.2023	-	5,15	-0,213	523,12	524,22	511,97	515,97	-4	24	0	0	68,8	58,3	10,5	0,58	0,47
16.10.2023	-	5,117	-0,028	526,65	524,54	515,43	516,17	-0,74	24	0	0	68,8	58,8	9,99	0,58	0,48
17.10.2023	-	5,097	0,03	517,51	514,36	506,6	506,23	0,37	24	0	0	68,5	58,5	10	0,58	0,47
18.10.2023	-	4,865	0,046	520,56	517,17	509,47	508,74	0,73	24	0	0	68,8	59,3	9,45	0,57	0,47
19.10.2023	-	4,784	0,04	511,52	508,2	500,69	499,99	0,7	24	0	0	68,5	59,1	9,46	0,57	0,47
20.10.2023	-	4,848	0,056	502,91	499,35	492,34	491,39	0,95	24	0	0	68,4	58,7	9,73	0,57	0,47
21.10.2023	-	4,829	0,062	501,84	498,15	491,22	490,16	1,06	24	0	0	68,6	58,9	9,69	0,57	0,47
22.10.2023	-	4,905	0,048	504,97	501,47	494,2	493,38	0,82	24	0	0	68,9	59,1	9,81	0,57	0,46
23.10.2023	-	4,847	0,055	509,64	506,07	498,75	497,83	0,92	24	0	0	69	59,4	9,59	0,57	0,46
Итого:	-	107,843	32,728	8727,03	8112,06	8542,69	7977,54	565,15	708	12	-	68,4	60,65	7,75	0,6	0,46

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 708 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	1635,646	163444,63	162076,92	159976	159501,12
23.10.2023	1743,489	172171,66	170188,98	168518,69	167478,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения