

#63855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 133, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205753
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtm, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 6,06 | 0,122 | 530,19 | 524,82 | 0 | 518,28 | 516,3 | 0 | 1,98 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 59,4 | 11,45 | 0,57 | 0,48 | 3,5 |
| 25.11.2023 | 5,922 | 0,068 | 518,76 | 514,32 | 0 | 507,19 | 506,04 | 0 | 1,15 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 59 | 11,53 | 0,57 | 0,48 | -0,2 |
| 26.11.2023 | 6,018 | 0,066 | 507,55 | 503,09 | 0 | 496,31 | 495,17 | 0 | 1,14 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 58,2 | 11,98 | 0,57 | 0,48 | -2,4 |
| 27.11.2023 | 6,509 | 0,048 | 502,2 | 497,64 | 0 | 490,12 | 489,3 | 0 | 0,82 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 60,2 | 13,18 | 0,56 | 0,46 | -7,5 |
| 28.11.2023 | 7,299 | 0,08 | 527,9 | 522,29 | 0 | 513,27 | 512,07 | 0 | 1,2 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 65,6 | 14,03 | 0,58 | 0,47 | -7,3 |
| 29.11.2023 | 7,301 | 0,177 | 544,01 | 536,93 | 0 | 529,02 | 526,34 | 0 | 2,68 | 23 | 1 | 1 | 79,4 | 66 | 13,43 | 0,58 | 0,47 | -6,5 |
| 30.11.2023 | 7,164 | 0,251 | 565,61 | 557,53 | 0 | 550,95 | 547,05 | 0 | 3,9 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 64,2 | 12,53 | 0,57 | 0,47 | -5,4 |
| 01.12.2023 | 6,74 | 0,204 | 550,86 | 543,69 | 0 | 537,6 | 534,28 | 0 | 3,32 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 61,4 | 12,13 | 0,57 | 0,47 | - |
| 02.12.2023 | 6,531 | 0,173 | 544,48 | 537,97 | 0 | 531,64 | 528,81 | 0 | 2,83 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 60,8 | 11,94 | 0,57 | 0,47 | - |
| 03.12.2023 | 6,552 | 0,167 | 545,21 | 538,74 | 0 | 532,35 | 529,6 | 0 | 2,75 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 60,8 | 11,97 | 0,57 | 0,47 | - |
| 04.12.2023 | 6,566 | 0,186 | 544,16 | 537,34 | 0 | 531,42 | 528,32 | 0 | 3,1 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 60,5 | 11,99 | 0,57 | 0,47 | - |
| 05.12.2023 | 6,917 | 0,263 | 546,56 | 538,41 | 0 | 532,93 | 528,74 | 0 | 4,19 | 24 | 0 | 0 | 75 | 62,6 | 12,47 | 0,57 | 0,47 | - |
| 06.12.2023 | 7,341 | 0,296 | 548,1 | 539,22 | 0 | 533,69 | 529,1 | 0 | 4,59 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 64,1 | 13,17 | 0,57 | 0,47 | - |
| 07.12.2023 | 6,919 | 0,292 | 544,43 | 535,75 | 0 | 530,98 | 526,26 | 0 | 4,72 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 62,2 | 12,46 | 0,57 | 0,47 | - |
| 08.12.2023 | 6,953 | 0,283 | 538,36 | 529,84 | 0 | 525,12 | 520,55 | 0 | 4,57 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 61,8 | 12,69 | 0,57 | 0,47 | - |
| 09.12.2023 | 6,898 | 0,27 | 536,95 | 528,6 | 0 | 523,73 | 519,33 | 0 | 4,4 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 61,9 | 12,63 | 0,57 | 0,47 | - |
| 10.12.2023 | 6,873 | 0,275 | 537,45 | 529,12 | 0 | 524,31 | 519,89 | 0 | 4,42 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 61,6 | 12,57 | 0,56 | 0,47 | - |
| 11.12.2023 | 6,399 | 0,269 | 535,4 | 527,43 | 0 | 523,01 | 518,59 | 0 | 4,42 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 60,2 | 11,71 | 0,56 | 0,46 | - |
| 12.12.2023 | 5,805 | 0,182 | 528,18 | 520,84 | 0,07 | 516,57 | 512,4 | 0,07 | 3,1 | 24 | 0 | 0 | 70 | 59,2 | 10,86 | 0,56 | 0,47 | - |
| 13.12.2023 | 5,842 | 0 | 536,1 | 528,42 | 0 | 524,31 | 519,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 58,8 | 11,13 | 0,56 | 0,47 | - |
| 14.12.2023 | 5,879 | 0 | 532,05 | 524,45 | 0 | 520,44 | 516,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 58,5 | 11,28 | 0,56 | 0,47 | - |
| 15.12.2023 | 5,907 | 0 | 533,77 | 526,24 | 0 | 522,05 | 517,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 58,7 | 11,3 | 0,56 | 0,46 | - |
| 16.12.2023 | 6,038 | 0 | 539,8 | 532,09 | 0 | 527,84 | 523,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 58,9 | 11,43 | 0,56 | 0,46 | - |
| 17.12.2023 | 6,086 | 0 | 542,35 | 535,14 | 0 | 530,25 | 526,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 59 | 11,46 | 0,56 | 0,46 | - |
| 18.12.2023 | 5,925 | 0 | 541,33 | 534,58 | 0 | 529,26 | 525,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 59,4 | 11,18 | 0,51 | 0,38 | - |
| 19.12.2023 | 3,389 | 0 | 255,7 | 253,37 | 0,51 | 250,05 | 249,58 | 0,51 | 0,51 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 56,7 | 13,58 | 0,68 | 0,45 | - |
| 20.12.2023 | 3,865 | 0 | 171,22 | 167,86 | 0,08 | 167,42 | 166,05 | 0,08 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 47,5 | 23,04 | 0,68 | 0,46 | - |
| 21.12.2023 | 4,04 | 0 | 179,07 | 175,49 | 0,05 | 175,08 | 173,62 | 0,05 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 47,6 | 23,04 | 0,68 | 0,47 | - |
| 22.12.2023 | 4,447 | 0 | 223,23 | 219,07 | 0,04 | 218,32 | 216,54 | 0,04 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 70 | 49,7 | 20,34 | 0,68 | 0,46 | - |
| 23.12.2023 | 4,798 | 0 | 267,03 | 262,45 | 0,04 | 261,17 | 259,17 | 0,04 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,6 | 18,33 | 0,68 | 0,46 | - |
| Итого: | 182,983 | 0 | 14518,01 | 14322,73 | 0,79 | 14174,68 | 14083,04 | 0,79 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 182,983 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.11.2023 | 1910,209 | 188026,13 | 185878,84 | 0 | 184035,38 | 182921,41 | 0 |
| 23.12.2023 | 2093,192 | 202544,14 | 200201,57 | 0,79 | 198210,06 | 197004,45 | 0,79 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:07:18